

1. Την πίεση του βιοαερίου στο δίκτυο. **22 mbar**
2. Την περιεκτικότητα σε H₂S στο βιοαέριο. **≤1%**
3. Εάν θα παραμείνει ο υπάρχων ηλεκτρικός πίνακας των προς αντικατάσταση καυστήρων.
Ο κεντρικός πίνακας θα παραμείνει.
4. Η ισχύς που αναφέρεται στις τεχνικές προδιαγραφές είναι των λεβήτων ή η απαιτούμενη ισχύς για τους καυστήρες . **Η ισχύς είναι των λεβήτων.**
5. Εάν είναι δυνατόν και την αντίθλιψη των λεβήτων. **Δεν είναι δυνατόν.**