



## ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΧΗΜΕΙΟΥ

ΘΕΜΑ : ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

Αποτελέσματα αναλύσεων περιοχής Φυτόκου – Μελισσιaticών

Φεβρουάριος 2017

Όρια ΚΥΑ Υ2/2600/2001	Σκλ f °	Cl- mg/l	ελ. Cl <sub>2</sub> mg/l	NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> mg/l
Παραμετρική τιμή		250		50

Σημείο Δειγματοληψίας	Ημ	Κωδ. δ/τος	Σκλ f °	Cl- mg/l	ελ. Cl <sub>2</sub> mg/l	NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> mg/l
6° N. Ιωνίας (Φυτόκου)	10/2	15869	44,2	121	-	48,40
Δεξαμενή ΚΛΗΜΑ	<<	15870	25,9	58	0,20	26,40
Φυτόκο (ψησταριά)	<<	15871	33	83	0,07	36,96
Μελισσιaticά (κοιν βρύση πλησίον παιδικής χαράς)	13/2	15877	36,7	106	0,22	18,04
Φυτόκο (ψησταριά)	<<	15879	25,6	60	0,15	25,96
Δεξαμενή ΚΛΗΜΑ	<<	15880	25,9	58	0,21	26,84
6° N. Ιωνίας (Φυτόκου)	<<	15881	44,2	115	-	47,52
6° N. Ιωνίας (Φυτόκου)	17/2	15887	44,3	115	-	48,40
Δεξαμενή ΚΛΗΜΑ	<<	15888	26,4	55	0,22	23,32
Παναγία Θεοτόκος (Φυτόκο)	<<	15889	26	58	0,14	23,32
Φυτόκο (ψησταριά)	<<	15890	26	57	0,16	23,76
Μελισσιaticά ( κοιν βρύση πλησίον παιδικής χαράς )	<<	15891	38,7	<b>252</b>	0,26	22,44
Μελισσιaticά (εκκλ. Άγιος Μόδεστος εξωτ βρύση )	<<	15892	31,8	188	0,25	19,36
6° N. Ιωνίας (Φυτόκου)	20/2	15895	44	115	-	47,08
Δεξαμενή ΚΛΗΜΑ	<<	15896	22,2	44	0,20	19,36
Φυτόκο (ψησταριά)	<<	15897	24,7	53	0,21	25,08
Μελισσιaticά ( κοιν βρύση πλησίον παιδικής χαράς )	<<	15898	44	<b>310</b>	0,13	19,80
Μελισσιaticά (εκκλ. Άγιος Μόδεστος εξωτ βρύση )	<<	15899	40,2	<b>259</b>	0,23	18,92