



ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΧΗΜΕΙΟΥ

ΘΕΜΑ : ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ

Μικροβιολογικός έλεγχος : Δεκέμβριος 2017

Όρια νομοθεσίας ΚΥΑ Γ1(δ)/ ΓΠ οικ.67322	Υπολ. Χλώριο (mg/l)	Ολικά Κολ/οειδή /100ml	E. Coli /100ml	Enter Αποικ/100 ml	Συνολικά βακτήρια 22° C 37° C/ml
Παραμετρική τιμή		0	0	0	Άνευ ασυνήθους μεταβολής

Σημείο Δειγματοληψίας	Ημ	Κωδ. δ/τος	Υπολ. Χλώριο (mg/l)	Ολικά Κολ/οειδή /100ml	E. Coli /100ml	Enter Αποικ /100ml	Συνολικά βακτήρια 22° C 37° C /ml
Δεξαμενή Άνω Λεχωνίων	7/12	16416	0	9	0	0	1 0
Εκκλησία Άνω Λεχωνίων (κοιν. βρύση)	<<	16417	0	13	0	0	0 1