



ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΧΗΜΕΙΟΥ

ΘΕΜΑ : ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

Δημοτική Ενότητα Αγχιάλου

Δοκιμαστική παρακολούθηση : Αύγουστος 2017

Όρια ΚΥΑ Υ2/2600/2001	Σκλ f °	Cl- mg/l	ελ. Cl ₂ mg/l	pH σε 25°C	Αγωγ. μS/cm σε 20°C/25°C	Θολ	Οσμή	Γεύση	Χρώμα	NH ₄ ⁺ mg/l	Ολικά Κολ/οειδή /100ml	E. Coli /100ml	Συνολικά βακτήρια 22° C 37° C/ml
Παραμετρική τιμή		250		6,5-9,5	2500/2790	αποδεκτή	Απ/τή	Απ/τή	Απ/τό	0,50	0	0	Άνευ ασυνήθους μεταβολής

Σημείο Δειγματοληψίας	Ημ	Κωδ. δ/τος	Σκλ f °	Cl- mg/l	ελ. Cl ₂ mg/l	pH σε 25°C	Αγωγ. μS/cm σε 20°C/25°C	Θολ	Οσμή	Γεύση	Χρώμα	NH ₄ ⁺ mg/l	Ολικά Κολ/οειδή /100ml	E. Coli /100ml	Συνολικά βακτήρια 22° C 37° C/ml
Κριθαριά (εξωτ. βρύση οικίας)	28/8	16238	53,9	214	0,18	7,7	1326	1	Απ/τή	Απ/τή	Απ/τό	0,03	0	0	3 21
Μάραθος(οικία εξωτ. βρύση)	<<	16239	51,6	188	0,31	7,6	1297	2	Απ/τή	Απ/τή	Απ/τό	0,06	0	0	0 5
Αγχιάλος Αλωνάκι (οικία)	<<	16240	51,8	190	0,22	7,5	1316	0	Απ/τή	Απ/τή	Απ/τό	0,03	0	0	0 3
Αγχιάλος (άνω του κεντρικού δρόμου εξωτ βρύση οικίας)	<<	16231	53	186	0,23	7,6	1315	2	Απ/τή	Απ/τή	Απ/τό	0,03	0	0	2 4
Αγχιάλος Παραλία (εξωτ .βρύση οικίας)	<<	16232	55,4	188	0,19	7,5	1324	2	Απ/τή	Απ/τή	Απ/τό	0,05	0	0	0 15
Μικροθήβες πλατεία (κοιν βρύση πάρκο)	<<	16233	44,4	25	0,29	7,7	860	0	Απ/τή	Απ/τή	Απ/τό	0,05	0	0	0 0
Αιδίни (εκκλ. κοιν βρύση)	<<	16234	44,9	23	0,20	7,7	858	0	Απ/τή	Απ/τή	Απ/τό	0,06	0	0	0 0

Ελεγκτική παρακολούθηση : Αύγουστος 2017

Όρια ΚΥΑ Υ2/2600/2001	NO ₃ ⁻ mg/l	NO ₂ ⁻ mg/l	Fe mg/l	Cu mg/l	SO ₄ ⁼ mg/l	F ⁻ mg/l	P ₂ O ₅ mg/l	Enter Αποικ/100ml
Παραμετρική τιμή	50	0,5	0,20	2	250	1,5	5	0

Σημείο Δειγματοληψίας	Ημ	Κωδ. δ/τος	NO ₃ ⁻ mg/l	NO ₂ ⁻ mg/l	Fe mg/l	Cu mg/l	SO ₄ ⁼ mg/l	F ⁻ mg/l	P ₂ O ₅ mg/l	Enter Αποικ /100ml
Κριθαριά (εξωτ. βρύση οικίας)	28/8	16238	23,32	0,007	0,02	0,05	33	0,46	0,276	0
Μάραθος(οικία εξωτ. βρύση)	<<	16239	23,76	0,013	0,03	0,07	35	0,41	0,138	0
Αγχιάλος Αλωνάκι (οικία)	<<	16240	24,64	0,013	0,01	0,07	33	0,45	0,138	0
Αγχιάλος (άνω του κεντρικού δρόμου εξωτ βρύση οικίας)	<<	16231	25,08	0,007	0,03	0,08	33	0,49	0,230	0
Αγχιάλος Παραλία (εξωτ .βρύση οικίας)	<<	16232	25,08	0,010	0,03	0,07	32	0,42	0,230	0
Μικροθήβες πλατεία (κοιν βρύση πάρκο)	<<	16233	22,88	0,007	<0,01	0,02	18	0,44	0,069	0
Αιδίни (εκκλ. κοιν βρύση)	<<	16234	22,44	0,010	0,01	0,03	18	0,41	0,092	0