



# ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΧΗΜΕΙΟΥ

ΘΕΜΑ : ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

Δημοτική Ενότητα Αρτέμιδας

## Δοκιμαστική παρακολούθηση : Φεβρουάριος 2016

Όρια ΚΥΑ Υ2/2600/2001	Σκλ f °	Cl- mg/l	ελ. Cl <sub>2</sub> mg/l	pH σε 25°C	Αγωγ. μS/cm σε 20°C/25°C	Θολ	Οσμή	Γεύση	Χρώμα	NH <sub>4</sub> <sup>+</sup> mg/l	Ολικά Κολ/οειδή /100ml	E. Coli /100ml	Συνολικά βακτήρια 22° C 37° C/ml
Παραμετρική τιμή		250		6,5-9,5	2500/2790	αποδεκτή	Απ/τή	Απ/τή	Απ/τό	0,50	0	0	Άνευ ασυνήθους μεταβολής

Σημείο Δειγματοληψίας	Ημ	Κωδ. δ/τος	Σκλ f °	Cl- mg/l	ελ. Cl <sub>2</sub> mg/l (*)	pH σε 25°C	Αγωγ. μS/cm 25°C	Θολ	Οσμή	Γεύση	Χρώμα	NH <sub>4</sub> <sup>+</sup> mg/l	Ολικά Κολ/οειδή /100ml	E. Coli /100ml	Συνολικά βακτήρια 22° C 37° C /ml
Κάτω Λεχώνια (κοιν. βρύση περίπτερο )	22/2	15239	24,8	25	0,20	7,9	556	0	Απ/τή	Απ/τή	Απ/τό	0,05	0	0	1 3
Πλατανίδα (παραλία ταβέρνα)	>>	15240	19,4	21	0,38	8,2	452	0	Απ/τή	Απ/τή	Απ/τό	0,04	0	0	3 6
Μαλάκι (δίκτυο πολυκατοικιών)	>>	15241	21	14	0,17	8,1	421	1	Απ/τή	Απ/τή	Απ/τό	0,01	0	0	1 3
Μαλάκι (κοιν βρύση)	>>	15242	11,2	9	0,10	8,2	236	0	Απ/τή	Απ/τή	Απ/τό	0,03	0	0	7 2
Άνω Λεχώνια (εκκλησία κοιν βρύση)	>>	15243	11,2	9	0,30	8,2	236	1	Απ/τή	Απ/τή	Απ/τό	0,01	0	0	10 25
Αγ. Βλάσιος ( κοιν βρύση όπισθεν εκκλησίας)	>>	15244	11	9	0,35	8,1	235	1	Απ/τή	Απ/τή	Απ/τό	0,01	0	0	2 0
Παλαιόκαστρο (κοιν βρύση κοντα στην εκκλησία)	>>	15245	11,4	9	-	8,1	237	0	Απ/τή	Απ/τή	Απ/τό	0,03	0	0	6 6
Τσικάρι (οικία)	>>	15246	24,2	23	0,27	8,1	525	1	Απ/τή	Απ/τή	Απ/τό	0,04	0	0	5 5
Αγ. Λαυρέντιος δίκτυο parking κοιν βρύση	>>	15247	19,8	7	0,10	8,0	348	0	Απ/τή	Απ/τή	Απ/τό	0,01	3	0	2 4
Βροχιά (θερμοκήπιο πάνω στον κεντρικό δρόμο-πεύκο)	>>	15248	26	27	0,22	7,8	611	1	Απ/τή	Απ/τή	Απ/τό	0,03	0	0	3 2

(\*) Για τα σημεία στα οποία υπάρχει η ένδειξη (-) δεν χλωριώνεται το αντίστοιχο δίκτυο

### Ελεγκτική παρακολούθηση : Φεβρουάριος 2016

Όρια ΚΥΑ Υ2/2600/2001	NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> mg/l	NO <sub>2</sub> <sup>-</sup> mg/l	Fe mg/l	Cu mg/l	Enter Αποικ/100ml
Παραμετρική τιμή	50	0,5	0,2	2	0

Σημείο Δειγματοληψίας	Ημ	Κωδ. δ/τος	NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> mg/l	NO <sub>2</sub> <sup>-</sup> mg/l	Fe mg/l	Cu mg/l	Enter Αποικ /100ml
Κάτω Λεχώνια (κοιν. βρύση περίπτερο )	22/2	15239	10,12	0,010	0,01	0,01	0
Πλατανίδια (παραλία ταβέρνα)	>>	15240	30,36	0,010	0,01	0,01	0
Μαλάκι (δίκτυο πολυκατοικιών)	>>	15241	9,24	0,010	0,03	<0,01	0
Μαλάκι (κοιν βρύση)	>>	15242	5,72	0,007	0,01	<0,01	0
Άνω Λεχώνια (εκκλησία κοιν βρύση)	>>	15243	5,72	0,007	<0,01	0,02	0
Αγ. Βλάσιος ( κοιν βρύση όπισθεν εκκλησίας)	>>	15244	5,72	0,007	0,02	0,01	0
Παλαιόκαστρο (κοιν βρύση κοντα στην εκκλησία)	>>	15245	5,28	0,007	<0,01	0,01	0
Τσικάρι (οικία)	>>	15246	13,2	0,010	0,03	0,03	0
Αγ. Λαυρέντιος δίκτυο parking κοιν βρύση	>>	15247	7,04	0,007	<0,01	0,01	0
Βροχιά (θερμοκήπιο πάνω στον κεντρικό δρόμο-πεύκο)	>>	15248	14,08	0,013	0,03	0,02	0