



ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΧΗΜΕΙΟΥ

ΘΕΜΑ : ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

Δημοτική Ενότητα Αρτέμιδας

Τοπική κοινότητα Αγ. Λαυρεντίου : Ιούνιος 2017

Όρια ΚΥΑ Υ2/2600/2001	Σκλ f °	Cl- mg/l	ελ. Cl ₂ mg/l	NO ₃ ⁻ mg/l	Fe mg/l	Ολικά Κολ/οειδή /100ml	E. Coli /100ml	Enter Αποικ/100ml	Συνολικά βακτήρια 22° C 37° C /ml
Παραμετρική τιμή		250		50	0,2	0	0	0	Άνευ ασυνήθους μεταβολής

Σημείο Δειγματοληψίας	Ημ	Κωδ. δ/τος	Σκλ f °	Cl- mg/l	ελ. Cl ₂ mg/l	NO ₃ ⁻ mg/l	Fe mg/l	Ολικά Κολ/οειδή /100ml	E. Coli /100ml	Enter Αποικ/100ml	Συνολικά βακτήρια 22° C 37° C /ml	
Αγ. Λαυρέντιος Παιδικές κατασκηνώσεις Ιεράς Μητρόπολης	20/06	16138	14,6	9	0	4,4	<0,01	2	0	8	15	4
Αγ. Λαυρέντιος Παιδικές κατασκηνώσεις Ιεράς Μητρόπολης	26/06	16140			0,06			35	0	8	17	17
Παιδικές κατασκηνώσεις Ιεράς Μητρόπολης δίκτυο κατασκήνωσης μετά από δεξαμενή	28/6	16142			0,14			0	0	0	1	1
Παιδικές κατασκηνώσεις Ιεράς Μητρόπολης δίκτυο κατασκήνωσης μετά από δεξαμενή κουζίνα	<<	16143			0,15			0	0	0	2	13
Παιδικές κατασκηνώσεις Ιεράς Μητρόπολης δίκτυο κατασκήνωσης	<<	16144			0,04			0	0	0	5	2
Παιδικές κατασκηνώσεις Ιεράς Μητρόπολης δίκτυο κατασκήνωσης κουζίνα	<<	16145			0,05			0	0	0	5	0
Αγ. Λαυρέντιος δίκτυο κοιν βρύση parking	<<	16146			0,24			2	0	0	2	1