



# ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΧΗΜΕΙΟΥ

ΘΕΜΑ : ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

Δημοτική Ενότητα Αρτέμιδας

Δοκιμαστική παρακολούθηση : Νοέμβριος 2017

Όρια ΚΥΑ Γ1(δ)/ΓΠ οικ.67322	Σκλ f °	Cl- mg/l	ελ. Cl <sub>2</sub> mg/l	pH σε 25°C	Αγωγ. μS/cm σε 20°C/25°C	Θολ	Οσμή	Γεύση	Χρώμα	NH <sub>4</sub> <sup>+</sup> mg/l	Ολικά Κολ/οειδή /100ml	E. Coli /100ml	Συνολικά βακτήρια 22° C 37° C/ml
Παραμετρική τιμή		250		6,5-9,5	2500/2790	αποδεκτή	Απ/τή	Απ/τή	Απ/τό	0,50	0	0	Άνευ ασυνήθους μεταβολής

Σημείο Δειγματοληψίας	Ημ	Κωδ. δ/τος	Σκλ f °	Cl- mg/l	ελ. Cl <sub>2</sub> mg/l	pH σε 25°C	Αγωγ. μS/cm 25°C	Θολ	Οσμή	Γεύση	Χρώμα	NH <sub>4</sub> <sup>+</sup> mg/l	Ολικά Κολ/οειδή /100ml	E. Coli /100ml	Συνολικά βακτήρια 22° C 37° C /ml
Κάτω Λεχώνια (κρεοπωλείο κεντρικός δρόμος)	8/11	16370	24	28	0,27	7,8	485	0				0,03	0	0	0 0
Κάτω Λεχώνια (περιοχή Λωτός)	22/11	16388	11,8	9	0,40	7,9	240	0				0,01			
Πλατανίδια παραλία (ταβέρνα)	<<	16389	11,6	9	0,47	7,9	238								
Δεξαμενή Άνω Λεχωνίων	29/11	16391	12	9	0,13	8,0	238	0	Απ/τή	Απ/τή	Απ/τό	<0,01	2	0	3 16
Δεξαμενή Πλατανιδίων	<<	16392	12	9	0,08	8,0	239	0	Απ/τή	Απ/τή	Απ/τό	<0,01	0	0	10 15
Δίκτυο Πλατανιδίων (ταβέρνα)	<<	16393	12,6	9	0,35	8,0	241	0	Απ/τή	Απ/τή	Απ/τό	<0,01	0	0	2 0
Γεώτρηση Καρανίκα (Μαλάκι)	<<	16394	25	28	-	7,8	519	1	Απ/τή	Απ/τή	Απ/τό	0,01	0	0	1 3
Μαλάκι (δίκτυο πολυκατοικιών)	<<	16395	26,2	28	0,19	7,5	525	1	Απ/τή	Απ/τή	Απ/τό	0,01	0	0	0 5
Μαλάκι (κοιν βρύση-πάρκο )	<<	16396	12,6	7	0	8,0	239	0	Απ/τή	Απ/τή	Απ/τό	<0,01	0	0	13 0

## Ελεγκτική παρακολούθηση : Νοέμβριος 2017

Όρια Όρια ΚΥΑ Γ1(δ)/ΓΠ οικ.67322	NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> mg/l	NO <sub>2</sub> <sup>-</sup> mg/l	SO <sub>4</sub> <sup>=</sup> mg/l	Fe mg/l	Cu mg/l	Enter Αποικ/100ml
Παραμετρική τιμή	50	0,5	250	0,2	2	0

Σημείο Δειγματοληψίας	Ημ	Κωδ. δ/τος	NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> mg/l	NO <sub>2</sub> <sup>-</sup> mg/l	SO <sub>4</sub> <sup>=</sup> mg/l	Fe mg/l	Cu mg/l	Enter Αποικ /100ml
Κάτω Λεχώνα (κρεοπωλείο κεντρικός δρόμος)	8/11	16370	4,40	0,010	24	0,02	0,09	0
Κάτω Λεχώνα (περιοχή Λωτός)	22/11	16388	3,96	0,007	8	0,02		
Πλατανίδια παραλία (ταβέρνα)	<<	16389	3,96					
Δεξαμενή Άνω Λεχωνίων	29/11	16391	2,20	0,003	7	0,02	0,02	0
Δεξαμενή Πλατανιδίων	<<	16392	2,20	0,003	8	0,03	0,02	0
Δίκτυο Πλατανιδίων (ταβέρνα)	<<	16393	2,20	0,003	8	0,02	0,03	0
Γεώτρηση Καρανίκα (Μαλάκι)	<<	16394	4,84	0,007	17	0,01	0,10	0
Μαλάκι (δίκτυο πολυκατοικιών)	<<	16395	4,84	0,007	18	0,01	0,09	0
Μαλάκι (κοιν βρύση-πάρκο )	<<	16396	2,20	0,003	8	0,03	0,03	0

Τα δείγματα με κωδ: 16393 και 16395 βρίσκονται σε διαδικασία ανάλυσης για Τριχλωρο-αιθέριο, τετράχλωρο-αιθέριο, ολικά τριαλογονομεθάνια, 1,2 διχλωροαιθέριο, Βενζόλιο, παρασιποκτόνα, PAH και βενζο-α-πυρένιο