



ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΧΗΜΕΙΟΥ

ΘΕΜΑ : ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

Τοπική Κοινότητα Μακρινίτσας

Δοκιμαστική παρακολούθηση (έλεγχος υπολειμματικού χλωρίου) : Μάρτιος 2020

Όρια ΚΥΑ Γ1(δ)/ ΓΠ οικ.67322	ελ. Cl ₂ mg/l
Παραμετρική τιμή	

Σημείο Δειγματοληψίας	Ημ	Κωδ. δ/τος	ελ. Cl ₂ mg/l
Κουκουράβα (βρύση στο δρόμο)	31/3	17660	0,10
Μακρινίτσα Αγ. Αθανάσιος (εξωτ. βρύση οικίας)	«	17661	0,45
Μακρινίτσα Μάρινα (εξωτ. βρύση οικίας)	«	17662	0,30