



# ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΧΗΜΕΙΟΥ

ΘΕΜΑ : ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΒΟΛΟΥ ( ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΙ ΒΟΛΟΥ, Ν. ΙΩΝΙΑΣ, ΑΙΣΩΝΙΑΣ)

Δοκιμαστική παρακολούθηση : Ιανουάριος 2018

Όρια ΚΥΑ Γ1(δ)/ΓΠ οικ.67322	Σκλ f °	Cl- mg/l	ελ. Cl <sub>2</sub> mg/l	pH σε 25°C	Αγωγ. μS/cm σε 20°C/25°C	Θολ	Οσμή	Γεύση	Χρώμα	NH <sub>4</sub> <sup>+</sup> mg/l	Ολικά Κολ/οειδή /100ml	E. Coli /100ml	Συνολικά βακτήρια 22°C 37°C/ml
Παραμετρική τιμή		250		6,5-9,5	2500/2790	Απ/τή	Απ/τή	Απ/τή	Απ/τό	0,50	0	0	Άνευ ασυνήθους μεταβολής

Σημείο Δειγματοληψίας	Ημ.	Κωδ.	Σκλ f °	Cl- mg/l	ελ. Cl <sub>2</sub> mg/l	pH σε 25°C	Αγωγ. μS/cm σε 20°C/25°C	Θολ	Οσμή	Γεύση	Χρώμα	NH <sub>4</sub> <sup>+</sup> mg/l	Ολικά Κολ/οειδή /100ml	E. Coli /100ml	Συνολικά βακτήρια 22°C 37°C/ml
Χημείο	4/1	16450	35,8	234	0,19										
Χημείο	5/1	16451	35,8	234	0,19										
Αγ. Γεώργιος ( εκκλησία κοιν βρύση)	9/1	16465	12	11	0,13	8,0	250	0	Απ/τή	Απ/τή	Απ/τό	0,01	0	0	0 0
Καλλιθέα (έναντι πάρκου)	<<	16466	36,4	259	0,18	7,6	1323	1	Απ/τή	Απ/τή	Απ/τό	0,04	0	0	4 5
Αγ. Κων/νος (καφέ έναντι I.N )	<<	16467	36,8	250	0,27	7,5	1283	1	Απ/τή	Απ/τή	Απ/τό	0,05	0	0	3 1
Πλ. Ελευθερίας (κοιν. βρύση)	<<	16468	37,6	252	0,25	7,5	1291	0	Απ/τή	Απ/τή	Απ/τό	0,06	0	0	2 0
Περιοχή Δημαρχείου (καφέ -αρχή Δημητριάδος )	<<	16469	37	250	0,22	7,5	1283	1	Απ/τή	Απ/τή	Απ/τό	0,08	0	0	0 0
Αλυκές (εκκλ Αγ. Ειρήνη κοιν βρύση)	<<	16470	36	259	0,27	7,6	1319	2	Απ/τή	Απ/τή	Απ/τό	0,04	0	0	0 0
ΜΕΤΚΑ (πάρκο κοιν βρύση)	<<	16471	36,6	243	0,29	7,5	1255	0	Απ/τή	Απ/τή	Απ/τό	0,05	0	0	0 0
Αγ. Σπυριδωνας (έναντι εκκλησίας)	<<	16472	38,4	250	0,20	7,5	1277	0	Απ/τή	Απ/τή	Απ/τό	0,05	0	0	0 0

Σημείο Δειγματοληψίας	Ημ.	Κωδ.	Σκλ f °	Cl- mg/l	ελ. Cl <sub>2</sub> mg/l	pH σε 25°C	Αγωγ. μS/cm σε 20°C/25°C	Θολ	Οσμή	Γεύση	Χρώμα	NH <sub>4</sub> <sup>+</sup> mg/l	Ολικά Κολ/οειδή /100ml	E. Coli /100ml	Συνολικά βακτήρια 22° C 37° C/ml	
Αγ. Βαρβάρα (οικία)	9/1	16473	36,6	253	0,24	7,6	1319	1	Απ/τή	Απ/τή	Απ/τό	0,06	0	0	8	2
Ν. Δημητριάδα (έναντι παλαιού ΚΑΠΗ)	<<	16474	35,8	241	0,25	7,7	1255	0	Απ/τή	Απ/τή	Απ/τό	0,03	0	0	4	0
Αργοναυτών 64 (υδρομ)	17/1	16485			0,24			0								
Αργοναυτών 64 (εσωτ δίκτυο καταναλωτή)	<<	16486			0,12			4								
Καλλιθέα (έναντι πάρκου)	<<	16487	27,2	140												
Αγ. Κων/νος (καφέ έναντι I.N )	<<	16488	20,2	80												
ΜΕΤΚΑ (πάρκο κοιν βρύση)	<<	16489	19,6	85												
Αγ. Βαρβάρα (οικία)	<<	16490	20,4	87												
Ν. Δημητριάδα (έναντι παλαιού ΚΑΠΗ)	<<	16491	21,8	69												
Σαμπάναγα (εκκλησία)	22/1	16494	30	160	0,23	7,6	901	2	Απ/τή	Απ/τή	Απ/τό	0,05	0	0	0	7
Διμήνι (Δημαρχείο)	<<	16495	30,6	220	0,26	7,9	1129	1	Απ/τή	Απ/τή	Απ/τό	0,06	0	0	0	0
Α΄ΒΙΠΕ (Παπαδόπουλος)	<<	16496	30,2	175	0,24	8,0	965	3	Απ/τή	Απ/τή	Απ/τό	0,04	0	0	0	3
Β΄ΒΙΠΕ (πυροσβεστική)	<<	16497	25,8	117	0,29	8,0	726	2	Απ/τή	Απ/τή	Απ/τό	0,03	0	0	0	5
Μελισσιάτικα (κοιν βρύση πλησίον παιδικής χαράς )	<<	16498	27,8	154	0,31	7,8	871	1	Απ/τή	Απ/τή	Απ/τό	0,01	0	0	2	8

### Ελεγκτική παρακολούθηση : Ιανουάριος 2018

Όρια ΚΥΑ Γ1(δ)/ΓΠ οικ.67322	NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> mg/l	NO <sub>2</sub> <sup>-</sup> mg/l	Fe mg/l	Cu mg/l	SO <sub>4</sub> <sup>=</sup> mg/l	Enter Αποικ/100ml
Παραμετρική τιμή	50	0,5	0,2	2	250	0

Σημείο Δειγματοληψίας	Ημ	Κωδ. δ/τος	NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> mg/l	NO <sub>2</sub> <sup>-</sup> mg/l	Fe mg/l	Cu mg/l	SO <sub>4</sub> <sup>=</sup> mg/l	Enter Αποικ/100ml
Αγ. Γεώργιος ( εκκλησία κοιν βρύση)	9/1	16465	3,96	0,003	0,01	0,01	9	0
Καλλιθέα (έναντι πάρκου)	<<	16466	20,68	0,010	0,02	0,02	54	0
Αγ. Κων/νος (καφέ έναντι Ι.Ν )	<<	16467	21,56	0,013	0,03	0,04	44	0
Πλ. Ελευθερίας (κοιν. βρύση)	<<	16468	21,56	0,013	0,02	0,03	45	0
Περιοχή Δημαρχείου (καφέ –αρχή Δημητριάδος )	<<	16469	21,12	0,013	0,04	0,01	44	0
Αλυκές (εκκλ Αγ. Ειρήνη κοιν βρύση)	<<	16470	20,24	0,010	0,04	0,03	53	0
ΜΕΤΚΑ (πάρκο κοιν βρύση)	<<	16471	21,12	0,013	0,01	0,03	39	0
Αγ. Σπυρίδωνας (έναντι εκκλησίας)	<<	16472	21,12	0,013	0,02	0,03	38	0
Αγ. Βαρβάρα (οικία)	<<	16473	21,56	0,010	0,03	0,02	45	0
Ν. Δημητριάδα (έναντι παλαιού ΚΑΠΗ)	<<	16474	20,68	0,007	0,01	0,01	45	0
Αργοναυτών 64 (υδρομ)	17/1	16485			0,05			
Αργοναυτών 64 (εσωτ δίκτυο καταναλωτή)	<<	16486			0,16			
Σαμπάναγα (εκκλησία)	22/1	16494	12,76	0,010	0,04	0,01	27	0
Διμήνη (Δημαρχείο)	<<	16495	14,52	0,013	0,03	0,02	43	0
Α΄ΒΙΠΕ (Παπαδόπουλος)	<<	16496	14,52	0,010	0,10	0,03	30	0
Β΄ΒΙΠΕ (πυροσβεστική)	<<	16497	11,44	0,010	0,05	0,01	19	0
Μελισσιάτικα (κοιν βρύση πλησίον παιδικής χαράς )	<<	16498	12,32	0,010	0,03	0,01	25	0