



# ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΧΗΜΕΙΟΥ

ΘΕΜΑ : ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΒΟΛΟΥ ( ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΙ ΒΟΛΟΥ, Ν. ΙΩΝΙΑΣ, ΑΙΣΩΝΙΑΣ)

Δοκιμαστική παρακολούθηση : Ιανουάριος 2019

Όρια ΚΥΑ Γ1(δ)/ΓΠ οικ.67322	Σκλ f °	Cl- mg/l	ελ. Cl <sub>2</sub> mg/l	pH σε 25°C	Αγωγ. μS/cm σε 20°C/25°C	Θολ	Οσμή	Γεύση	Χρώμα	NH <sub>4</sub> <sup>+</sup> mg/l	Ολικά Κολ/οειδή /100ml	E. Coli /100ml	Συνολικά βακτήρια 22°C 37°C/ml
Παραμετρική τιμή		250		6,5-9,5	2500/2790	Απ/τή	Απ/τή	Απ/τή	Απ/τό	0,50	0	0	Άνευ ασυνήθους μεταβολής

Σημείο Δειγματοληψίας	Ημ.	Κωδ.	Σκλ f °	Cl- mg/l	ελ. Cl <sub>2</sub> mg/l	pH σε 25°C	Αγωγ. μS/cm σε 20°C/25°C	Θολ	Οσμή	Γεύση	Χρώμα	NH <sub>4</sub> <sup>+</sup> mg/l	Ολικά Κολ/οειδή /100ml	E. Coli /100ml	Συνολικά βακτήρια 22°C 37°C/ml	
Αγ. Γεώργιος ( εκκλησία κοιν βρύση)	8/1	16997	13,8	9	0,18	8,2	261	0	Απ/τή	Απ/τή	Απ/τό	<0,01	0	0	0	0
Καλλιθέα (έναντι πάρκου)	<<	16998	27,6	158	0,17	8,1	935	1	Απ/τή	Απ/τή	Απ/τό	0,03	0	0	0	2
Αγ. Κων/νος (καφέ έναντι Ι.Ν )	<<	16999	34,4	199	0,22	7,9	1139	0	Απ/τή	Απ/τή	Απ/τό	0,04	0	0	0	0
Πλ. Ελευθερίας (κοιν. βρύση)	<<	17000	35,8	202	0,19	7,8	1134	2	Απ/τή	Απ/τή	Απ/τό	0,05	0	0	0	0
Περιοχή Δημαρχείου (καφέ –αρχή Δημητριάδος )	<<	17001	38,4	220	0,19	7,6	1218	0	Απ/τή	Απ/τή	Απ/τό	0,06	0	0	0	0
Αγ. Σπυριδωνας (έναντι εκκλησίας)	<<	17002	37,4	223	0,30	7,6	1221	0	Απ/τή	Απ/τή	Απ/τό	0,06	0	0	0	1
Αγ. Βαρβάρα (οικία)	<<	17003	34,2	218	0,30	7,6	1191	1	Απ/τή	Απ/τή	Απ/τό	0,05	0	0	0	0
Ν. Δημητριάδα (έναντι παλαιού ΚΑΠΗ)	<<	17004	26,6	163	0,19	7,9	902	1	Απ/τή	Απ/τή	Απ/τό	0,04	0	0	0	0
Αρχή Δημητριάδος κατάσταση	<<	17005	40	227	0,23	7,7	1262	0	Απ/τή	Απ/τή	Απ/τό	0,06	0	0	0	0
Αλυκές (εκκλ Αγ. Ειρήνη κοιν βρύση)	14/1	17006	24,4	165	0,21	7,7	989	1	Απ/τή	Απ/τή	Απ/τό	0,05	0	0	0	0

Σημείο Δειγματοληψίας	Ημ.	Κωδ.	Σκλ f °	Cl- mg/l	ελ. Cl <sub>2</sub> mg/l	pH σε 25°C	Αγωγ. μS/cm σε 20°C/25°C	Θολ	Οσμή	Γεύση	Χρώμα	NH <sub>4</sub> <sup>+</sup> mg/l	Ολικά Κολ/οειδή /100ml	E. Coli /100ml	Συνολικά βακτήρια 22° C 37° C/ml	
ΜΕΤΚΑ (πάрко κοιν βρύση)	14/1	17007	25,2	135	0,35	7,5	852	0	Απ/τή	Απ/τή	Απ/τό	0,05	0	0	0	0
Σαμπάναγα (βενζινάδικο)	15/1	17010	27,2	142	0,29	7,5	875	1	Απ/τή	Απ/τή	Απ/τό	0,06	0	0	3	0
Διμήνι (Δημαρχείο)	<<	17011	27,2	183	0,24	7,8	1037	2	Απ/τή	Απ/τή	Απ/τό	0,05	0	0	0	0
Α΄ΒΙΠΕ (Παπαδόπουλος)	<<	17012	24,6	151	0,13	7,8	910	0	Απ/τή	Απ/τή	Απ/τό	0,05	0	0	1	0
Β΄ΒΙΠΕ (πυροσβεστική)	<<	17013	34,4	239	0,10	7,8	1383	1	Απ/τή	Απ/τή	Απ/τό	0,08	0	0	1	0
Μελισσιάτικα (κοιν βρύση πλησίον παιδικής χαράς )	<<	17014	25,6	196	0,19	7,7	827	2	Απ/τή	Απ/τή	Απ/τό	0,04	0	0	0	1
Χημείο	29/1	17029	30,4	165	0,23											

### Ελεγκτική παρακολούθηση : Ιανουάριος 2019

Όρια ΚΥΑ Γ1(δ)/ΓΠ οικ.67322	NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> mg/l	NO <sub>2</sub> <sup>-</sup> mg/l	Fe mg/l	Cu mg/l	SO <sub>4</sub> <sup>=</sup> mg/l	Enter Αποικ/100ml
Παραμετρική τιμή	50	0,5	0,2	2	250	0

Σημείο Δειγματοληψίας	Ημ	Κωδ. δ/τος	NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> mg/l	NO <sub>2</sub> <sup>-</sup> mg/l	Fe mg/l	Cu mg/l	SO <sub>4</sub> <sup>=</sup> mg/l	Enter Αποικ/100ml
Αγ. Γεώργιος ( εκκλησία κοιν βρύση)	8/1	16997	1,76	0,003	0,02	0,05	4	0
Καλλιθέα (έναντι πάρκου)	<<	16998	10,12	0,013	0,02	0,09	32	0
Αγ. Κων/νος (καφέ έναντι Ι.Ν )	<<	16999	16,72	0,007	0,02	0,13	34	0
Πλ. Ελευθερίας (κοιν. βρύση)	<<	17000	17,16	0,010	0,05	0,09	35	0
Περιοχή Δημαρχείου (καφέ –αρχή Δημητριάδος )	<<	17001	19,8	0,013	0,03	0,07	33	0
Αγ. Σπυρίδωνας (έναντι εκκλησίας)	<<	17002	19,36	0,013	0,02	0,05	24	0
Αγ. Βαρβάρα (οικία)	<<	17003	15,4	0,010	0,07	0,10	35	0
Ν. Δημητριάδα (έναντι παλαιού ΚΑΠΗ)	<<	17004	9,68	0,013	0,05	0,06	31	0
Αρχή Δημητριάδος κατάστημα	<<	17005	20,68	0,013	0,04	0,08	32	0
Αλυκές (εκκλ Αγ. Ειρήνη κοιν βρύση)	14/1	17006	13,64	0,013	0,05	0,04	37	0
ΜΕΤΚΑ (πάρκο κοιν βρύση)	14/1	17007	14,52	0,013	0,01	0,04	18	0
Σαμπάναγα (βενζινάδικο )	15/1	17010	14,96	0,010	0,03	0,02	20	0
Διμήνι (Δημαρχείο)	<<	17011	13,64	0,013	0,07	0,04	37	0
Α΄ΒΙΠΕ (Παπαδόπουλος)	<<	17012	13,2	0,010	0,02	0,02	26	0
Β΄ΒΙΠΕ (πυροσβεστική)	<<	17013	18,92	0,013	0,04	0,04	39	0
Μελισσιάτικα (κοιν βρύση πλησίον παιδικής χαράς )	<<	17014	13,64	0,010	0,05	0,01	19	0