



ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΧΗΜΕΙΟΥ

ΘΕΜΑ : ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΒΟΛΟΥ (ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΙ ΒΟΛΟΥ, Ν. ΙΩΝΙΑΣ, ΑΙΣΩΝΙΑΣ)

Δοκιμαστική παρακολούθηση : Ιανουάριος 2020

Όρια ΚΥΑ Γ1(δ)/ΓΠ οικ.67322	Σκλ f°	Cl- mg/l	ελ. Cl ₂ mg/l	pH σε 25 ⁰ C	Αγωγ. μS/cm σε 20 ⁰ C/25 ⁰ C	Θολ	Οσμή	Γεύση	Χρώμα	NH ₄ ⁺ mg/l	Ολικά Κολ/οειδή /100ml	E. Coli /100ml	Συνολικά βακτήρια 22 ⁰ C 37 ⁰ C/ml
Παραμετρική τιμή		250		6,5-9,5	2500/2790	Απ/τή	Απ/τή	Απ/τή	Απ/τό	0,50	0	0	Άνευ ασυνήθους μεταβολής

Σημείο Δειγματοληψίας	Ημ.	Κωδ.	Σκλ f°	Cl- mg/l	ελ. Cl ₂ mg/l	pH σε 25 ⁰ C	Αγωγ. μS/cm σε 20 ⁰ C/25 ⁰ C	Θολ	Οσμή	Γεύση	Χρώμα	NH ₄ ⁺ mg/l	Ολικά Κολιδή /100ml	E. Coli /100 ml	Συνολικά βακτήρια 22 ⁰ C 37 ⁰ C/ml	
Χημείο	2/1	17534	27,8	145	0,27											
Αγ. Γεώργιος (εκκλησία κοιν βρύση)	7/1	17535	13	9	0,08	8,0	265	0	Απ/τή	Απ/τή	Απ/τό	<0,01	<1	<1	Κατά προσεγ γιση 7	Κατά προσεγ γιση 5
Καλλιθέα (έναντι πάρκου)	«	17536	28,4	167	0,41	7,7	1015	0	Απ/τή	Απ/τή	Απ/τό	0,04	<1	<1	<1	Παρουσια μικροορ- γανισμού
Αγ. Κων/νος (καφέ έναντι I.N)	«	17537	27,4	167	0,34	7,6	972	0	Απ/τή	Απ/τή	Απ/τό	0,03	<1	<1	23	15
Πλ. Ελευθερίας (κοιν. βρύση)	«	17538	27,6	163	0,41	7,5	964	0	Απ/τή	Απ/τή	Απ/τό	0,03	<1	<1	32	21
Περιοχή Δημαρχείου (καφέ – αρχή Δημητριάδος)	«	17539	27	163	0,35	7,5	952	0	Απ/τή	Απ/τή	Απ/τό	0,03	<1	<1	Παρουσια μικροορ- γανισμού	<1
Αλυκές (εκκλ Αγ. Ειρήνη κοιν βρύση)	«	17540	26,6	138	0,41	7,7	888	0	Απ/τή	Απ/τή	Απ/τό	0,04	<1	<1	28	40

Σημείο Δειγματοληψίας	Ημ.	Κωδ.	Σκλ f °	Cl- mg/l	ελ. Cl ₂ mg/l	pH σε 25°C	Αγωγ. μS/cm σε 20°C/25°C	Θολ	Οσμή	Γεύση	Χρώμα	NH ₄ ⁺ mg/l	Ολικά Κολιδία /100ml	E. Coli /100 ml	Συνολικά βακτήρια 22° C 37° C/ml	
ΜΕΤΚΑ (πάрко κοιν βρύση)	7/1	17541	32	197	0,38	7,5	1098	1	Απ/τή	Απ/τή	Απ/τό	0,05	<1	<1	<1	Παρουσια μικροορ- γανισμού
Αγ. Σπυρίδωνας (έναντι εκκλησίας)	«	17542	30,2	174	0,31	7,4	994	0	Απ/τή	Απ/τή	Απ/τό	0,05	<1	<1	<1	Παρουσια μικροορ- γανισμού
Αγ. Βαρβάρα (οικία)	«	17543	31,2	183	0,25	7,5	1020	0	Απ/τή	Απ/τή	Απ/τό	0,04	<1	<1	<1	<1
Ν. Δημητριάδα (έναντι παλαιού ΚΑΠΗ)	«	17544	29	151	0,32	7,6	920	0	Απ/τή	Απ/τή	Απ/τό	0,04	<1	<1	Κατά προσεγ γιση 4	<1
Χημείο	9/1	17547	33,6	181	0,27											
Σαμπάναγα (βενζινάδικο)	13/1	17551	33	195	0,23	7,4	1092	1	Απ/τή	Απ/τή	Απ/τό	0,03	<1	<1	71	63
Διμήνι (Δημαρχείο)	«	17552	30	179	0,20	7,5	1022	2	Απ/τή	Απ/τή	Απ/τό	0,06	<1	<1	37	<1
Α΄ΒΙΠΕ (Παπαδόπουλος)	«	17553	31,2	179	0,18	7,5	1039	0	Απ/τή	Απ/τή	Απ/τό	0,08	<1	<1	<1	45
Β΄ΒΙΠΕ πυροσβεστική	«	17554	31,8	183	0,19	7,5	1053	1	Απ/τή	Απ/τή	Απ/τό	0,08	<1	<1	<1	18
Μελισσιάτικα (κοιν βρύση πλησίον παιδικής χαράς)	«	17555	28	144	0,13	7,6	876	1	Απ/τή	Απ/τή	Απ/τό	0,06	<1	<1	Κατά προσεγ γιση 5	35
Χημείο	15/1	17558	28,6	160	0,45											
Χημείο	21/1	17559	29,4	144	0,39											

Ελεγκτική παρακολούθηση : Ιανουάριος 2020

Όρια ΚΥΑ Γ1(δ)/ΓΠ οικ.67322	NO ₃ ⁻ mg/l	NO ₂ ⁻ mg/l	Fe mg/l	Cu mg/l	SO ₄ ⁼ mg/l	Enter Αποικ/100ml
Παραμετρική τιμή	50	0,5	0,2	2	250	0

Σημείο Δειγματοληψίας	Ημ	Κωδ. δ/τος	NO ₃ ⁻ mg/l	NO ₂ ⁻ mg/l	Fe mg/l	Cu mg/l	SO ₄ ⁼ mg/l	Enter Αποικ/100ml
Αγ. Γεώργιος	7/1	17535	0,88	0,003	0,01	<0,01	5	<1
Καλλιθέα (έναντι πάρκου)	«	17536	19,8	0,010	0,02	<0,01	40	<1
Αγ. Κων/νος (καφέ έναντι Ι.Ν)	«	17537	17,16	0,007	0,02	0,01	29	<1
Πλ. Ελευθερίας (κοιν. βρύση)	«	17538	17,16	0,007	0,01	<0,01	29	<1
Περιοχή Δημαρχείου (καφέ –αρχή Δημητριάδος)	«	17539	17,16	0,007	0,02	0,02	28	<1
Αλυκές (εκκλ Αγ. Ειρήνη κοιν βρύση)	«	17540	16,28	0,007	0,07	<0,01	33	<1
ΜΕΤΚΑ (πάρκο κοιν βρύση)	7/1	17541	18,04	0003	0,05	0,02	27	<1
Αγ. Σπυρίδωνας (έναντι εκκλησίας)	«	17542	16,72	0,007	0,02	0,06	27	<1
Αγ. Βαρβάρα (οικία)	«	17543	17,6	0,013	0,03	<0,01	31	<1
Ν. Δημητριάδα (έναντι παλαιού ΚΑΠΗ)	«	17544	19,8	0,010	0,02	0,02	39	<1
Σαμπάναγα (βενζινάδικο)	13/1	17551	18,48	0,003	0,02	0,07	33	<1
Διμήνι (Δημαρχείο)	«	17552	16,28	0,010	0,05	0,06	39	<1
Α΄ΒΙΠΕ (Παπαδόπουλος)	«	17553	17,6	0,003	0,02	0,04	28	<1
Β΄ΒΙΠΕ (πυροβεστική)	«	17554	17,6	0,003	0,07	0,03	29	<1
Μελισσιάτικα (κοιν βρύση πλησίον παιδικής χαράς)	«	17555	14,08	0,010	0,07	0,04	22	<1