



ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΧΗΜΕΙΟΥ

ΘΕΜΑ : ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΒΟΛΟΥ (ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΙ ΒΟΛΟΥ, Ν. ΙΩΝΙΑΣ, ΑΙΣΩΝΙΑΣ)

Δοκιμαστική παρακολούθηση : Σεπτέμβριος 2020

Όρια ΚΥΑ Γ1(δ)/ΓΠ οικ.67322	Σκλ f°	Cl- mg/l	ελ. Cl ₂ mg/l	pH σε 25 ⁰ C	Αγωγ. μS/cm σε 20 ⁰ C/25 ⁰ C	Θολ	Οσμή	Γεύση	Χρώμα	NH ₄ ⁺ mg/l	Ολικά Κολ/οειδή /100ml	E. Coli /100ml	Συνολικά βακτήρια 22 ⁰ C 37 ⁰ C/ml
Παραμετρική τιμή		250		6,5-9,5	2500/2790	Απ/τή	Απ/τή	Απ/τή	Απ/τό	0,50	0	0	Άνευ ασυνήθους μεταβολής

Σημείο Δειγματοληψίας	Ημ.	Κωδ.	Σκλ f°	Cl- mg/l	ελ. Cl ₂ mg/l	pH σε 25 ⁰ C	Αγωγ. μS/cm σε 20 ⁰ C/25 ⁰ C	Θολ	Οσμή	Γεύση	Χρώμα	NH ₄ ⁺ mg/l	Ολικά Κολ/ιδή /100ml	E. Coli /100 ml	Συνολικά βακτήρια 22 ⁰ C 37 ⁰ C/ml	
Αγ. Γεώργιος (εκκλησία κοιν βρύση)	2/9	17945	12	11	0,13	8,0	247	2	Απ/τή	Απ/τή	Απ/τό	<0,01	<1	<1	Παρουσια μικροορ- γανισμού	Παρουσια μικροορ- γανισμού
Καλλιθέα (έναντι πάρκου)	«	17946	23,8	152	0,44	7,7	921	0	Απ/τή	Απ/τή	Απ/τό	0,04	<1	<1	Κατά προσεγγιση 5	10
Αγ. Κων/νος (καφέ έναντι Ι.Ν)	«	17947	29,6	179	0,36	7,6	1044	0	Απ/τή	Απ/τή	Απ/τό	0,05	<1	<1	Κατά προσεγγιση 3	Κατά προσεγγι ση 6
Πλ. Ελευθερίας (κοιν. βρύση)	«	17948	27,8	184	0,39	7,5	1042	0	Απ/τή	Απ/τή	Απ/τό	0,06	<1	<1	Παρουσια μικροορ- γανισμού	<1
Περιοχή Δημαρχείου (καφέ αρχή Δημητριάδος)	«	17949	29,8	183	0,32	7,4	1039	0	Απ/τή	Απ/τή	Απ/τό	0,05	<1	<1	11	Παρουσια μικροορ- γανισμού
Αλυκές (εκκλ Αγ. Ειρήνη κοιν βρύση)	«	17950	22,8	158	0,36	7,7	940	0	Απ/τή	Απ/τή	Απ/τό	0,04	<1	<1	Κατά προσεγγιση 6	Κατά προσεγγι ση 3

Σημείο Δειγματοληψίας	Ημ.	Κωδ.	Σκλ f °	Cl- mg/l	ελ. Cl ₂ mg/l	pH σε 25°C	Αγωγ. μS/cm σε 20°C/25°C	Θολ	Οσμή	Γεύση	Χρώμα	NH ₄ ⁺ mg/l	Ολικά Κολ/ιδή /100ml	E. Coli /100 ml	Συνολικά βακτήρια 22° C 37° C/ml	
															Κατά προσεγγίση 4	Παρουσια μικροορ- γανισμού
ΜΕΤΚΑ (πάρκο κοιν βρύση)	2/9	17951	35,8	214	0,33	7,4	1197	0	Απ/τή	Απ/τή	Απ/τό	0,05	<1	<1	Κατά προσεγγίση 4	Παρουσια μικροορ- γανισμού
Αγ. Σπυρίδωνας (έναντι εκκλησίας)	«	17952	34,6	206	0,48	7,3	1161	0	Απ/τή	Απ/τή	Απ/τό	0,04	<1	<1	14	13
Αγ. Βαρβάρα (οικία)	«	17953	26,2	181	0,40	7,4	1033	0	Απ/τή	Απ/τή	Απ/τό	0,04	<1	<1	Κατά προσεγγίση 3	Κατά προσεγγί- ση 3
Ν. Δημητριάδα (έναντι παλαιού ΚΑΠΗ)	«	17954	29	112	0,03	7,6	837	0	Απ/τή	Απ/τή	Απ/τό	0,06	<1	<1	Κατά προσεγγίση 3	Κατά προσεγγί- ση 4
Χημείο	4/9	17955	24,8	154	0,35											
Χημείο	7/9	17956	24,4	156	0,31											
Σαμπάναγα (βενζινάδικο)	«	17959	36	216	0,31	7,4	1203	0	Απ/τή	Απ/τή	Απ/τό	0,09	<1	<1	23	35
Διμήνι (Δημαρχείο)	«	17960	24,8	161	0,40	7,8	947	0	Απ/τή	Απ/τή	Απ/τό	<0,01	<1	<1	22	Κατά προσεγγί- ση 6
Α' ΒΙΠΕ (Παπαδόπουλος)	«	17961	38,6	216	0,18	7,5	1210	0	Απ/τή	Απ/τή	Απ/τό	0,09	<1	<1	<1	Κατά προσεγγί- ση 5
Β' ΒΙΠΕ πυροσβεστική	«	17962	38	222	0,24	7,8	1225	0	Απ/τή	Απ/τή	Απ/τό	0,09	<1	<1	Κατά προσεγγίση 4	<1
Μελισσιάτικα (κοιν βρύση πλησίον παιδικής χαράς)	«	17963	34,8	214	0,24	7,6	1192	0	Απ/τή	Απ/τή	Απ/τό	0,08	<1	<1	Κατά προσεγγίση 5	<1
Χημείο	11/9	17967	25,8	158	0,32											
Χημείο	14/9	17970	26,6	172	0,40											
Ιδιωτικά Εκπαιδευτήρια «Προμηθέας»	16/9	17980		232	0,34								<1	<1	<1	<1

Σημείο Δειγματοληψίας	Ημ.	Κωδ.	Σκλ f °	Cl- mg/l	ελ. Cl ₂ mg/l	pH σε 25°C	Αγωγ. μS/cm σε 20°C/25°C	Θολ	Οσμή	Γεύση	Χρώμα	NH ₄ ⁺ mg/l	Ολικά Κολ/ιδή /100ml	E. Coli /100 ml	Συνολικά βακτήρια 22° C 37° C/ml	
Χημείο	18/9	17981	27,4	195	0,29											
Χημείο	21/9	17985	24	145	0,30											
Χημείο	22/9	17986											<1	<1	<1	<1
Χημείο	24/9	17987	24,2	181	0,25	7,7	998									
Χημείο	25/9	17988	26	191	0,24											
Χημείο	28/9	17990	27,6	181	0,34											

Ελεγκτική παρακολούθηση : Σεπτέμβριος 2020

Όρια ΚΥΑ Γ1(δ)/ΓΠ οικ.67322	NO ₃ ⁻ mg/l	NO ₂ ⁻ mg/l	Fe mg/l	Cu mg/l	SO ₄ ⁼ mg/l	Enter Αποικ/100ml
Παραμετρική τιμή	50	0,5	0,2	2	250	0

Σημείο Δειγματοληψίας	Ημ	Κωδ. δ/τος	NO ₃ ⁻ mg/l	NO ₂ ⁻ mg/l	Fe mg/l	Cu mg/l	SO ₄ ⁼ mg/l	Enter Αποικ/100ml
Αγ. Γεώργιος (εκκλησία κοιν βρύση)	2/9	17945	0,88	<0,003	0,08	0,01	6	<1
Καλλιθέα (έναντι πάρκου)	«	17946	14,52	0,007	0,02	0,02	33	<1
Αγ. Κων/νος (καφέ έναντι Ι.Ν)	«	17947	17,16	0,010	0,01	0,02	36	<1
Πλ. Ελευθερίας (κοιν. βρύση)	«	17948	17,16	0,010	0,01	0,03	36	<1
Περιοχή Δημαρχείου (καφέ αρχή Δημητριάδος)	«	17949	17,16	0,010	0,02	0,03	31	<1
Αλυκές (εκκλ Αγ. Ειρήνη κοιν βρύση)	«	17950	14,96	0,007	0,02	0,05	35	<1
ΜΕΤΚΑ (πάρκο κοιν βρύση)	«	17951	20,24	0,013	0,03	0,04	38	<1
Αγ. Σπυρίδωνας (έναντι εκκλησίας)	«	17952	19,36	0,013	0,02	0,03	34	<1
Αγ. Βαρβάρα (οικία)	«	17953	16,72	0,010	0,03	0,02	36	<1
Ν. Δημητριάδα (έναντι παλαιού ΚΑΠΗ)	«	17954	16,72	0,010	0,04	0,03	38	<1
Σαμπάναγα (βενζινάδικο)	7/9	17959	21,56	0,003	0,02	<0,01	37	<1
Διμήνι (Δημαρχείο)	«	17960	14,96	0,007	0,01	0,01	36	<1
Α΄ΒΙΠΕ (Παπαδόπουλος)	«	17961	21,12	0,003	0,02	0,01	34	<1
Β΄ΒΙΠΕ πυροσβεστική	«	17962	21,12	0,007	0,04	<0,01	33	<1
Μελισσιάτικα (κοιν βρύση πλησίον παιδικής χαράς)	«	17963	22	0,010	0,03	0,01	36	<1
Ιδιωτικά Εκπαιδευτήρια «Προμηθέας»	16/9	17980			0,01			<1
Χημείο	22/9	17986						<1