



ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΧΗΜΕΙΟΥ

ΘΕΜΑ : ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΒΟΛΟΥ (ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΙ ΒΟΛΟΥ, Ν. ΙΩΝΙΑΣ, ΑΙΣΩΝΙΑΣ)

Δοκιμαστική παρακολούθηση : Νοέμβριος 2017

Όρια ΚΥΑ Γ1(δ)/ΓΠ οικ.67322	Σκλ f °	Cl- mg/l	ελ. Cl ₂ mg/l	pH σε 25°C	Αγωγ. μS/cm σε 20°C/25°C	Θολ	Οσμή	Γεύση	Χρώμα	NH ₄ ⁺ mg/l	Ολικά Κολ/οειδή /100ml	E. Coli /100ml	Συνολικά βακτήρια 22° C 37° C/ml
Παραμετρική τιμή		250		6,5-9,5	2500/2790	Απ/τή	Απ/τή	Απ/τή	Απ/τό	0,50	0	0	Άνευ ασυνήθους μεταβολής

Σημείο Δειγματοληψίας	Ημ.	Κωδ.	Σκλ f °	Cl- mg/l	ελ. Cl ₂ mg/l	pH σε 25°C	Αγωγ. μS/cm σε 20°C/25°C	Θολ	Οσμή	Γεύση	Χρώμα	NH ₄ ⁺ mg/l	Ολικά Κολ/οειδή /100ml	E. Coli /100ml	Συνολικά βακτήρια 22° C 37° C/ml	
Αγ. Νικολάου(Ερμού-28 ^{ης} Οκτωβρίου)	1/11	16348	23	149	0,21											
Αγ. Γεώργιος (εκκλησία κοιν βρύση)	<<	16349	12,2	9	0,13	8,1	244	0	Απ/τή	Απ/τή	Απ/τό	0,01	0	0	3	0
Καλλιθέα (έναντι πάρκου)	<<	16350	26,4	110	0,42	8,0	777	0	Απ/τή	Απ/τή	Απ/τό	0,03	0	0	0	4
Αγ. Κων/νος (καφέ έναντι Αγ. Κωνσταντίνου)	<<	16351	29,8	206	0,28	7,6	1080	1	Απ/τή	Απ/τή	Απ/τό	0,06	0	0	1	5
Πλ. Ελευθερίας (κοιν. βρύση)	<<	16352	28,4	206	0,30	7,6	1065	2	Απ/τή	Απ/τή	Απ/τό	0,05	0	0	1	1
Περιοχή Δημαρχείου (καφέ -αρχή Δημητριάδος)	<<	16353	28,2	204	0,28	7,6	1069	0	Απ/τή	Απ/τή	Απ/τό	0,05	0	0	12	14
Αλυκές (εκκλ Αγ. Ειρήνη κοιν βρύση)	<<	16354	30,8	184	0,31	7,6	1054	2	Απ/τή	Απ/τή	Απ/τό	0,06	0	0	1	0
ΜΕΤΚΑ (πάρκο κοιν βρύση)	<<	16355	25,6	119	0,33	7,6	752	1	Απ/τή	Απ/τή	Απ/τό	0,04	0	0	9	1
Αγ. Σπυριδωνας (έναντι εκκλησίας)	<<	16359	21,8	106	0,33	7,7	682	0	Απ/τή	Απ/τή	Απ/τό	0,04	0	0	0	1
Αγ. Βαρβάρα (οικία)	<<	16357	26,2	168	0,32	7,6	934	0	Απ/τή	Απ/τή	Απ/τό	0,04	0	0	0	0

Σημείο Δειγματοληψίας	Ημ.	Κωδ.	Σκλ f °	Cl- mg/l	ελ. Cl ₂ mg/l	pH σε 25°C	Αγωγ. μS/cm σε 20°C/25°C	Θολ	Οσμή	Γεύση	Χρώμα	NH ₄ ⁺ mg/l	Ολικά Κολ/οειδή /100ml	E. Coli /100ml	Συνολικά βακτήρια 22° C 37° C/ml	
N. Δημητριάδα (έναντι παλαιού ΚΑΠΗ)	1/11	16358	30,2	209	0,21	7,8	1139	1	Απ/τή	Απ/τή	Απ/τό	0,05	0	0	0	5
Σαμπάναγα (εκκλησία)	7/11	16362	28	126	0,30	7,5	798	1	Απ/τή	Απ/τή	Απ/τό	0,03	0	0	0	0
Διμήνι (Δημαρχείο)	<<	16363	32,2	179	0,33	7,8	1044	2	Απ/τή	Απ/τή	Απ/τό	0,04	0	0	0	8
Α΄ ΒΙΓΠΕ (Παπαδόπουλος)	<<	16364	30	147	0,20	7,6	880	2	Απ/τή	Απ/τή	Απ/τό	0,05	0	0	0	0
Β΄ ΒΙΓΠΕ (πυροσβεστική)	<<	16365	28,4	149	0,18	7,6	882	1	Απ/τή	Απ/τή	Απ/τό	0,05	0	0	1	0
Μελισσιάτικα (κοιν βρύση πλησίον παιδικής χαράς)	<<	16366	25,2	121	0,30	7,6	792	0	Απ/τή	Απ/τή	Απ/τό	0,04	0	0	0	13
Κουμουνδούρου 2 (υδρόμ)	21/11	16380	22,8	110	0,15			1								
Κουμουνδούρου 2 (εσωτ)	<<	16381			0			5								
Φαναρίου (N. Ιωνία)	<<	16382	18,4	44	0,26			0								
Χημείο	<<	16387	33,2	165	0,23											
Ρόδου-Θεσσαλίας(N. Ιωνία)	28/11	16390	22,2	135	0,32								0	0	0	0

Ελεγκτική παρακολούθηση :Νοέμβριος 2017

Όρια ΚΥΑ Γ1(δ)/ΓΠ οικ.67322	NO ₃ ⁻ mg/l	NO ₂ ⁻ mg/l	Fe mg/l	Cu mg/l	SO ₄ ⁼ mg/l	Enter Αποικ/100ml
Παραμετρική τιμή	50	0,5	0,2	2	250	0

Σημείο Δειγματοληψίας	Ημ	Κωδ. δ/τος	NO ₃ ⁻ mg/l	NO ₂ ⁻ mg/l	Fe mg/l	Cu mg/l	SO ₄ ⁼ mg/l	Enter Αποικ/100ml
Αγ. Γεώργιος (εκκλησία κοιν βρύση)	1/11	16349	4,84	0,003	<0,01	0,01	7	0
Καλλιθέα (έναντι πάρκου)	<<	16350	11,88	0,007	0,02	0,03	28	0
Αγ. Κων/νος (καφέ έναντι Αγ. Κωνσταντίνου)	<<	16351	13,2	0,010	0,03	0,02	30	0
Πλ. Ελευθερίας (κοιν. βρύση)	<<	16352	12,32	0,013	0,05	0,02	28	0
Περιοχή Δημαρχείου (καφέ –αρχή Δημητριάδος)	<<	16353	12,76	0,013	0,05	0,01	29	0
Αλυκές (εκκλ Αγ. Ειρήνη κοιν βρύση)	<<	16354	16,72	0,013	0,04	0,04	39	0
ΜΕΤΚΑ (πάρκο κοιν βρύση)	<<	16355	11,44	0,010	<0,01	0,03	19	0
Αγ. Σπυριδωνας (έναντι εκκλησίας)	<<	16359	11,00	0,010	0,01	0,02	15	0
Αγ. Βαρβάρα (οικία)	<<	16357	11,44	0,013	0,02	0,01	25	0
Ν. Δημητριάδα (έναντι παλαιού ΚΑΠΗ)	<<	16358	14,96	0,013	0,04	0,04	42	0
Σαμπάναγα (εκκλησία)	7/11	16362	14,08	0,010	0,02	0,04	21	0
Διμήνι (Δημαρχείο)	<<	16363	21,56	0,013	0,05	0,02	37	0
Α΄ΒΙΠΕ (Παπαδόπουλος)	<<	16364	14,08	0,013	0,06	0,03	25	0
Β΄ΒΙΠΕ (πυροσβεστική)	<<	16365	14,08	0,010	0,04	0,05	25	0
Μελισσιάτικα (κοιν βρύση πλησίον παιδικής χαράς)	<<	16366	13,20	0,010	0,02	0,02	20	0
Κουμουνδούρου 2 (υδρόμ)	21/11	16380			0,11			
Κουμουνδούρου 2 (εσωτ)	<<	16381			0,55			
Φαναρίου (Ν. Ιωνία)	<<	16382			0,03			
Ρόδου-Θεσσαλίας(Ν. Ιωνία)	28/11	16390			0,05			0