

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΝΕΡΟΥ
ΤΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΒΟΛΟΥ
Μαΐου 2012

Φυσικοχημικές Παράμετροι (Μονάδα Μέτρησης)	Ανώτατη Παραμετρική Τιμή ΚΥΑ Υ2/2600/2001 (τροπ. ΔΥΓ2/ΓΠ/οικ.38295/07)	Εύρος Τιμών στο Δίκτυο	Παρατηρήσεις (*) (Περιοχές Δημαρχείου, Νεάπολης, ΜΕΤΚΑ, Αγ. Σπυρίδωνα)
Σκληρότητα (γαλλικοί βαθμ.)	-	10,2 – 18,2	26,2 – 31,4
Χλωριούχα (mg/l)	250	7 – 60	142 - 167
Υπολ. Χλώριο (mg/l)	-	0,10 – 0,49	0,20 – 0,26
pH	≥ 6,5 και ≤ 9,5	7,8 – 8,2	7,5 – 7,7
Αγωγιμότητα μS/cm (25°C)	(20/25°C) 2500 / 2790	248 – 455	798 - 910
Θολότητα (FTU)	Αποδεκτή και άνευ ασυνήθους μεταβολής	0 – 3	1
Οσμή/ Γεύση/ Χρώμα	Αποδεκτά και άνευ ασυνήθους μεταβολής	Αποδεκτά και άνευ ασυνήθους μεταβολής	Αποδεκτά και άνευ ασυνήθους μεταβολής
Αμμώνιο (mg/l)	0,50	0,01 – 0,06	0,04 – 0,06
Νιτρικά (mg/l)	50	5,28 – 11	16,28 – 20,24
Μικροβιολογικές Παράμετροι (Μονάδα Μέτρησης)			
Ολικά κολλοειδή (cfu/100ml)	0	0	0
E. Coli (cfu/100ml)	0	0	0
Εντερόκοκκοι/100ml	0	0	0
Συνολ. Βακτήρια στους 22°C/ml	Άνευ ασυνήθους μεταβολής	0 – 18	0 – 10
Συνολ. Βακτήρια στους 37°C/ml	Άνευ ασυνήθους μεταβολής	0 - 15	0 - 23

(*) Μόνο για το χρονικό διάστημα **05–07/05/12** λόγω μειωμένης συμμετοχής των πηγαίων νερών στο μίγμα υδροδότησης, εξαιτίας τεχνικών προβλημάτων

Κατά τη διάρκεια του έτους η ΔΕΥΑΜΒ ελέγχει την ποιότητα του πόσιμου νερού που διατίθεται στους καταναλωτές, πραγματοποιώντας αναλύσεις σε όλες τις παραμέτρους και στη συχνότητα που προβλέπει η ΚΥΑ Υ2/2600/2001 (τροπ. ΔΥΓ2/ΓΠ/οικ.38295/07) περί «Ποιότητας Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης».