



ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΧΗΜΕΙΟΥ

ΘΕΜΑ : ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

Δημοτική Ενότητα Αγριάς

Μικροβιολογικός Έλεγχος : Οκτώβριος 2015

Όρια ΚΥΑ Υ2/2600/2001	ελ. Cl ₂ mg/l	Ολικά Κολ/οειδή /100ml	E. Coli /100ml	Enter Αποικ/100ml	Συνολικά βακτήρια 22° C 37° C/ml
Παραμετρική τιμή		0	0	0	Άνευ ασυνήθους μεταβολής

Σημείο Δειγματοληψίας	Ημ	Κωδικός δείγματος	ελ. Cl ₂ mg/l	Ολικά Κολ/οειδή /100ml	E. Coli /100ml	Enter Αποικ/100ml	Συνολικά βακτήρια 22° C 37° C/ml	
Κοιν. Βρύση έξω από 1° Δημοτικό σχολείο	05/10	14956	0,16	0	0	0	3	1
Κοιν βρύση έξω από Γυμνάσιο Αγριάς	>>	14957	0,17	0	0	0	4	0
Κοιν. Βρύση ΕΨΑ	>>	14958	0,14	0	0	0	3	3