



ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΧΗΜΕΙΟΥ

ΘΕΜΑ : ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΒΟΛΟΥ (ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΙ ΒΟΛΟΥ, Ν. ΙΩΝΙΑΣ, ΑΙΣΩΝΙΑΣ)

Σεπτέμβριος 2015

Όρια ΚΥΑ Υ2/2600/2001	Σκλ f°	Cl- mg/l	ελ. Cl ₂ mg/l
Παραμετρική τιμή		250	

Σημείο Δειγματοληψίας	Ημ	Κωδ. δ/τος	Σκλ f°	Cl- mg/l	ελ. Cl ₂ mg/l
Αγ. Γεώργιος Ιωλκού (κοιν βρύση)	1/9	14856	12,2	9	0,21
Πάρκο Καλλιθέας (έναντι πάρκου)	>>	14857	31,6	253	0,35
Αγ. Κωνσταντίνος (πάρκο κοιν. βρυση)	>>	14858	35,2	257	0,30
Πλ. Ελευθερίας (πάρκο κοιν. βρύση)	>>	14859	34,8	259	0,32
Περιοχή Δημαρχείου (αρχή Δημητριάδος)	>>	14860	34,6	266	0,38
Αγ. Ειρήνη - Αλυκές Εκκλ. Κοιν. βρύση	>>	14861	30,9	259	0,30
ΜΕΤΚΑ πάρκο (κοιν. βρύση)	>>	14862	40,6	292	0,31
Αγ. Σπυριδων κατάσταση έναντι εκκλ	>>	14863	38,3	280	0,28
Αγ. Βαρβάρα (οικία)	>>	14864	31,1	261	0,33
Ν. Δημητριάδα οικια έναντι ΚΑΠΗ	>>	14865	32,2	179	0,19
Χημείο	2/9	14866	33	266	0,30
Σαμπάναγα Εκκλησία Κοιν. Βρύση	>>	14867	43,2	296	0,20
Διμήνι Δημαρχείο κοιν βρύση	>>	14868	32,6	271	0,25
Α' ΒΙ ΠΕ (Παπαδόπουλος)	>>	14869	42,3	285	0,35
Β' ΒΙ ΠΕ (Πυροσβεστική)	>>	14870	40,9	291	0,32
Μελισσιάτικα (πλάτανος)	>>	14871	44,1	53	0,26
Σέσκλο	>>	14872	26	37	0,12
Φυτόκο	>>	14873	42	94	0,14
Γλαφυρά	>>	14874	39,8	301	0,05