



ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΧΗΜΕΙΟΥ

ΘΕΜΑ : ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

Δημοτική Ενότητα Αρτέμιδας

Τοπική κοινότητα Αγ. Λαυρεντίου Ιούλιος 2017

Όρια ΚΥΑ Υ2/2600/2001	ελ. Cl ₂ mg/	Ολικά Κολ/οειδή /100ml	E. Coli /100ml	Enter Αποικ/100ml	Συνολικά βακτήρια 22° C 37° C /ml
Παραμετρική τιμή		0	0	0	Άνευ ασυνήθους μεταβολής

Σημείο Δειγματοληψίας	Ημ	Κωδ. δ/τος	ελ. Cl ₂ mg/l	Ολικά Κολ/οειδή /100ml	E. Coli /100ml	Enter Αποικ/100ml	Συνολικά βακτήρια 22° C 37° C /ml
Αγ. Λαυρέντιος δίκτυο κοιν βρύση parking	4/7	16162	0,24	0	0	0	2 1
Παιδικές κατασκηνώσεις Ιεράς Μητρόπολης δίκτυο κατασκήνωσης τραπεζαρία	<<	16163	0,23	0	0	0	0 0
Παιδικές κατασκηνώσεις Ιεράς Μητρόπολης δίκτυο κατασκήνωσης κουζίνα	<<	16164	0,27	0	0	0	0 0
Δεξαμενή Βροχιάς	11/7	16190	0,10	0	0	0	2 0
Παιδικές κατασκηνώσεις Ιεράς Μητρόπολης δίκτυο τραπεζαρία	<<	16191	0,24	0	0	0	4 0
Παιδικές κατασκηνώσεις Ιεράς Μητρόπολης δίκτυο δεξαμενών	<<	16192	0,21	0	0	0	0 1
Δεξαμενή δικτύου Αγ.Λαυρεντίου	<<	16193	0,11	2	0	0	0 1
Αγ. Λαυρέντιος δίκτυο κοιν βρύση parking	<<	16194	0,15	1	0	0	3 0
Αγ. Λαυρέντιος δεξαμενή δικτύου	18/7	16198	0,16	0	0	0	1 0
Αγ. Λαυρέντιος δίκτυο κοιν βρύση parking	<<	16199	0,23	0	0	0	3 0