



ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΧΗΜΕΙΟΥ

ΘΕΜΑ : ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

Δημοτική Ενότητα Αρτέμιδας

Δοκιμαστική παρακολούθηση : Φεβρουάριος 2020

Όρια ΚΥΑ Γ1(δ)/ΓΠ οικ.67322	Σκλ f°	Cl- mg/l	ελ. Cl ₂ mg/l	pH σε 25°C	Αγωγ. μS/cm σε 20°C/25°C	Θολ	Οσμή	Γεύση	Χρώμα	NH ₄ ⁺ mg/l	Ολικά Κολ/οειδή /100ml	E. Coli /100ml	Συνολικά βακτήρια 22° C 37° C/ml
Παραμετρική τιμή		250		6,5-9,5	2500/2790	αποδεκτή	Απ/τή	Απ/τή	Απ/τό	0,50	0	0	Άνευ ασυνήθους μεταβολής

Σημείο Δειγματοληψίας	Ημ	Κωδ. δ/τος	Σκλ f°	Cl- mg/l	ελ. Cl ₂ mg/l	pH σε 25°C	Αγωγ. μS/cm 25°C	Θολ	Οσμή	Γεύση	Χρώμα	NH ₄ ⁺ mg/l	Ολικά Κολ/οειδή /100ml	E. Coli /100ml	Συνολικά βακτήρια 22° C 37° C /ml	
Κάτω Λεχώνια (κοιν. βρ πλατεία)	20/2	17595	22,4	23	0,22	7,7	432	0	Απ/τή	Απ/τή	Απ/τό	0,01	<1	<1	Κατά προσέγγιση 5	<1
Τσικάρι (οικία)	«	17596	28	27	0,26	7,4	551	0	Απ/τή	Απ/τή	Απ/τό	0,01	<1	<1	Παρουσία μικροοργα νισμού	Παρουσία μικροοργα νισμού
Πλατανίδια (παραλία ταβέρνα)	«	17597	12,2	11	0,22	7,7	249	0	Απ/τή	Απ/τή	Απ/τό	<0,01	<1	<1	Παρουσία μικροοργα νισμού	Παρουσία μικροοργα νισμού
Άνω Λεχώνια (εκκλησία κοιν βρύση)	«	17598	12	11	0,08	7,6	248	0	Απ/τή	Απ/τή	Απ/τό	<0,01	<1	<1	Κατά προσέγγιση 8	15
Μαλάκι δίκτυο πολυκατοικιών	«	17599	24,2	27	0,29	7,2	559	0	Απ/τή	Απ/τή	Απ/τό	0,03	<1	<1	12	<1
Αγ. Λαυρέντιος δίκτυο parking κοιν βρύση	«	17600	15,8	9	0,27	7,7	309	0	Απ/τή	Απ/τή	Απ/τό	<0,01	<1	<1	21	Κατά προσέγγιση 8

Σημείο Δειγματοληψίας	Ημ	Κωδ. δ/τος	Σκλ f°	Cl- mg/l	ελ. Cl ₂ mg/l	pH σε 25°C	Αγωγ. μS/cm 25°C	Θολ	Οσμή	Γεύση	Χρώμα	NH ₄ ⁺ mg/l	Ολικά Κολ/οειδή /100ml	E. Coli /100ml	Συνολικά βακτήρια 22° C 37° C /ml	
Αγ. Βλάσιος (κοιν βρύση όπισθεν εκκλησίας)	20/2	17601	11,6	9	0,08	7,7	237	0	Απ/τή	Απ/τή	Απ/τό	0,01	<1	<1	73	41
Βροχιά (θερμοκήπιο στο δρόμο)	«	17602	28,6	28	0,22	7,6	590	0	Απ/τή	Απ/τή	Απ/τό	0,04	<1	<1	Κατά προσέγγιση 3	<1

Ελεγκτική παρακολούθηση : Φεβρουάριος 2020

Όρια ΚΥΑ Γ1(δ)/ΓΠ οικ.67322	NO ₃ ⁻ mg/l	NO ₂ ⁻ mg/l	SO ₄ ⁼ mg/l	Fe mg/l	Cu mg/l	Enter Αποικ/100ml
Παραμετρική τιμή	50	0,5	250	0,2	2	0

Σημείο Δειγματοληψίας	Ημ	Κωδ. δ/τος	NO ₃ ⁻ mg/l	NO ₂ ⁻ mg/l	SO ₄ ⁼ mg/l	Fe mg/l	Cu mg/l	Enter Αποικ /100ml
Κάτω Λεχώνια (κοιν. βρ πλατεία)	20/2	17595	4,84	0,007	18	0,16	0,02	<1
Τσικάρι (οικία)	«	17596	9,68	0,010	27	0,02	0,01	<1
Πλατανίδια (παραλία ταβέρνα)	«	17597	0,44	0,003	4	0,02	<0,01	<1
Άνω Λεχώνια (εκκλησία κοιν βρύση)	«	17598	0,44	0,003	4	0,07	<0,01	<1
Μαλάκι δίκτυο πολυκατοικιών	«	17599	7,04	0,007	12	0,02	0,01	<1
Αγ. Λαυρέντιος δίκτυο parking κοιν βρύση	«	17600	0,44	0,003	9	0,03	<0,01	<1
Αγ. Βλάσιος (κοιν βρύση όπισθεν εκκλησίας)	20/2	17601	0,44	0,003	4	0,01	<0,01	<1
Βροχιά (θερμοκήπιο στο δρόμο)	«	17602	6,16	0,007	27	0,02	0,02	<1