



ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΧΗΜΕΙΟΥ

ΘΕΜΑ : ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

Δημοτική Ενότητα Αρτέμιδας

Δοκιμαστική παρακολούθηση (έλεγχος υπολειμματικού χλωρίου) : Απρίλιος 2020

| | |
|--------------------------------|--------------------------------|
| Όρια ΚΥΑ Γ1(δ)/ΓΠ οικ.67322 | ελ. Cl ₂ mg/l |
| Παραμετρική τιμή | |

| Σημείο Δειγματοληψίας | Ημ | Κωδ. δ/τος | ελ. Cl ₂ mg/l |
|---|------|---------------|--------------------------------|
| Μαλάκι δίκτυο πολυκατοικιών | 2/4 | 17677 | 0,12 |
| Άνω Λεχώνια (εκκλησία κοιν βρύση) | « | 17678 | 0,12 |
| Βροχιά (θερμοκήπιο στο δρόμο) | « | 17679 | 0,19 |
| Μαλάκι δίκτυο πολυκατοικιών | 14/4 | 17708 | 0,10 |
| Άνω Λεχώνια (εκκλησία κοιν βρύση) | « | 17709 | 0,10 |
| Αγ. Βλάσιος (κοιν βρύση όπισθεν εκκλησίας) | « | 17710 | 0,10 |
| Κάτω Λεχώνια (κοιν. βρ πλατεία) | « | 17711 | 0,48 |
| Άγιος Λαυρέντιος δικτυο Parking κοιν. βρύση | « | 17712 | 0,12 |
| Βροχιά (θερμοκήπιο στο δρόμο) | « | 17713 | 0,45 |
| Κάτω Λεχώνια (κοιν. βρ πλατεία) | 15/4 | 17717 | 0,13 |
| Άνω Λεχώνια (εκκλησία κοιν βρύση) | « | 17718 | 0,16 |
| Κάτω Λεχώνια (κοιν. βρ πλατεία) | 28/4 | 17737 | 0,32 |
| Μαλάκι δίκτυο πολυκατοικιών | « | 17738 | 0,10 |
| Άνω Λεχώνια (εκκλησία κοιν βρύση) | « | 17739 | 0,37 |
| Αγ. Βλάσιος (κοιν βρύση όπισθεν εκκλησίας) | « | 17740 | 0,64 |
| Βροχιά (θερμοκήπιο στο δρόμο) | « | 17741 | 0,23 |