



# ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΧΗΜΕΙΟΥ

ΘΕΜΑ : ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

Δημοτική Ενότητα Πορταριάς

## Δοκιμαστική παρακολούθηση : Μάρτιος 2019

Όρια ΚΥΑ Γ1(δ)/ΓΠ οικ.67322	Σκλ f °	Cl- mg/l	ελ. Cl <sub>2</sub> mg/l	pH σε 25°C	Αγωγ. μS/cm σε 20°C/25°C	Θολ	Οσμή	Γεύση	Χρώμα	NH <sub>4</sub> <sup>+</sup> mg/l	Ολικά Κολ/οειδή /100ml	E. Coli /100ml	Συνολικά βακτήρια 22° C 37° C/ml
Παραμετρική τιμή		250		6,5-9,5	2500/2790	αποδεκτή	Απ/τή	Απ/τή	Απ/τό	0,50	0	0	Άνευ ασυνήθους μεταβολής

Σημείο Δειγματοληψίας	Ημ	Κωδ. δ/τος	Σκλ f °	Cl- mg/l	ελ. Cl <sub>2</sub> mg/l	pH σε 25°C	Αγωγ. μS/cm 25°C	Θολ	Οσμή	Γεύση	Χρώμα	NH <sub>4</sub> <sup>+</sup> mg/l	Ολικά Κολ/οειδή /100ml	E. Coli /100ml	Συνολικά βακτήρια 22° C 37° C/ml	
Πορταριά (περιοχή Δενελάβα κοιν βρύση )	26/3	17106	12	11	0,20	8,2	257	1	Απ/τή	Απ/τή	Απ/τό	0,01	0	0	2	0
Ξενία Πορταριάς (εξωτ. βρύση)	<<	17107	11,8	11	0,22	8,2	256	0	Απ/τή	Απ/τή	Απ/τό	<0,01	0	0	0	1
Parking Πορταριάς κοιν βρύση	<<	17108	12,2	11	0,20	8,1	258	1	Απ/τή	Απ/τή	Απ/τό	0,01	0	0	0	0
Πορταριά πλατεία – δρόμος κοιν βρύση	<<	17109	12	11	0,18	8,2	257	0	Απ/τή	Απ/τή	Απ/τό	<0,01	0	0	0	0
Κατηχώρι (Παιδ. Σταθμός εξωτ. βρύση)	<<	17110	12	11	0,19	8,2	257	0	Απ/τή	Απ/τή	Απ/τό	<0,01	0	0	0	0
Κατηχώρι (Μύρτιλλο - εξωτερική βρύση)	<<	17111	19,8	21	0,20	7,8	444	0	Απ/τή	Απ/τή	Απ/τό	0,03	0	0	0	0
Σταγιάτες (βρύση Ράμπου)	<<	17112	13,2	11	0,22	7,9	279	1	Απ/τή	Απ/τή	Απ/τό	0,01	0	0	1	0
Άλλη Μεριά πλατεία Κοινοτικό κατάστημα (εσωτερική βρύση )	<<	17113	11,8	11	0,18	8,2	256	2	Απ/τή	Απ/τή	Απ/τό	0,03	0	0	0	1

Ελεγκτική παρακολούθηση :Μάρτιος 2019

Όρια ΚΥΑ Γ1(δ)/ΓΠ οικ.67322	NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> mg/l	NO <sub>2</sub> <sup>-</sup> mg/l	Fe mg/l	SO <sub>4</sub> <sup>=</sup> mg/l	Cu mg/l	Enter Αποικ/100ml
Παραμετρική τιμή	50	0,5	0,2	250	2	0

Σημείο Δειγματοληψίας	Ημ	Κωδ. δ/τος	NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> mg/l	NO <sub>2</sub> <sup>-</sup> mg/l	Fe mg/l	SO <sub>4</sub> <sup>=</sup> mg/l	Cu mg/l	Enter Αποικ /100ml
Πορταριά (περιοχή Δενελάβα κοιν βρύση )	26/3	17106	0,88	0,007	0,02	5	0,01	0
Ξενία Πορταριάς (εξωτ. βρύση)	<<	17107	0,88	0,007	0,01	5	0,02	0
Parking Πορταριάς κοιν βρύση	<<	17108	1,32	0,007	0,04	6	0,01	0
Πορταριά πλατεία –δρόμος κοιν βρύση	<<	17109	0,88	0,007	0,01	5	0,01	0
Κατηχώρι (Παιδ. Σταθμός εξωτ. βρύση)	<<	17110	0,88	0007	0,01	4	0,03	0
Κατηχώρι (Μύρτιλλο - εξωτερική βρύση)	<<	17111	4,4	0,010	0,01	17	0,03	0
Σταγιάτες (βρύση Ράμπου)	<<	17112	1,32	0,010	0,02	8	0,04	0
Άλλη Μεριά πλατεία Κοινοτικό κατάστημα (εσωτερική βρύση )	<<	17113	1,32	0,007	0,03	6	0,04	0