



## ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΧΗΜΕΙΟΥ

ΘΕΜΑ : ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΓΧΙΑΛΟΥ ΚΑΙ ΑΙΣΩΝΙΑΣ)

Ιούνιος 2019

Όρια Κ.Υ.Α. Γ1(δ) / ΓΠ οικ.67322	Σκλ f °	Cl- mg/l	ελ. Cl <sub>2</sub> mg/l
Παραμετρική τιμή		250	

Σημείο Δειγματοληψίας	Ημ	Κωδ. δ/τος	Σκλ f °	Cl- mg/l	ελ. Cl <sub>2</sub> mg/l
Μάραθος ( οικία εξωτ. βρύση)	19/6	17240	60	<b>253</b>	0,12
Χρυσή Ακτή Παναγίας (εκκλησια)	<<	17241	57	239	0,23
Αγχιάλος (Αλωνάκι - οικία)	<<	17242	58,2	238	0,19
Αγχιάλος ( Παραλία )	<<	17243	60,4	<b>291</b>	0,22
Αγχιάλος ( Άνω κεντρικού δρόμου - εξωτ βρύση)	<<	17244	64	<b>312</b>	0,17
Μικροθήβες πλατεία (κοιν βρύση πάρκο)	<<	17245	47	27	0,18
Αιδίни (εκκλ. κοιν βρύση)	<<	17246	46,4	28	0,29
Κριθαριά (εξωτ. βρύση ξενοδοχείου)	20/6	17249	60,2	<b>278</b>	0,16