



ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΧΗΜΕΙΟΥ

ΘΕΜΑ : ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΤΑΓΙΑΤΩΝ

Μικροβιολογικός έλεγχος : Σεπτέμβριος 2017

Όρια ΚΥΑ Γ1(δ)/ΓΠ οικ.67322	Υπολ. Χλώριο (mg/l)	Ολικά Κολ/σειδή /100ml	E. Coli /100ml	Enter Αποικ/100 ml	Συνολικά βακτήρια 22° C 37° C/ml
Παραμετρική τιμή		0	0	0	Άνευ ασυνήθους μεταβολής

Σημείο Δειγματοληψίας	Ημ	Κωδ. δ/τος	Υπολ. Χλώριο (mg/l)	Ολικά Κολ/σειδή /100ml	E. Coli /100ml	Enter Αποικ /100ml	Συνολικά βακτήρια 22° C 37° C /ml
Βρύση Δικτύου Ράμπος	22/09	16270	0	89	1	15	0 0