



# ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΧΗΜΕΙΟΥ

ΘΕΜΑ : ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

Τοπική Κοινότητα Σταγιατών

## Μικροβιακός έλεγχος : Μάιος 2019

Όρια ΚΥΑ Γ1(δ)/ΓΠ οικ.67322	Σκλ f °	Cl- mg/l	ελ. Cl <sub>2</sub> mg/l	Ολικά Κολ/οειδή /100ml	E. Coli /100ml	Enter Αποικ /100ml	Συνολικά βακτήρια 22° C 37° C/ml
Παραμετρική τιμή		250		0	0	0	Άνευ ασυνήθους μεταβολής

Σημείο Δειγματοληψίας	Ημ	Κωδ. δ/τος	Σκλ f °	Cl- mg/l	ελ. Cl <sub>2</sub> mg/l	Ολικά Κολ/οειδή /100ml	E. Coli /100ml	Enter Αποικ /100ml	Συνολικά βακτήρια 22° C 37° C/ml	
Σταγιάτες δεξαμενή σχολείου	8/5	17185	12	9	0	21	0	0	1	1
Σταγιάτες βρύση Ράμπου	<<	17186			0	50	0	0	25	3
Σταγιάτες δεξαμενή σχολείου	13/5	17187			0	18	0	1	>300	>300
Σταγιάτες δεξαμενή Άνω οικισμού	<<	17188			0	26	0	0	44	>300
Σταγιάτες βρύση Ράμπου	<<	17189			0	48	0	0	53	1