



# ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΧΗΜΕΙΟΥ

ΘΕΜΑ : ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

Δημοτική Ενότητα Αγχιάλου

Δοκιμαστική παρακολούθηση : Μάρτιος 2022

|                                   |            |             |                                |               |                           |          |       |       |       |                                      |                              |                   |  |
|-----------------------------------|------------|-------------|--------------------------------|---------------|---------------------------|----------|-------|-------|-------|--------------------------------------|------------------------------|-------------------|--|
| Όρια<br>ΚΥΑ Γ1(δ)/ΓΠ<br>οικ.67322 | Σκλ<br>f ° | Cl-<br>mg/l | ελ.<br>Cl <sub>2</sub><br>mg/l | pH<br>σε 25°C | Αγωγ.<br>μS/cm<br>σε 20°C | Θολ      | Οσμή  | Γεύση | Χρώμα | NH <sub>4</sub> <sup>+</sup><br>mg/l | Ολικά<br>Κολ/οειδή<br>/100ml | E. Coli<br>/100ml | Συνολικά<br>βακτήρια<br>22° C 37° C/ml |
| Παραμετρική τιμή                  |            | 250         |                                | 6,5-9,5       | 2500                      | αποδεκτή | Απ/τή | Απ/τή | Απ/τό | 0,50                                 | 0                            | 0                 | Άνευ ασυνήθους μεταβολής               |

| Σημείο<br>Δειγματοληψίας                                       | Ημ   | Κωδ.<br>δ/τος | Σκλ<br>f ° | Cl-<br>mg/l | ελ.<br>Cl <sub>2</sub><br>mg/l | pH<br>σε<br>25°C | Αγωγ.<br>μS/cm<br>σε 20°C | Θολ | Οσμή  | Γεύση | Χρώμα | NH <sub>4</sub> <sup>+</sup><br>mg/l | Ολικά<br>Κολ/ειδή<br>/100ml | E. Coli<br>/100ml | Συνολικά<br>βακτήρια<br>22° C 37° C/ml |                                  |
|--|------|---------------|------------|-------------|--------------------------------|------------------|---------------------------|-----|-------|-------|-------|--------------------------------------|-----------------------------|-------------------|--|----------------------------------|
| Κριθαριά<br>(εκκλησία)   | 15/3 | 18893         | 61         | 262         | 0,30                           | 7,5              | 1384                      | 0   | Απ/τή | Απ/τή | Απ/τό | 0,09                                 | <1                          | <1                | <1                                     | <1                               |
| Μάραθος( οικία<br>εξωτ. βρύση)                                 | «    | 18894         | 60,8       | 254         | 0,28                           | 7,4              | 1360                      | 2   | Απ/τή | Απ/τή | Απ/τό | 0,10                                 | <1                          | <1                | <1                                     | <1                               |
| Αγχιάλος<br>Αλωνάκι (οικία)                                    | «    | 18896         | 60         | 248         | 0,22                           | 7,2              | 1340                      | 0   | Απ/τή | Απ/τή | Απ/τό | 0,11                                 | <1                          | <1                | Παρουσια<br>μικροορ-<br>γανισμού       | <1                               |
| Αγχιάλος<br>Παραλία<br>( εξωτ .βρύση<br>οικίας)                | «    | 18897         | 62,4       | 264         | 0,29                           | 7,3              | 1389                      | 0   | Απ/τή | Απ/τή | Απ/τό | 0,10                                 | <1                          | <1                | <1                                     | <1                               |
| Αγχιάλος (άνω<br>του κεντρικού<br>δρόμου εξωτ<br>βρύση οικίας) | «    | 18898         | 62,2       | 262         | 0,31                           | 7,2              | 1387                      | 1   | Απ/τή | Απ/τή | Απ/τό | 0,09                                 | <1                          | <1                | <1                                     | Παρουσια<br>μικροορ-<br>γανισμού |
| Μικροθήβες<br>πλατεία (κοιν<br>βρύση πάρκο)                    | «    | 18899         | 48,2       | 21          | 0,44                           | 7,3              | 778                       | 0   | Απ/τή | Απ/τή | Απ/τό | 0,06                                 | <1                          | <1                | <1                                     | <1                               |
| Αιδίνι (εκκλ. κοιν<br>βρύση)                                   | «    | 18900         | 47,6       | 23          | 0,34                           | 7,4              | 780                       | 0   | Απ/τή | Απ/τή | Απ/τό | 0,07                                 | <1                          | <1                | <1                                     | <1                               |

## Ελεγκτική παρακολούθηση : Μάρτιος 2022

|                                |                                      |                                      |            |            |                                      |                      |
|--------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------------|------------|--------------------------------------|----------------------|
| Όρια<br>ΚΥΑ Γ1(δ)/ΓΠ οικ.67322 | NO <sub>3</sub> <sup>-</sup><br>mg/l | NO <sub>2</sub> <sup>-</sup><br>mg/l | Fe<br>mg/l | Cu<br>mg/l | SO <sub>4</sub> <sup>=</sup><br>mg/l | Enter<br>Αποικ/100ml |
| Παραμετρική τιμή               | 50                                   | 0,5                                  | 0,20       | 2          | 250                                  | 0                    |

| Σημείο<br>Δειγματοληψίας                                    | Ημ   | Κωδ.<br>δ/τος | NO <sub>3</sub> <sup>-</sup><br>mg/l | NO <sub>2</sub> <sup>-</sup><br>mg/l | Fe<br>mg/l | Cu<br>mg/l | SO <sub>4</sub> <sup>=</sup><br>mg/l | Enter<br>Αποικ<br>/100ml |
|---|------|---------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------------|------------|--------------------------------------|--------------------------|
| Κριθαριά (εκκλησία)   | 15/3 | 18893         | 12                                   | 0,010                                | 0,02       | 0,02       | 35                                   | <1                       |
| Μάραθος( οικία εξωτ.<br>βρύση)                              | «    | 18894         | 12                                   | 0,014                                | 0,11       | 0,02       | 36                                   | <1                       |
| Αγχιάλος Αλωνάκι (οικία)                                    | «    | 18896         | 12                                   | 0,013                                | 0,05       | 0,03       | 36                                   | <1                       |
| Αγχιάλος Παραλία<br>( εξωτ .βρύση οικίας)                   | «    | 18897         | 12                                   | 0,012                                | 0,04       | 0,05       | 37                                   | <1                       |
| Αγχιάλος (άνω του<br>κεντρικού δρόμου εξωτ<br>βρύση οικίας) | «    | 18898         | 12                                   | 0,013                                | 0,07       | 0,05       | 36                                   | <1                       |
| Μικροθήβες πλατεία (κοιν<br>βρύση πάρκο)                    | «    | 18899         | 13                                   | 0,018                                | 0,02       | 0,04       | 14                                   | <1                       |
| Αιδίνι (εκκλ. κοιν βρύση)                                   | «    | 18900         | 13                                   | 0,017                                | 0,04       | 0,03       | 13                                   | <1                       |

Η αβεβαιότητα μέτρησης δεν χρησιμοποιείται ως πρόσθετη ανοχή στις παραμετρικές τιμές που ορίζονται στο παράρτημα Ι της Κ.Υ.Α. Γ1(δ)/ΓΠ οικ. 67322/2017