



ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΧΗΜΕΙΟΥ

ΘΕΜΑ : ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΒΟΛΟΥ (ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΙ ΒΟΛΟΥ, Ν. ΙΩΝΙΑΣ, ΑΙΣΩΝΙΑΣ)

Δοκιμαστική παρακολούθηση : Φεβρουάριος 2022

Όρια ΚΥΑ Γ1(δ)/ΓΠ οικ.67322	Σκλ f °	Cl- mg/l	ελ. Cl ₂ mg/l	pH σε 25 ⁰ C	Αγωγ. μS/cm σε 20 ⁰ C	Θολ	Οσμή	Γεύση	Χρώμα	NH ₄ ⁺ mg/l	Ολικά Κολ/οειδή /100ml	E. Coli /100ml	Συνολικά βακτήρια 22 ⁰ C 37 ⁰ C/ml
Παραμετρική τιμή		250		6,5-9,5	2500	Απ/τή	Απ/τή	Απ/τή	Απ/τό	0,50	0	0	Άνευ ασυνήθους μεταβολής

Σημείο Δειγματοληψίας	Ημ.	Κωδ.	Σκλ f °	Cl- mg/l	ελ. Cl ₂ mg/l	pH σε 25 ⁰ C	Αγωγ. μS/cm σε 20 ⁰ C	Θολ	Οσμή	Γεύση	Χρώμα	NH ₄ ⁺ mg/l	Ολικά Κολ/οειδή /100ml	E. Coli /100 ml	Συνολικά βακτήρια 22 ⁰ C 37 ⁰ C/ml	
Αγ. Γεώργιος (εκκλησία κοιν βρύση)	1/2	18826	12	7	0,12	8,1	229	0	Απ/τή	Απ/τή	Απ/τό	<0,01	<1	<1	<1	<1
Καλλιθέα (έναντι πάρκου)	«	18827	26,4	113	0,39	7,8	686	0	Απ/τή	Απ/τή	Απ/τό	0,06	<1	<1	<1	<1
Αγ. Κωνσταντίνος (καφέ εναντι ΙΝ)	«	18828	31	174	0,34	7,6	884	0	Απ/τή	Απ/τή	Απ/τό	0,05	<1	<1	Παρουσια μικροορ- γανισμού	<1
Πλ. Ελευθερίας (κοιν. βρύση)	«	18829	31,2	168	0,35	7,5	878	2	Απ/τή	Απ/τή	Απ/τό	0,06	<1	<1	Παρουσια μικροορ- γανισμού	Παρουσια μικροορ- γανισμού
Περιοχή Δημαρχείου (καφέ αρχή Δημητριάδος)	«	18830	30,8	168	0,34	7,4	878	0	Απ/τή	Απ/τή	Απ/τό	0,05	<1	<1	Κατά προσέγγιση 7	Κατά προσέγγιση 8
Αλυκές (εκκλ Αγ. Ειρήνη κοιν βρύση)	«	18831	24,6	105	0,46	7,6	674	1	Απ/τή	Απ/τή	Απ/τό	0,01	<1	<1	Κατά προσέγγιση 3	11
ΜΕΤΚΑ (πάρκο κοιν βρύση)	«	18832	34	199	0,43	7,4	990	1	Απ/τή	Απ/τή	Απ/τό	0,08	<1	<1	Παρουσια μικροορ- γανισμού	Κατά προσέγγιση 4

Σημείο Δειγματοληψίας	Ημ.	Κωδ.	Σκλ f°	Cl- mg/l	ελ. Cl ₂ mg/l	pH σε 25°C	Αγωγ. μS/cm σε 20°C	Θολ	Οσμή	Γεύση	Χρώμα	NH ₄ ⁺ mg/l	Ολικά Κολιδή /100ml	E. Coli /100 ml	Συνολικά βακτήρια 22° C 37° C/ml	
Αγ. Σπυρίδωνας (έναντι εκκλησίας)	1/2	18833	30,6	175	0,40	7,3	878	0	Απ/τή	Απ/τή	Απ/τό	0,07	<1	<1	<1	Κατά προσέγγιση 3
Αγ. Βαρβάρα (οικία)	«	18834	30,6	167	0,37	7,4	881	0	Απ/τή	Απ/τή	Απ/τό	0,08	<1	<1	Παρουσια μικροορ- γανισμού	Κατά προσέγγιση 3
Ν. Δημητριάδα (έναντι παλαιού ΚΑΠΗ)	«	18835	27	106	0,43	7,6	684	0	Απ/τή	Απ/τή	Απ/τό	0,05	<1	<1	Παρουσια μικροορ- γανισμού	23
Τριανταφυλλίδη οικία εσωτ. δίκτυο	3/2	18836														
Τριανταφυλλίδη οικία υδρόμετρο	«	18837														
Σαμπάναγα βενζινάδικο	7/2	18841	33	183	0,29	7,5	953	2	Απ/τή	Απ/τή	Απ/τό	0,04	<1	<1	<1	Κατά προσέγγιση 5
Διμήνι (Δημαρχείο)	«	18842	22,2	87	0,41	7,8	617	1	Απ/τή	Απ/τή	Απ/τό	0,03	<1	<1	<1	Κατά προσέγγιση 4
Α΄ ΒΙΠΕ (Παπαδόπουλος)	«	18843	29,6	170	0,26	7,6	886	0	Απ/τή	Απ/τή	Απ/τό	0,05	<1	<1	Παρουσια μικροορ- γανισμού	<1
Β΄ ΒΙΠΕ πυροσβεστική	«	18844	31,6	186	0,10	7,5	925	1	Απ/τή	Απ/τή	Απ/τό	0,05	<1	<1	Παρουσια μικροορ- γανισμού	<1
Μελισσιάτικα οικία πλησίον παιδικής χαράς)	«	18845	31,8	181	0,28	7,5	927	0	Απ/τή	Απ/τή	Απ/τό	0,04	<1	<1	<1	Κατά προσέγγιση 6
Χημείο	11/2	18849	26	94	0,37											
Χημείο	14/2	18850	22,8	83	0,36											
Χημείο	21/2	18859	22,2	67	0,44											
Χημείο	25/2	18872	17,4	43	0,30											

Ελεγκτική παρακολούθηση : Φεβρουάριος 2022

Όρια ΚΥΑ Γ1(δ)/ΓΠ οικ.67322	NO ₃ ⁻ mg/l	NO ₂ ⁻ mg/l	Fe mg/l	Cu mg/l	SO ₄ ⁼ mg/l	Enter Αποικ/100ml
Παραμετρική τιμή	50	0,5	0,2	2	250	0

Σημείο Δειγματοληψίας	Ημ	Κωδ. δ/τος	NO ₃ ⁻ mg/l	NO ₂ ⁻ mg/l	Fe mg/l	Cu mg/l	SO ₄ ⁼ mg/l	Enter Αποικ/100ml
Αγ. Γεώργιος (εκκλησία κοιν βρύση)	1/2	18826	0,44	<0,05	0,01	<0,01	5	<1
Καλλιθέα (έναντι πάρκου)	«	18827	17,6	0,016	0,04	0,06	32	<1
Αγ. Κωνσταντίνος (καφέ εναντι ΙΝ)	«	18828	12	0,014	0,04	0,05	34	<1
Πλ. Ελευθερίας (κοιν. βρύση)	«	18829	12,2	0,015	0,08	0,02	35	<1
Περιοχή Δημαρχείου (καφέ αρχή Δημητριάδος)	«	18830	12,0	0,014	0,04	0,03	35	<1
Αλυκές (εκκλ Αγ. Ειρήνη κοιν βρύση)	«	18831	10,7	0,018	0,06	0,01	32	<1
ΜΕΤΚΑ (πάρκο κοιν βρύση)	«	18832	9,4	0,016	0,06	0,04	35	<1
Αγ. Σπυρίδωνας (έναντι εκκλησίας)	«	18833	6,7	0,015	0,03	0,02	35	<1
Αγ. Βαρβάρα (οικία)	«	18834	6,5	0,015	0,04	0,03	34	<1
Ν. Δημητριάδα (έναντι παλαιού ΚΑΠΗ)	«	18835	18,1	0,017	0,03	0,01	33	<1
Τριανταφυλλίδη οικία εσωτ. δίκτυο	3/2	18836			0,94			
Τριανταφυλλίδη οικία υδρόμετρο	«	18837			0,39			
Σαμπάναγα βενζινάδικο	7/2	18841	9,9	0,007	0,13	0,05	31	<1
Διμήνι (Δημαρχείο)	«	18842	7,5	<0,005	0,08	0,04	26	<1
Α΄ΒΙΠΕ (Παπαδόπουλος)	«	18843	13,1	0,008	0,05	0,02	32	<1
Β΄ΒΙΠΕ πυροσβεστική	«	18844	18,3	0,008	0,06	0,06	32	<1
Μελισσιάτικα οικία (πλησίον παιδικής χαράς)	«	18845	15,7	<0,005	<0,01	0,01	28	<1

Η αβεβαιότητα μέτρησης δεν χρησιμοποιείται ως πρόσθετη ανοχή στις παραμετρικές τιμές που ορίζονται στο παράρτημα Ι της Κ.Υ.Α. Γ1(δ)/ΓΠ οικ. 67322/2017.