



ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΧΗΜΕΙΟΥ

ΘΕΜΑ : ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΒΟΛΟΥ (ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΙ ΒΟΛΟΥ, Ν. ΙΩΝΙΑΣ, ΑΙΣΩΝΙΑΣ)

Δοκιμαστική παρακολούθηση : Ιούνιος 2021

Όρια ΚΥΑ Γ1(δ)/ΓΠ οικ.67322	Σκλ f°	Cl- mg/l	ελ. Cl ₂ mg/l	pH σε 25°C	Αγωγ. μS/cm σε 20°C	Θολ	Οσμή	Γεύση	Χρώμα	NH ₄ ⁺ mg/l	Ολικά Κολ/οειδή /100ml	E. Coli /100ml	Συνολικά βακτήρια 22°C 37°C/ml
Παραμετρική τιμή		250		6,5-9,5	2500	Απ/τή	Απ/τή	Απ/τή	Απ/τό	0,50	0	0	Άνευ ασυνήθους μεταβολής

Σημείο Δειγματοληψίας	Ημ.	Κωδ.	Σκλ f°	Cl- mg/l	ελ. Cl ₂ mg/l	pH σε 25°C	Αγωγ. μS/cm σε 20°C	Θολ	Οσμή	Γεύση	Χρώμα	NH ₄ ⁺ mg/l	Ολικά Κολ/ιδή /100ml	E. Coli /100 ml	Συνολικά βακτήρια 22°C 37°C/ml	
Αγ. Γεώργιος (εκκλησία κοιν βρύση)	3/6	18345	12,6	7	0,12	8,2	223	0	Απ/τή	Απ/τή	Απ/τό	<0,01	<1	<1	<1	<1
Καλλιθέα (έναντι πάρκου)	«	18346	25,2	156	0,31	8,0	836	1	Απ/τή	Απ/τή	Απ/τό	0,08	<1	<1	<1	<1
Αγ. Κωνσταντίνος (κατάστημα εναντι Ξενια)	«	18347	28,6	158	0,26	7,9	861	0	Απ/τή	Απ/τή	Απ/τό	0,05	<1	<1	<1	<1
Πλ. Ελευθερίας (κοιν. βρύση)	«	18348	29,2	156	0,31	7,8	852	0	Απ/τή	Απ/τή	Απ/τό	0,05	<1	<1	<1	<1
Περιοχή Δημαρχείου (καφέ αρχή Δημητριάδος)	«	18349	27	156	0,24	7,8	858	1	Απ/τή	Απ/τή	Απ/τό	0,06	<1	<1	<1	<1
Αλυκές (εκκλ Αγ. Ειρήνη κοιν βρύση)	«	18350	25,4	159	0,28	7,8	855	0	Απ/τή	Απ/τή	Απ/τό	0,04	<1	<1	<1	<1
ΜΕΤΚΑ (πάρκο κοιν βρύση)	«	18351	28,4	158	0,20	7,5	873	1	Απ/τή	Απ/τή	Απ/τό	0,03	<1	<1	<1	<1
Αγ. Σπυρίδωνας (έναντι εκκλησίας)	«	18352	29,2	149	0,26	7,5	835	0	Απ/τή	Απ/τή	Απ/τό	0,02	<1	<1	<1	<1
Αγ. Βαρβάρα (οικία)	«	18353	27,4	154	0,29	7,7	847	0	Απ/τή	Απ/τή	Απ/τό	0,04	<1	<1	<1	<1

Σημείο Δειγματοληψίας	Ημ.	Κωδ.	Σκλ f °	Cl- mg/l	ελ. Cl ₂ mg/l	pH σε 25°C	Αγωγ. μS/cm σε 20°C	Θολ	Οσμή	Γεύση	Χρώμα	NH ₄ ⁺ mg/l	Ολικά Κολ/ιδή /100ml	E. Coli /100 ml	Συνολικά βακτήρια 22° C 37° C/ml	
															<1	<1
N. Δημητριάδα έναντι παλαιού ΚΑΠΗ	3/6	18354	22,6	158	0,34	7,8	844	0	Απ/τή	Απ/τή	Απ/τό	0,02	<1	<1	<1	<1
Νέο δίκτυο Τσιτσιλιάνου	«	18355			0,26											
Σαμπάναγα (βενζινάδικο)	7/6	18356	30,6	161	0,20	7,7	878	0	Απ/τή	Απ/τή	Απ/τό	0,06	<1	<1	<1	<1
Διμήνι (Δημαρχείο)	«	18357	23,8	133	0,23	8,1	744	0	Απ/τή	Απ/τή	Απ/τό	0,01	<1	<1	<1	<1
Α΄ΒΙΠΕ (Παπαδόπουλος)	«	18358	33,2	174	0,18	7,8	885	2	Απ/τή	Απ/τή	Απ/τό	0,03	<1	<1	<1	<1
Β΄ΒΙΠΕ πυροσβεστική	«	18359	28	159	0,33	7,6	870	0	Απ/τή	Απ/τή	Απ/τό	0,02	<1	<1	<1	<1
Μελισσιάτικα (κοιν βρύση πλησίον παιδικής χαράς)	«	18360	28,8	161	0,19	7,6	869	0	Απ/τή	Απ/τή	Απ/τό	0,01	<1	<1	<1	<1
Χημείο	«	18363	25,8	154	0,37											
Αγχιάλου	8/6	18364	26,8	145	0,28	7,6	804								<1	<1
Πυράσσου	«	18365			0,26										<1	<1
Σερβίων	«	18366			0,28										<1	<1
Χημείο	10/6	18367	26	156	0,29	8,0	812									
Χημείο	11/6	18368	25,4	152	0,17											
Χημείο	14/6	18369	25,6	154	0,16											
Χημείο	18/6	18384	28	170	0,15											
Χημείο	22/6	18385	27	167	0,15											
Χημείο	25/6	18388	27	177	0,11											
Χημείο	28/6	18389	28	177	0,07											

Ελεγκτική παρακολούθηση : Ιούνιος 2021

Όρια ΚΥΑ Γ1(δ)/ΓΠ οικ.67322	NO ₃ ⁻ mg/l	NO ₂ ⁻ mg/l	Fe mg/l	Cu mg/l	SO ₄ ⁼ mg/l	Enter Αποικ/100ml
Παραμετρική τιμή	50	0,5	0,2	2	250	0

Σημείο Δειγματοληψίας	Ημ	Κωδ. δ/τος	NO ₃ ⁻ mg/l	NO ₂ ⁻ mg/l	Fe mg/l	Cu mg/l	SO ₄ ⁼ mg/l	Enter Αποικ/100ml
Αγ. Γεώργιος (εκκλησία κοιν βρύση)	3/6	18345	0,44	<0,003	0,01	<0,01	6	<1
Καλλιθέα (έναντι πάρκου)	«	18346	14,5	0,014	0,05	0,07	31	<1
Αγ. Κωνσταντίνος (κατάστημα εναντι Ξενια)	«	18347	17,9	0,015	0,02	0,04	30	<1
Πλ. Ελευθερίας (κοιν. βρύση)	«	18348	17,8	0,015	0,03	0,02	29	<1
Περιοχή Δημαρχείου (καφέ αρχή Δημητριάδος)	«	18349	17,1	0,016	0,11	0,13	29	<1
Αλυκές (εκκλ Αγ. Ειρήνη κοιν βρύση)	«	18350	15,1	0,013	0,03	0,04	30	<1
ΜΕΤΚΑ (πάρκο κοιν βρύση)	«	18351	19,3	0,009	0,06	0,05	23	<1
Αγ. Σπυρίδωνας (έναντι εκκλησίας)	«	18352	19,0	0,007	0,03	0,08	23	<1
Αγ. Βαρβάρα (οικία)	«	18353	16,9	0,013	0,02	0,02	29	<1
Ν. Δημητριάδα έναντι παλαιού ΚΑΠΗ	«	18354	12,3	0,010	0,01	0,01	27	<1
Σαμπάναγα (βενζινάδικο)	7/6	18356	16,0	0,016	0,02	0,02	25	<1
Διμήνη (Δημαρχείο)	«	18357	12,9	0,014	0,01	0,06	24	<1
Α΄ΒΙΠΕ (Παπαδόπουλος)	«	18358	17,2	0,017	0,13	0,01	24	<1
Β΄ΒΙΠΕ πυροσβεστική	«	18359	16,1	0,013	0,01	0,09	23	<1
Μελισσιάτικα (κοιν βρύση πλησίον παιδικής χαράς)	«	18360	16,9	0,013	0,01	0,02	22	<1
Αγχιάλου	8/6	18364						<1
Πυράσσου	«	18365						<1
Σερβίων	«	18366						<1

Η αβεβαιότητα μέτρησης δεν χρησιμοποιείται ως πρόσθετη ανοχή στις παραμετρικές τιμές που ορίζονται στο παράρτημα Ι της Κ.Υ.Α. Γ1(δ)/ΓΠ οικ. 67322/2017.