



ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΧΗΜΕΙΟΥ

ΘΕΜΑ : ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΒΟΛΟΥ (Δημοτικές Ενότητες Βόλου- Ν. Ιωνίας-Αισωνίας)

Δοκιμαστική παρακολούθηση : Αύγουστος 2022

Όρια ΚΥΑ Γ1(δ)/ΓΠ οικ.67322	Σκλ f °	Cl- mg/l	ελ. Cl ₂ mg/l	pH σε 25 ⁰ C	Αγωγ. μS/cm σε 20 ⁰ C	Θολ	Οσμή	Γεύση	Χρώμα	NH ₄ ⁺ mg/l	Ολικά Κολ/οειδή /100ml	E. Coli /100ml	Συνολικά βακτήρια 22 ⁰ C 37 ⁰ C/ml
Παραμετρική τιμή		250		6,5-9,5	2500	Απ/τή	Απ/τή	Απ/τή	Απ/τό	0,50	0	0	Άνευ ασυνήθους μεταβολής

Σημείο Δειγματοληψίας	Ημ.	Κωδ.	Σκλ f °	Cl- mg/l	ελ. Cl ₂ mg/l	pH σε 25 ⁰ C	Αγωγ. μS/cm σε 20 ⁰ C	Θολ	Οσμή	Γεύση	Χρώμα	NH ₄ ⁺ mg/l	Ολικά Κολ/ιδή /100ml	E. Coli /100 ml	Συνολικά βακτήρια 22 ⁰ C 37 ⁰ C/ml
Χημείο	1/8	19087	25	149	0,23										
Αγ. Γεώργιος (εκκλησία κοιν βρύση)	2/8	19089	12	11	0,15	8,1	227	0	Απ/τή	Απ/τή	Απ/τό	<0,01	<1	<1	<1
Καλλιθέα (έναντι πάρκου)	«	19090	24	131	0,25	7,9	811	0	Απ/τή	Απ/τή	Απ/τό	0,02	<1	<1	<1
Αγ. Κωνσταντίνος (καφέ εναντι ΙΝ)	«	19091	29	172	0,23	7,9	907	0	Απ/τή	Απ/τή	Απ/τό	0,04	<1	<1	<1
Πλ. Ελευθερίας (κοιν. βρύση)	«	19092	32	179	0,28	8,0	924	0	Απ/τή	Απ/τή	Απ/τό	0,03	<1	<1	<1
Περιοχή Δημαρχείου (καφέ αρχή Δημητριάδος)	«	19093	37	211	0,21	7,9	1055	0	Απ/τή	Απ/τή	Απ/τό	0,09	<1	<1	<1
Αλυκές (εκκλ Αγ. Ειρήνη κοιν βρύση)	«	19094	26	149	0,25	8,0	816	0	Απ/τή	Απ/τή	Απ/τό	0,04	<1	<1	<1
ΜΕΤΚΑ (πάρκο κοιν βρύση)	«	19095	37	211	0,25	7,6	1060	0	Απ/τή	Απ/τή	Απ/τό	0,08	<1	<1	<1
Αγ. Βαρβάρα (οικία)	«	19096	29	175	0,28	7,9	903	2	Απ/τή	Απ/τή	Απ/τό	0,04	<1	<1	<1

Σημείο Δειγματοληψίας	Ημ.	Κωδ.	Σκλ f °	Cl- mg/l	ελ. Cl ₂ mg/l	pH σε 25°C	Αγωγ. μS/cm σε 20°C	Θολ	Οσμή	Γεύση	Χρώμα	NH ₄ ⁺ mg/l	Ολικά Κολ/ιδή /100ml	E. Coli /100 ml	Συνολικά βακτήρια 22° C 37° C/ml	
N. Δημητριάδα (έναντι παλαιού ΚΑΠΗ)	2/8	19097	30	142	0,17	8,0	832	1	Απ/τή	Απ/τή	Απ/τό	0,05	<1	<1	<1	<1
Χημείο	5/8	19099	27	149	0,26											
Σαμπάναγα βενζινάδικο	8/8	19100	38	225	0,20	7,7	1106	1	Απ/τή	Απ/τή	Απ/τό	0,04	<1	<1	<1	<1
Διμήνι (Δημαρχείο)	«	19101	25	149	0,20	8,0	820	0	Απ/τή	Απ/τή	Απ/τό	<0,01	<1	<1	<1	Κατά προσέγγιση 3
Α'ΒΙΠΕ (Παπαδόπουλος)	«	19102	31	186	0,16	7,9	958	1	Απ/τή	Απ/τή	Απ/τό	0,06	<1	<1	Παρουσια μικροορ- γανισμού	<1
Β'ΒΙΠΕ πυροσβεστική	«	19103	32	204	0,22	8,0	1018	3	Απ/τή	Απ/τή	Απ/τό	0,04	<1	<1	Κατά προσέγγιση 3	Κατά προσέγγιση 4
Μελισσιάτικα οικία πλησίον παιδικής χαράς)	«	19104	34	214	0,36	7,7	1073	2	Απ/τή	Απ/τή	Απ/τό	0,01	<1	<1	<1	<1
Χημείο	«	19107	25	154	0,22											
Χημείο	12/8	19111	24	154	0,32											
Χημείο	16/8	19112	29	149	0,34											
Χημείο	19/8	19113	26	158	0,15											
Χημείο	22/8	19119	25	161	0,17											
Χημείο	26/8	19122	27	158	0,16											
Χημείο	29/8	19123	26	158	0,10											

Ελεγκτική παρακολούθηση : Αύγουστος 2022

Όρια ΚΥΑ Γ1(δ)/ΓΠ οικ.67322	NO ₃ ⁻ mg/l	NO ₂ ⁻ mg/l	Fe mg/l	Cu mg/l	SO ₄ ⁼ mg/l	Enter Αποικ/100ml
Παραμετρική τιμή	50	0,5	0,2	2	250	0

Σημείο Δειγματοληψίας	Ημ	Κωδ. δ/τος	NO ₃ ⁻ mg/l	NO ₂ ⁻ mg/l	Fe mg/l	Cu mg/l	SO ₄ ⁼ mg/l	Enter Αποικ/100ml
Αγ. Γεώργιος (εκκλησία κοιν βρύση)	2/8	19089	0,6	<0,005	0,03	<0,01	7	<1
Καλλιθέα (έναντι πάρκου)	«	19090	13	0,014	0,04	0,02	41	<1
Αγ. Κωνσταντίνος (καφέ εναντι ΙΝ)	«	19091	14	0,007	0,03	0,04	39	<1
Πλ. Ελευθερίας (κοιν. βρύση)	«	19092	15	0,005	0,04	0,03	38	<1
Περιοχή Δημαρχείου (καφέ αρχή Δημητριάδος)	«	19093	12	0,006	0,02	0,02	42	<1
Αλυκές (εκκλ Αγ. Ειρήνη κοιν βρύση)	«	19094	14	0,012	0,01	0,01	40	<1
ΜΕΤΚΑ (πάρκο κοιν βρύση)	«	19095	12	0,006	0,02	0,01	40	<1
Αγ. Βαρβάρα (οικία)	«	19096	10	0,012	0,08	0,04	38	<1
Ν. Δημητριάδα (έναντι παλαιού ΚΑΠΗ)	«	19097	14	0,016	0,04	0,08	43	<1
Σαμπάναγα βενζινάδικο	8/8	19100	14	<0,005	0,08	0,02	42	<1
Διμήνη (Δημαρχείο)	«	19101	11	<0,005	0,06	0,01	39	<1
Α΄ΒΙΠΕ (Παπαδόπουλος)	«	19102	13	0,005	0,09	0,03	37	<1
Β΄ΒΙΠΕ πυροσβεστική	«	19103	9	0,007	0,12	0,06	38	<1
Μελισσιάτικα οικία πλησίον παιδικής χαράς)	«	19104	12	<0,005	0,11	0,03	37	<1

Η αβεβαιότητα μέτρησης δεν χρησιμοποιείται ως πρόσθετη ανοχή στις παραμετρικές τιμές που ορίζονται στο παράρτημα Ι της Κ.Υ.Α. Γ1(δ)/ΓΠ οικ. 67322/2017.