



ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΧΗΜΕΙΟΥ

ΘΕΜΑ : ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

Δημοτική Ενότητα Αγριάς

Τοπική Κοινότητα Αγριάς : Ιούνιος 2021

	Σκλ f °	Cl- mg/l	ελ. Cl ₂ mg/l	Αγωγ. μS/cm σε 20°C
Όρια ΚΥΑ Γ1(δ)/ΓΠ οικ.67322	-	250		2500

Ημ	Κωδ. δ/τος	Σημείο Δειγματοληψίας	Σκλ f °	Cl- mg/l	ελ. Cl ₂ mg/l	Αγωγ. μS/cm σε 20°C
2/6	18340	Αστέρια (οικία)	56	482		1841
«	18341	Ζαχαροπλαστείο (Ηρώων Πολυτεχνείου)	55,8	484		1840
«	18342	Café bar (Ηρώων Πολυτεχνείου)	56	482		1848
«	18343	Άνω δρομου (οδός Τριανταφύλλου)	59,8	487		1849
«	18344	Τέρμα Αγριάς (φρούτα)	60	495		1854
15/6	18373	Αστέρια (οικία)	29	28	0,16	544
«	18374	Ζαχαροπλαστείο (Ηρώων Πολυτεχνείου)	30	28	0,11	546
«	18375	Café bar (Ηρώων Πολυτεχνείου)	29,2	27	0,16	541
«	18376	Άνω δρομου (οδός Τριανταφύλλου)	28	27	0,20	539
«	18377	Τέρμα Αγριάς (φρούτα)	39	213	0,03	1074
16/6	18379	Αστέρια (οικία)			0,25	
«	18380	Ζαχαροπλαστείο (Ηρώων Πολυτεχνείου)			0,29	
«	18381	Café bar (Ηρώων Πολυτεχνείου)			0,27	
«	18382	Άνω δρομου (οδός Τριανταφύλλου)			0,29	
«	18383	Τέρμα Αγριάς (φρούτα)			0,03	

- Τα δείγματα με κωδ: 18340 - 18344 αναλύθηκαν επίσης για υδράργυρο, με αποτελέσματα άνω του ορίου της παραμετρικής τιμής της ΚΥΑ
- Τα δείγματα με κωδ: 18373 - 18377 αναλύθηκαν επίσης για υδράργυρο με αποτελέσματα κάτω του ορίου της παραμετρικής τιμής της ΚΥΑ