



ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΧΗΜΕΙΟΥ

ΘΕΜΑ : ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

Δημοτική Ενότητα Αγριάς

Τοπική Κοινότητα Αγριάς : Ιούνιος 2021

	Σκλ f °	Cl- mg/l
Παραμετρική τιμή	-	250

Ημ	Κωδ. δ/τος	Σημείο Δειγματοληψίας	Σκλ f °	Cl- mg/l
2/6	18340	Αστέρια (οικία)	56	482
«	18341	Ζαχαροπλαστείο (Ηρώων Πολυτεχνείου)	55,8	484
«	18342	Café bar (Ηρώων Πολυτεχνείου)	56	482
«	18343	Άνω δρομου (οδός Τριανταφύλλου)	59,8	487
«	18344	Τέρμα Αγριάς (φρούτα)	60	495
15/6	18373	Αστέρια (οικία)	29	28
«	18374	Ζαχαροπλαστείο (Ηρώων Πολυτεχνείου)	30	28
«	18375	Café bar (Ηρώων Πολυτεχνείου)	29,2	27
«	18376	Άνω δρομου (οδός Τριανταφύλλου)	28	27
«	18377	Τέρμα Αγριάς (φρούτα)	39	213
«Όρια ΚΥΑ Γ1(δ)/ΓΠ οικ.67322				250

- Τα δείγματα με κωδ: 18340 - 18344 αναλύθηκαν επίσης για υδράργυρο, με αποτελέσματα άνω του ορίου της παραμετρικής τιμής της ΚΥΑ
- Τα δείγματα με κωδ: 18373 - 18377 αναλύθηκαν επίσης για υδράργυρο με αποτελέσματα κάτω του ορίου της παραμετρικής τιμής της ΚΥΑ