



ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΧΗΜΕΙΟΥ

ΘΕΜΑ : ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΒΟΛΟΥ (ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΙ ΒΟΛΟΥ, Ν. ΙΩΝΙΑΣ, ΑΙΣΩΝΙΑΣ)

Αύγουστος 2021

Όρια νομοθεσίας ΚΥΑ Γ1(δ)/ ΓΠ οικ.67322	Σκλ f °	Cl- mg/l	ελ. Cl ₂ mg/l
Παραμετρική τιμή		250	

Σημείο Δειγματοληψίας	Ημ	Κωδ. δ/τος	Σκλ f °	Cl- mg/l	ελ. Cl ₂ mg/l
Αγ. Γεώργιος (εκκλησία κοιν βρύση)	10/8/21	18477	12	7	0,10
Καλλιθέα (έναντι πάρκου)	«	17478	41,4	457	0,17
Αγ. Κων/νος (καφέ έναντι Ι.Ν)	«	18479	37,8	342	0,22
Πλ. Ελευθερίας (κοιν. βρύση)	«	18480	36,8	344	0,15
Περιοχή Δημαρχείο (καφέ αρχή Δημητριάδος)	«	18481	37	342	0,15
Αλυκές (εκκλησία Αγ. Ειρήνη κοιν βρύση)	«	18482	41	440	0,18
ΜΕΤΚΑ (πάρκο κοιν βρύση)	«	18483	36,2	234	0,14
Αγ. Σπυρίδωνας (έναντι εκκλησίας)	«	18484	37,8	227	0,29
Αγ. Βαρβάρα (οικία)	«	18485	40	339	0,20
Ν. Δημητριάδα (έναντι παλαιού ΚΑΠΗ)	«	18486	39,6	278	0,12
Σαμπάναγα (εκκλησία)	«	18487	38,8	232	0,12
Διμήνι (Δημαρχείο)	«	18488	41,8	432	0,15
Α' ΒΙ.ΠΕ (Παπαδόπουλος)	«	18489	35,6	234	0,12
Β' ΒΙ.ΠΕ (Πυροσβεστική)	«	18490	36	230	0,25
Μελισσιάτικα (κοιν βρυση πλησίον παιδικής χαράς)	«	18491	37	230	0,16
Σέσκλο (ταβέρνα)	«	18492	28,4	66	0,23
Φυτόκο (ψησταριά)	«	18493	33,8	221	0,09
Γλαφυρά (κοιν βρυση)	«	18494	38	321	0,10
Καλλιθέα (έναντι πάρκου)	19/8	18507	31,6	230	0,21
Αγ. Κων/νος (καφέ έναντι Ι.Ν)	«	18508	34,4	227	0,19
Περιοχή Δημαρχείο (καφέ αρχή Δημητριάδος)	«	18509	31,6	225	0,19
Αγ. Σπυρίδωνας (έναντι εκκλησίας)	«	18510	40	232	0,14
Αγ. Βαρβάρα (οικία)	«	18511	36,4	232	0,20
Ν. Δημητριάδα (έναντι παλαιού ΚΑΠΗ)	«	18512	34,8	191	0,11