



ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΧΗΜΕΙΟΥ

ΘΕΜΑ : ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

Δημοτική Ενότητα Πορταριάς

Δοκιμαστική παρακολούθηση : Ιούλιος 2023

Ορια ΚΥΑ Δ1(δ)/ΓΠ οικ. 27829	Σκλ f °	Cl- mg/l	ελ. Cl ₂ mg/l	pH σε 25°C	Αγωγ. μS/cm σε 20°C	Θολ	Οσμή	Γεύση	Χρώμα	NH ₄ ⁺ mg/l	Ολικά Κολ/οειδή /100ml	E. Coli /100ml	Συνολικά βακτήρια 22° C 37° C/ml
Παραμετρική τιμή		250		6,5-9,5	2500	αποδεκτή	Απ/τή	Απ/τή	Απ/τό	0,50	0	0	Άνευ ασυνήθους μεταβολής

Σημείο Δειγματοληψίας	Ημ	Κωδ. δ/τος	Σκλ f °	Cl- mg/l	ελ. Cl ₂ mg/l	pH σε 20°C	Αγωγ. μS/cm 20°C	Θολ	Οσμή	Γεύση	Χρώμα	NH ₄ ⁺ mg/l	Ολικά Κολ/δ/ή /100ml	E. Coli /100ml	Συνολικά βακτήρια 22° C 37° C /ml
Περιοχή Δενελάβα	24/7	19639	12	7	0,24			0	Απ/τή	Απ/τή	Απ/τό	<0,02	<1	<1	34 Κατά προσέγγιση 3
Περιοχή Ξενία Πορταριάς (οικία εξωτ. βρύση)	«	19640	13	5	0,23			0	Απ/τή	Απ/τή	Απ/τό	0,02	<1	<1	<1 13
Parking Πορταριάς κοιν βρύση	«	19641	13	11	0,22			0	Απ/τή	Απ/τή	Απ/τό	<0,02	<1	<1	Κατά προσέγγιση 5 Κατά προσέγγιση 5
Πορταριά πλατεία – δρόμος κοιν βρύση	«	19642	14	5	0,11			0	Απ/τή	Απ/τή	Απ/τό	<0,02	<1	<1	Κατά προσέγγιση 6 Κατά προσέγγιση 3
Κατηχώρι (Παιδ. Σταθμός εξωτ. βρύση)	«	19643	12	7	0,26			0	Απ/τή	Απ/τή	Απ/τό	0,03	<1	<1	Κατά προσέγγιση 3 Κατά προσέγγιση 3
Κατηχώρι (Μύρτιλλο - εξωτερική βρύση)	«	19644	20	14	0,21			0	Απ/τή	Απ/τή	Απ/τό	0,03	<1	<1	Κατά προσέγγιση 7 Κατά προσέγγιση 4

Σημείο Δειγματοληψίας	Ημ	Κωδ. δ/τος	Σκλ f °	Cl- mg/l	ελ. Cl ₂ mg/l	pH σε 20°C	Αγωγ. μS/cm 20°C	Θολ	Οσμή	Γεύση	Χρώμα	NH ₄ ⁺ mg/l	Ολικά Κολ/δμή /100ml	E. Coli /100ml	Συνολικά βακτήρια	
															22° C	37° C /ml
Σταγιάτες (βρύση Ράμπου)	24/7	19645	12	7	0,28			0	Απ/τή	Απ/τή	Απ/τό	<0,02	<1	<1	Κατά προσέγγιση 4	<1
Άλλη Μεριά πλατεία Κοινοτικό κατάστημα (εσωτερική βρύση)	«	19646	12	7	0,26			0	Απ/τή	Απ/τή	Απ/τό	<0,02	<1	<1	Κατά προσέγγιση 4	Κατά προσέγγιση 3

Ελεγκτική παρακολούθηση : Ιούλιος 2023

Ορια ΚΥΑ Δ1(δ)/ΓΠ οικ. 27829	NO ₃ ⁻ mg/l	NO ₂ ⁻ mg/l	Fe μg/l	SO ₄ ⁼ mg/l	Cu mg/l	Enter Αποικ/100ml
Παραμετρική τιμή	50	0,5	200	250	2	0

Σημείο Δειγματοληψίας	Ημ	Κωδ. δ/τος	NO ₃ ⁻ mg/l	NO ₂ ⁻ mg/l	Fe μg/l	SO ₄ ⁼ mg/l	Cu mg/l	Enter Αποικ /100ml
Περιοχή Δενελάβα	24/7	19639	1	<0,005	10	4	0,07	<1
Περιοχή Ξενία Πορταριάς (οικία εξωτ. βρύση)	«	19640	1	0,005	20	4	0,03	<1
Parking Πορταριάς κοιν βρύση	«	19641	1	0,007	<10	4	0,04	<1
Πορταριά πλατεία –δρόμος κοιν βρύση	«	19642	1	<0,005	<10	4	0,01	<1
Κατηχώρι (Παιδ. Σταθμός εξωτ. βρύση)	«	19643	<1	<0,005	<10	5	<0,01	<1
Κατηχώρι (Μύρτιλλο - εξωτερική βρύση)	«	19644	4	<0,005	20	15	0,02	<1
Σταγιάτες (βρύση Ράμπου)	«	19645	1	<0,005	10	5	0,09	<1
Άλλη Μεριά πλατεία Κοινοτικό κατάστημα (εσωτερική βρύση)	«	19646	<1	<0,005	10	5	0,03	<1

Η αβεβαιότητα μέτρησης δεν χρησιμοποιείται ως πρόσθετη ανοχή στις παραμετρικές τιμές που ορίζονται στο παράρτημα Ι της Κ.Υ.Α. Γ1(δ)/ΓΠ οικ. 27829/2023