



ΕΚΘΕΣΗ ΔΟΚΙΜΩΝ



Πελάτης	ΔΕΥΑΜΒ	Διεύθυνση πελάτη	ΚΩΝΣΤΑΝΤΑ 141
Κωδ. Δείγματος	En-2024-2993	Δειγματοληψία	Envirolab Δειγματολήπτης : ΜΠΑΝΑΓΗ ΔΗΜΗΤΡΗ
Ημερομηνία Παραλαβής	16/04/2024	Ημερομηνία Εισαγωγής	16/04/2024
Περιγραφή Δείγματος	ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ		
Χαρακτηρισμός Πελάτη	ΜΑΛΑΚΙ - ΚΟΙΝ/ΤΗ ΒΡΥΣΗ (16/04/2024 12:15)		
Περίοδος Ανάλυσης	16/04/2024 - 19/04/2024	Κατάσταση Δείγματος	Κανονική

Παράμετρος	Πρότυπη Μέθοδος	Αποτέλεσμα	Μονάδα Μέτρησης	Νομοθ. Όριο
ΟΜΧ @22°C	ISO 6222:1999	estimated 9	cfu/ml	Άνευ ασυνήθους μεταβολής
ΟΜΧ @37°C	ISO 6222:1999	14	cfu/ml	Άνευ ασυνήθους μεταβολής
E. coli	ISO 9308-1:2014 & Amd1:2016	0	cfu/100ml	0 cfu/100 ml
Ολικά κολοβακτηριοειδή	ISO 9308-1:2014 & Amd1:2016	0	cfu/100ml	0 cfu/100ml
Εντερόκοκκοι εντερικής προέλευσης	ISO 7899-2:2000	0	cfu/100ml	0 cfu/100 ml

Παρατηρήσεις

Η δειγματοληψία, ο χειρισμός και η συσκευασία του δείγματος έγιναν από το εργαστήριο σύμφωνα με το ISO 5667-5 (2006)

* Μη διαπιστευμένη δοκιμή κατά ISO 17025, Αρ. 154 ΕΣΥΔ. Απαγορεύεται η μερική ανατύπωση του πιστοποιητικού χωρίς την γραπτή άδεια της εταιρείας. Το πιστοποιητικό επιτρέπεται να αναπαράχθει μόνο σε πλήρη μορφή. Τα αποτελέσματα αυτής της αναφοράς ισχύουν για τα δείγματα που αναλύθηκαν. Ο χρόνος τήρησης του αντιδείγματος ορίζεται στις 10 ημερολογιακές ημέρες από την ημμία έκδοσης του παρόντος πιστοποιητικού (στις κατάλληλες συνθήκες διατήρησης), εκτός και αν ο πελάτης εγγράφως έχει ορίσει διαφορετικά.

Αλ. Γούναρης/ Χημικός Μηχανικός

Διευθυντής Εργαστηρίου