



ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΧΗΜΕΙΟΥ

ΘΕΜΑ : ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

Δημοτική Ενότητα Πορταριάς

Δοκιμαστική παρακολούθηση : Αύγουστος 2024

Ορια ΚΥΑ Δ1(δ)/ΓΠ οικ. 27829	Σκλ f °	Cl- mg/l	ελ. Cl ₂ mg/l	pH σε 25°C	Αγωγ. μS/cm σε 20°C	Θολ	Οσμή	Γεύση	Χρώμα	NH ₄ ⁺ mg/l	Ολικά Κολ/οειδή /100ml	E. Coli /100ml	Συνολικά βακτήρια 22° C 37° C/ml
Παραμετρική τιμή		250		6,5-9,5	2500	αποδεκτή	Απ/τή	Απ/τή	Απ/τό	0,50	0	0	Άνευ ασυνήθους μεταβολής

Σημείο Δειγματοληψίας	Ημ	Κωδ. δ/τος	Σκλ f °	Cl- mg/l	ελ. Cl ₂ mg/l	pH σε 20°C	Αγωγ. μS/cm 20°C	Θολ	Οσμή	Γεύση	Χρώμα	NH ₄ ⁺ mg/l	Ολικά Κολ/οειδή /100ml	E. Coli /100ml	Συνολικά βακτήρια 22° C 37° C /ml	
Περιοχή Δενελάβα	26/8	20445	11	11	0,46	7,9	215	1	Απ/τή	Απ/τή	Απ/τό	<0,02	<1	<1	Παρουσια μικροοργανισμού	<1
Περιοχή Ξενία Πορταριάς (οικία εξωτ. βρύση)	«	20446	10	9	0,85	7,9	214	<1	Απ/τή	Απ/τή	Απ/τό	<0,02	<1	<1	<1	<1
Parking Πορταριάς κοιν βρύση	«	20447	11	9	0,54	7,9	214	<1	Απ/τή	Απ/τή	Απ/τό	<0,02	<1	<1	<1	<1
Κατηχώρι (Παιδ. Σταθμός εξωτ. βρύση)	«	20448	10	9	0,57	7,9	214	<1	Απ/τή	Απ/τή	Απ/τό	<0,02	<1	<1	<1	<1
Κατηχώρι (Μύρτιλλο - εξωτερική βρύση)	«	20449	18	35	0,06	7,7	365	<1	Απ/τή	Απ/τή	Απ/τό	<0,02	64	<1	14	Παρουσια μικροοργανισμού
Άλλη Μεριά πλατεία Κοινοτικό κατάστημα (εσωτερική βρύση)	«	20450	10	9	0,52	7,9	215	<1	Απ/τή	Απ/τή	Απ/τό	0,02	<1	<1	<1	Παρουσια μικροοργανισμού

Σημείο Δειγματοληψίας	Ημ	Κωδ. δ/τος	Σκλ f °	Cl- mg/l	ελ. Cl ₂ mg/l	pH σε 20°C	Αγωγ. μS/cm 20°C	Θολ	Οσμή	Γεύση	Χρώμα	NH ₄ ⁺ mg/l	Ολικά Κολ/δής /100ml	E. Coli /100ml	Συνολικά βακτήρια	
															22° C	37° C /ml
Πορταριά πλατεία – δρόμος κοιν βρύση	26/8	20453	10	7	0,61	8,0	214	<1	Απ/τή	Απ/τή	Απ/τό	<0,02	<1	<1	<1	Παρουσια μικροοργανισμού
Σταγιάτες (βρύση Ράμπου)	«	20454	10	11	0,54	8,0	214	<1	Απ/τή	Απ/τή	Απ/τό	<0,02	<1	<1	<1	<1
Κατηχώρι (Μύρτιλλο - εξωτερική βρύση) επανέλεγχος	28/8	20455			0,56								<1	<1	<1	<1

Ελεγκτική παρακολούθηση : Αύγουστος 2024

Ορια ΚΥΑ Δ1(δ)/ΓΠ οικ. 27829	NO ₃ ⁻ mg/l	NO ₂ ⁻ mg/l	Fe μg/l	SO ₄ ⁼ mg/l	Cu mg/l	Enter Αποικ/100ml
Παραμετρική τιμή	50	0,5	200	250	2	0

Σημείο Δειγματοληψίας	Ημ	Κωδ. δ/τος	NO ₃ ⁻ mg/l	NO ₂ ⁻ mg/l	Fe μg/l	SO ₄ ⁼ mg/l	Cu mg/l	Enter Αποικ /100ml
Περιοχή Δενελάβα	26/8	20445	<1	<0,005	40	5	<0,01	<1
Περιοχή Ξενία Πορταριάς (οικία εξωτ. βρύση)	«	20446	<1	<0,005	<10	4	<0,01	<1
Parking Πορταριάς κοιν βρύση	«	20447	<1	<0,005	10	5	<0,01	<1
Κατηχώρι (Παιδ. Σταθμός εξωτ. βρύση)	«	20448	<1	<0,005	<10	5	<0,01	<1
Κατηχώρι (Μύρτιλλο - εξωτερική βρύση)	«	20449	2	<0,005	20	15	<0,01	6
Άλλη Μεριά πλατεία Κοινοτικό κατάστημα (εσωτερική βρύση)	«	20450	<1	<0,005	<10	4	<0,01	<1
Πορταριά πλατεία –δρόμος κοιν βρύση	«	20453	<1	<0,005	<10	5	<0,01	<1
Σταγιάτες (βρύση Ράμπου)	«	20454	<1	<0,005	<10	4	<0,01	<1
Κατηχώρι (Μύρτιλλο - εξωτερική βρύση) επανέλεγχος	28/8	20455						<1

Η αβεβαιότητα μέτρησης δεν χρησιμοποιείται ως πρόσθετη ανοχή στις παραμετρικές τιμές που ορίζονται στο παράρτημα Ι της Κ.Υ.Α. Γ1(δ)/ΓΠ οικ. 27829/2023