



Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β.

ΔΕΥΑΜΒ

ΑΙΡΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ

Ενημερώνουμε για τα ακόλουθα:

1. Η θολότητα πλέον κινείται σε τιμές από μηδέν (0) μέχρι ένα (3) NTU, το νερό του δικτύου δηλαδή είναι απολύτως διαυγές.
2. Στο νερό του δικτύου δεν ανιχνεύεται μικροβιακό φορτίο, οι τιμές δλδ των ολικών κολοβακτηριοειδών είναι μηδεν (0).
3. Τα χλωριόντα στο νερό κυμαίνονται από 95 μέχρι 135 mg/l, με όριο τα 250 mg/l. Αυτό οφείλεται στην μεγάλη ποσότητα του πηγαιού νερού, που πλέον ανέρχεται σε 60% της συνολικής παραγωγής, ενώ το υπόλοιπο 40% προέρχεται από γεωτρήσεις με άριστα χαρακτηριστικά.
4. Δεν ανιχνεύεται εξασθενές χρώμιο.
5. Οι τιμές των μετάλλων, μαγγανίου, χρωμίου είναι απολύτως αποδεκτές και με μεγάλη απόσταση από τα όρια της νομοθεσίας.
6. Σε δύο δείγματα της δειγματοληψίας που έγινε χθες (4/12/2024) ανιχνεύθηκε υπέρβαση στο σίδηρο, η οποία δεν υφίσταται στη σημερινή δειγματοληψία, όπου οι τιμές του σιδήρου είναι ιδιαίτερα μικρές και με μεγάλη απόσταση από τα όρια της νομοθεσίας.
7. Οι τιμές των νιτρικών είναι από 1 μέχρι 12 mg/l με όριο τα 50 mg/l, ενώ δεν υπάρχει ανίχνευση νιτρωδών.

Με βάση τα παραπάνω τα παραπάνω ΑΙΡΟΝΤΑΙ οι περιορισμοί κατανάλωσης του νερού, με την επισήμανση ότι το νερό του δικτύου είναι αναβαθμισμένης ποιότητας.

Επισημαίνουμε ότι οι έλεγχοι της ποιότητας του νερού του δικτύου θα συνεχιστούν.

Βόλος 5/12/2024