



ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΧΗΜΕΙΟΥ

**ΘΕΜΑ : ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΒΟΛΟΥ (ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΙ ΒΟΛΟΥ, Ν. ΙΩΝΙΑΣ,
ΑΙΣΩΝΙΑΣ)**

Φεβρουάριος 2025

Ορια νομοθεσίας ΚΥΑ Δ1(δ)/ΓΠ οικ. 27829	Σκλ f °	Cl- mg/l	ελ. Cl ₂ mg/l
Παραμετρική τιμή		250	

Σημείο Δειγματοληψίας	Ημ	Κωδ. δ/τος	Σκλ f °	Cl- mg/l	ελ. Cl ₂ mg/l
Αγ. Γεώργιος (εκκλησία κοιν βρύση)	04/02	20682	14	4	0,27
Καλλιθέα (έναντι πάρκου)	«	20683	23	94	0,13
Αγ. Κων/νος (καφέ έναντι Ι.Ν)	«	20684	23	138	0,41
Πλ. Ελευθερίας (κοιν. βρύση)	«	20685	24	133	0,27
Περιοχή Δημαρχείου (καφέ αρχή Δημητριάδος)	«	20686	25	128	0,20
Αλυκές (Αγ. Ειρήνη)	«	20687	40	207	0,64
ΜΕΤΚΑ (πάρκο κοιν βρύση)	«	20688	29	142	0,27
Αγ. Σπυρίδωνας (έναντι εκκλησίας)	«	20689	24	99	0,33
Αγ. Βαρβάρα (οικία)	«	20690	25	136	0,26
Ν. Δημητριάδα (έναντι παλαιού ΚΑΠΗ)	«	20691	38	128	0,10