



# ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΧΗΜΕΙΟΥ

ΘΕΜΑ : ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΒΟΛΟΥ (Δημοτικές Ενότητες Βόλου- Ν. Ιωνίας-Αισωνίας )

Δοκιμαστική παρακολούθηση : Μάρτιος 2025

Ορια ΚΥΑ Δ1(δ)/ΓΠ οικ. 27829	Σκλ f °	Cl- mg/l	ελ. Cl <sub>2</sub> mg/l	pH σε 25°C	Αγωγ. μS/cm σε 20°C	Θολ	Οσμή	Γεύση	Χρώμα	NH <sub>4</sub> <sup>+</sup> mg/l	Ολικά Κολ/οειδή /100ml	E. Coli /100ml	Συνολικά βακτήρια 22° C 37° C/ml
Παραμετρική τιμή		250		6,5-9,5	2500	Απ/τή	Απ/τή	Απ/τή	Απ/τό	0,50	0	0	Άνευ ασυνήθους μεταβολής

Σημείο Δειγματοληψίας	Ημ.	Κωδ.	Σκλ f °	Cl- mg/l	ελ. Cl <sub>2</sub> mg/l	pH σε 25°C	Αγωγ. μS/cm σε 20°C	Θολ	Οσμή	Γεύση	Χρώμα	NH <sub>4</sub> <sup>+</sup> mg/l	Ολικά Κολ/ιδή /100ml	E. Coli /100 ml	Συνολικά βακτήρια 22° C 37° C/ml	
Αγ. Γεώργιος ( εκκλησία κοιν βρύση)	5/3	20719	14	7	0,09	7,8	227	<1	Απ/τή	Απ/τή	Απ/τό	<0,02	<1	<1	<1	<1
Καλλιθέα (έναντι πάρκου)	«	20720	27	250	0,44	7,5	1132	<1	Απ/τή	Απ/τή	Απ/τό	<0,02	<1	<1	Κατά προσέγγιση 4	Κατά προσέγγιση 3
Αγ. Κων/νος (καφέ έναντι Ι.Ν )	«	20721	24	138	0,43	7,6	707	<1	Απ/τή	Απ/τή	Απ/τό	<0,02	<1	<1	Παρουσια μικροορ- γανισμού	Παρουσια μικροορ- γανισμού
Πλ. Ελευθερίας (κοιν. βρύση)	«	20722	24	145	0,37	7,6	735	<1	Απ/τή	Απ/τή	Απ/τό	<0,02	<1	<1	<1	Κατά προσέγγιση 3
Περιοχή Δημαρχείο (καφέ αρχή Δημητριάδος)	«	20723	24	151	0,44	7,6	764	1,1	Απ/τή	Απ/τή	Απ/τό	<0,02	<1	<1	<1	<1
Αλυκές (Αγ. Ειρήνη)	«	20724	37	207	0,49	7,5	1094	<1	Απ/τή	Απ/τή	Απ/τό	<0,02	<1	<1	Κατά προσέγγιση 3	Κατά προσέγγιση 3

Σημείο Δειγματοληψίας	Ημ.	Κωδ.	Σκλ f °	Cl- mg/l	ελ. Cl <sub>2</sub> mg/l	pH σε 25°C	Αγωγ. μS/cm σε 20°C	Θολ	Οσμή	Γεύση	Χρώμα	NH <sub>4</sub> <sup>+</sup> mg/l	Ολικά Κολιδη /100ml	E. Coli /100 ml	Συνολικά βακτήρια 22° C 37° C/ml	
ΜΕΤΚΑ (πάрко κοιν βρύση)	5/3	20725	24	121	0,25	7,6	679	1,1	Απ/τή	Απ/τή	Απ/τό	<0,02	<1	<1	<1	Κατά προσέγγιση 8
Αγ. Σπυρίδωνας (έναντι εκκλησίας)	«	20726	16	60	0,37	7,7	413	3,5	Απ/τή	Απ/τή	Απ/τό	<0,02	<1	<1	<1	Παρουσια μικροοργανισμού
Αγ. Βαρβάρα (οικία)	«	20727	26	156	0,32	7,5	776	<1	Απ/τή	Απ/τή	Απ/τό	<0,02	<1	<1	<1	Παρουσια μικροοργανισμού
N. Δημητριάδα (έναντι παλαιού ΚΑΠΗ)	«	20728	32	138	0,12	7,5	865	<1	Απ/τή	Απ/τή	Απ/τό	<0,02	<1	<1	Κατά προσέγγιση 3	Κατά προσέγγιση 5
Σαμπάναγα (βενζινάδικο)	10/3	20729	25	121	0,19	7,6	683	<1	Απ/τή	Απ/τή	Απ/τό	<0,02	<1	<1	<1	Κατά προσέγγιση 8
Διμήνι δημαρχείο	«	20730	38	209	0,48	7,7	1100	<1	Απ/τή	Απ/τή	Απ/τό	<0,02	<1	<1	<1	<1
A ΒΙ.ΠΕ (Παπαδόπουλος)	«	20731	27	151	0,28	7,7	813	<1	Απ/τή	Απ/τή	Απ/τό	<0,02	<1	<1	Παρουσια μικροοργανισμού	<1
B ΒΙ.ΠΕ (Πυροσβεστική)	«	20732	29	152	0,28	7,7	830	1,05	Απ/τή	Απ/τή	Απ/τό	<0,02	<1	<1	<1	<1
Μελισσιάτικα βρύση πλησίον παιδικής χαράς	«	20733	30	58	0,22	7,7	632	<1	Απ/τή	Απ/τή	Απ/τό	<0,02	<1	<1	<1	Κατά προσέγγιση 4
Φυτόκο ράντζο	«	20735	23	108	0,32	7,8	612	<1	Απ/τή	Απ/τή	Απ/τό	<0,02	<1	<1	<1	Παρουσια μικροοργανισμού
Καλλιθέα (έναντι πάρκου)	11/3	20736	25	199	0,26											
Αναπαύσεως (κατάστημα)	20/3	20750	18	71	0,36	7,6	451	<1				<0,02	<1	<1	<1	<1
Αγ. Γεώργιος (εκκλησία κοιν βρύση)	24/3	20751	13	5	0,29											
Καλλιθέα (έναντι πάρκου)	«	20752	23	135	0,40											

Σημείο Δειγματοληψίας	Ημ.	Κωδ.	Σκλ f °	Cl- mg/l	ελ. Cl <sub>2</sub> mg/l	pH σε 25°C	Αγωγ. μS/cm σε 20°C	Θολ	Οσμή	Γεύση	Χρώμα	NH <sub>4</sub> <sup>+</sup> mg/l	Ολικά Κολιδοί /100ml	E. Coli /100 ml	Συνολικά βακτήρια 22° C 37° C/ml
Αγ. Κων/νος (καφέ έναντι Ι.Ν )	24/3	20753	16	73	0,46										
Πλ. Ελευθερίας (κοιν. βρύση)	«	20754	17	76	0,43										
Περιοχή Δημαρχείο (καφέ αρχή Δημητριάδος)	«	20755	16	66	0,34										
Αλυκές (Αγ. Ειρήνη)	«	20756	37	206	0,37										
ΜΕΤΚΑ (πάρκο κοιν βρύση)	«	20757	16	60	0,20										
Αγ. Σπυρίδωνας (έναντι εκκλησίας)	«	20758	10	19	0,35										
Αγ. Βαρβάρα (οικία)	«	20759	20	94	0,20										
Ν. Δημητριάδα (έναντι παλαιού ΚΑΠΗ)	«	20760	20	87	0,40										
Χημείο	31/03	20761		160			734								

## Ελεγκτική παρακολούθηση : Μάρτιος 2025

Όρια ΚΥΑ Δ1(δ)/ΓΠ οικ. 27829	NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> mg/l	NO <sub>2</sub> <sup>-</sup> mg/l	Fe μg/l	Cu mg/l	SO <sub>4</sub> <sup>=</sup> mg/l	Enter Αποικ/100ml
Παραμετρική τιμή	50	0,5	200	2	250	0

Σημείο Δειγματοληψίας	Ημ	Κωδ. δ/τος	NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> mg/l	NO <sub>2</sub> <sup>-</sup> mg/l	Fe μg/l	Cu mg/l	SO <sub>4</sub> <sup>=</sup> mg/l	Enter Αποικ/100ml
Αγ. Γεώργιος ( εκκλησία κοιν βρύση)	5/3	20719	<1	<0,005	<10	<0,01	4	<1
Καλλιθέα (έναντι πάρκου)	«	20720	11	<0,005	20	<0,01	47	<1
Αγ. Κων/νος (καφέ έναντι Ι.Ν )	«	20721	12	<0,005	70	<0,01	27	<1
Πλ. Ελευθερίας (κοιν. βρύση)	«	20722	12	<0,005	10	<0,01	26	<1
Περιοχή Δημαρχείο (καφέ αρχή Δημητριάδος)	«	20723	12	<0,005	20	<0,01	27	<1
Αλυκές (Αγ. Ειρήνη)	«	20724	39	<0,005	10	<0,01	51	<1
ΜΕΤΚΑ (πάρκο κοιν βρύση)	«	20725	11	<0,005	20	<0,01	24	<1
Αγ. Σπυρίδωνας (έναντι εκκλησίας)	«	20726	9	<0,005	80	<0,01	10	<1
Αγ. Βαρβάρα (οικία)	«	20727	14	<0,005	10	<0,01	20	<1
Ν. Δημητριάδα (έναντι παλαιού ΚΑΠΗ)	«	20728	16	<0,005	10	<0,01	40	<1
Σαμπάναγα (βενζινάδικο)	10/3	20729	12	<0,005	20	<0,01	24	<1
Διμήνι δημαρχείο	«	20730	38	<0,005	<10	<0,01	49	<1
Α ΒΙ.ΠΕ (Παπαδόπουλος)	«	20731	23	<0,005	10	<0,01	36	<1
Β ΒΙ.ΠΕ (Πυροσβεστική)	«	20732	24	<0,005	10	<0,01	37	<1
Μελισσιάτικα βρυση πλησίον παιδικής χαράς	«	20733	17	<0,005	<10	<0,01	24	<1
Φυτόκο ράντζο	«	20735	16	<0,005	20	<0,01	24	<1
Αναπαύσεως ( κατάστημα)	20/3	20750	7	<0,005	10	<0,01	11	<1

*Η αβεβαιότητα μέτρησης δεν χρησιμοποιείται ως πρόσθετη ανοχή στις παραμετρικές τιμές που ορίζονται στο παράρτημα Ι της Κ.Υ.Α. Γ1(δ)/ΓΠ οικ. 27829/2023*