



ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΧΗΜΕΙΟΥ

ΘΕΜΑ : ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΒΟΛΟΥ (Δημοτικές Ενότητες Βόλου- Ν. Ιωνίας-Αισωνίας)

Δοκιμαστική παρακολούθηση : Απρίλιος 2025

Ορια ΚΥΑ Δ1(δ)/ΓΠ οικ. 27829	Σκλ f °	Cl- mg/l	ελ. Cl ₂ mg/l	pH σε 25°C	Αγωγ. μS/cm σε 20°C	Θολ	Οσμή	Γεύση	Χρώμα	NH ₄ ⁺ mg/l	Ολικά Κολ/οειδή /100ml	E. Coli /100ml	Συνολικά βακτήρια 22° C 37° C/ml
Παραμετρική τιμή		250		6,5-9,5	2500	Απ/τή	Απ/τή	Απ/τή	Απ/τό	0,50	0	0	Άνευ ασυνήθους μεταβολής

Σημείο Δειγματοληψίας	Ημ.	Κωδ.	Σκλ f °	Cl- mg/l	ελ. Cl ₂ mg/l	pH σε 25°C	Αγωγ. μS/cm σε 20°C	Θολ	Οσμή	Γεύση	Χρώμα	NH ₄ ⁺ mg/l	Ολικά Κολ/ιδή /100ml	E. Coli /100 ml	Συνολικά βακτήρια 22° C 37° C/ml
Αλυκές (Αγ. Ειρήνη)	2/4	20762	17	90	0,16										
Διμήνι δημαρχείο	«	20763	25	179	0,28										
Χημείο	8/4	20764	21	142	0,39		717								
Διμήνι δημαρχείο	«	20765	23	167	0,57		815								
Αγ. Γεώργιος (εκκλησία κοιν βρύση)	9/4	20766	13	5	0,27	8,0	231	<1	Απ/τή	Απ/τή	Απ/τό	<0,02	<1	<1	Παρουσία μικροορ- γανισμού
Καλλιθέα (έναντι πάρκου)	«	20767	24	206	0,35	7,7	940	<1	Απ/τή	Απ/τή	Απ/τό	<0,02	<1	<1	<1
Αγ. Κων/νος (καφέ έναντι Ι.Ν)	«	20768	15	60	0,41	7,7	404	<1	Απ/τή	Απ/τή	Απ/τό	<0,02	<1	<1	Παρουσία μικροορ- γανισμού

Σημείο Δειγματοληψίας	Ημ.	Κωδ.	Σκλ f °	Cl- mg/l	ελ. Cl ₂ mg/l	pH σε 25°C	Αγωγ. μS/cm σε 20°C	Θολ	Οσμή	Γεύση	Χρώμα	NH ₄ ⁺ mg/l	Ολικά Κολ/ιδή /100ml	E. Coli /100 ml	Συνολικά βακτήρια 22° C 37° C/ml	
Πλ. Ελευθερίας (κοιν. βρύση)	9/4	20769	15	60	0,35	7,8	402	<1	Απ/τή	Απ/τή	Απ/τό	<0,02	<1	<1	<1	Παρουσια μικροορ- γανισμού
Περιοχή Δημαρχείο (καφέ αρχή Δημητριάδος)	«	20770	15	62	0,32	7,7	404	<1	Απ/τή	Απ/τή	Απ/τό	<0,02	<1	<1	<1	<1
Αλυκές (Αγ. Ειρήνη)	«	20771	20	140	0,30	7,3	711	<1	Απ/τή	Απ/τή	Απ/τό	<0,02	<1	<1	<1	<1
ΜΕΤΚΑ (πάрко κοιν βρύση)	«	20772	14	34	0,45	7,7	301	<1	Απ/τή	Απ/τή	Απ/τό	<0,02	<1	<1	<1	<1
Αγ. Σπυρίδωνας (έναντι εκκλησίας)	«	20773	14	34	0,48	7,7	303	<1	Απ/τή	Απ/τή	Απ/τό	<0,02	<1	<1	Παρουσια μικροορ- γανισμού	<1
Αγ. Βαρβάρα (οικία)	«	20774	16	60	0,40	7,7	406	<1	Απ/τή	Απ/τή	Απ/τό	<0,02	<1	<1	Παρουσια μικροορ- γανισμού	<1
Ν. Δημητριάδα (έναντι παλαιού ΚΑΠΗ)	«	20775	21	147	0,33	7,7	730	<1	Απ/τή	Απ/τή	Απ/τό	<0,02	<1	<1	Παρουσια μικροορ- γανισμού	Παρουσια μικροορ- γανισμού
Δεξαμενή Γηροκομείου	14/9	20776	19	128	0,31											
Καλλιθέα	«	20777	19	126	0,18											
Δεξαμενή Σαρακηνού	«	20778	19	89	0,34	7,6	525						<1	<1	<1	Παρουσια μικροορ- γανισμού
Σαμπάναγα (βενζινάδικο)	15/4	20782	22	87	0,27	7,6	540	<1	Απ/τή	Απ/τή	Απ/τό	<0,02	<1	<1	Παρουσια μικροορ- γανισμού	Παρουσια μικροορ- γανισμού
Διμήνι δημαρχείο	«	20783	21	135	0,40	7,9	691	1,04	Απ/τή	Απ/τή	Απ/τό	<0,02	<1	<1	Παρουσια μικροορ- γανισμού	Παρουσια μικροορ- γανισμού
Α ΒΙ.ΠΕ (Παπαδόπουλος)	«	20784	21	97	0,38	7,7	563	1,17	Απ/τή	Απ/τή	Απ/τό	<0,02	<1	<1	<1	<1

Σημείο Δειγματοληψίας	Ημ.	Κωδ.	Σκλ f °	Cl- mg/l	ελ. Cl ₂ mg/l	pH σε 25°C	Αγωγ. μS/cm σε 20°C	Θολ	Οσμή	Γεύση	Χρώμα	NH ₄ ⁺ mg/l	Ολικά Κολ/ιδή /100ml	E. Coli /100 ml	Συνολικά βακτήρια 22° C 37° C/ml	
Β ΒΙ.ΠΕ (Πυροσβεστική)	15/4	20785	20	105	0,49	7,7	583	1,19	Απ/τή	Απ/τή	Απ/τό	<0,02	<1	<1	Παρουσία μικροορ- γανισμού	<1
Μελισσιάτικα βρυση πλησίον παιδικής χαράς	«	20786	20	76	0,10	7,7	491	<1	Απ/τή	Απ/τή	Απ/τό	<0,02	<1	<1	Κατά προσέγγιση 3	<1
Φυτόκο ράντζο	«	20788	19	82	0,27	7,8	507	<1	Απ/τή	Απ/τή	Απ/τό	<0,02	<1	<1	<1	<1

Ελεγκτική παρακολούθηση : Απρίλιος 2025

Ορια ΚΥΑ Δ1(δ)/ΓΠ οικ. 27829	NO ₃ ⁻ mg/l	NO ₂ ⁻ mg/l	Fe μg/l	Cu mg/l	SO ₄ ⁼ mg/l	Enter Αποικ/100ml
Παραμετρική τιμή	50	0,5	200	2	250	0

Σημείο Δειγματοληψίας	Ημ	Κωδ. δ/τος	NO ₃ ⁻ mg/l	NO ₂ ⁻ mg/l	Fe μg/l	Cu mg/l	SO ₄ ⁼ mg/l	Enter Αποικ/100ml
Αγ. Γεώργιος (εκκλησία κοιν βρύση)	9/4	20766	<1	<0,005	<10	<0,01	5	<1
Καλλιθέα (έναντι πάρκου)	«	20767	8	<0,005	<10	<0,01	42	<1
Αγ. Κων/νος (καφέ έναντι Ι.Ν)	«	20768	7	<0,005	<10	<0,01	18	<1
Πλ. Ελευθερίας (κοιν. βρύση)	«	20769	6	<0,005	20	<0,01	16	<1
Περιοχή Δημαρχείο (καφέ αρχή Δημητριάδος)	«	20770	7	<0,005	10	<0,01	18	<1
Αλυκές (Αγ. Ειρήνη)	«	20771	5	<0,005	<10	<0,01	35	<1
METKA (πάρκο κοιν βρύση)	«	20772	8	<0,005	<10	<0,01	15	<1
Αγ. Σπυρίδωνας (έναντι εκκλησίας)	«	20773	9	<0,005	20	<0,01	16	<1
Αγ. Βαρβάρα (οικία)	«	20774	8	<0,005	10	<0,01	15	<1
Ν. Δημητριάδα (έναντι παλαιού ΚΑΠΗ)	«	20775	7	<0,005	10	<0,01	31	<1
Δεξαμενή Σαρακηνού	«	20778	12	<0,005	40	0,02	27	<1
Σαμπάναγα (βενζινάδικο)	15/4	20782	12	<0,005	10	0,02	26	<1
Διμήνι δημαρχείο	«	20783	5	<0,005	20	<0,01	40	<1
Α ΒΙ.ΠΕ (Παπαδόπουλος)	«	20784	6	<0,005	10	<0,01	41	<1
Β ΒΙ.ΠΕ (Πυροσβεστική)	«	20785	11	<0,005	20	0,02	24	<1
Μελισσιάτικα βρύση πλησίον παιδικής χαράς	«	20786	12	<0,005	20	<0,01	25	<1
Φυτόκο ράντζο	«	20788	10	<0,005	10	0,01	23	<1

Η αβεβαιότητα μέτρησης δεν χρησιμοποιείται ως πρόσθετη ανοχή στις παραμετρικές τιμές που ορίζονται στο παράρτημα Ι της Κ.Υ.Α. Γ1(δ)/ΓΠ οικ. 27829/2023