



ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΧΗΜΕΙΟΥ

ΘΕΜΑ : ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

Δημοτική Ενότητα Αγριάς

Δοκιμαστική παρακολούθηση Ομάδα Α : Ιούνιος 2025

Ορια ΚΥΑ Δ1(δ)/ΓΠ οικ. 27829	Σκλ f °	Cl- mg/l	ελ. Cl ₂ mg/l	pH σε 25°C	Αγωγ. μS/cm σε 20°C	Θολ	Οσμή	Γεύση	Χρώμα	NH ₄ ⁺ mg/l	Ολικά Κολ/οει δ ή /100ml	E. Coli /100ml	Συνολικά βακτήρια 22° C 37° C/ml
Παραμετρική τιμή		250		6,5-9,5	2500	Απ/τή	Απ/τή	Απ/τή	Απ/τό	0,50	0	0	Άνευ ασυνήθους μεταβολής

Σημείο Δειγματοληψίας	Ημ	Κωδ. δ/τος	Σκλ f °	Cl- mg/l	ελ. Cl ₂ mg/l	pH 25°C	Αγωγ. μS/cm 20°C	Θολ	Οσμή	Γεύση	Χρώμα	NH ₄ ⁺ mg/l	Ολικά Κολ/οει δ ή /100ml	E. Coli /100ml	Συνολικά βακτήρια 22° C 37° C /ml	
Αστέρια εξωτ. βρύση οικίας	17/6	20843	48	284	0,27	7,3	1380	<1	Απ/τή	Απ/τή	Απ/τό	<0,02	<1	<1	<1	<1
Μπούκης εξωτ. βρύση	«	20844	47	241	0,25	7,3	1248	<1	Απ/τή	Απ/τή	Απ/τό	<0,02	<1	<1	<1	<1
Ανω Δρόμου (οδός Τριανταφύλλου)	«	20845	47	234	0,26	7,3	1201	<1	Απ/τή	Απ/τή	Απ/τό	<0,02	<1	<1	<1	<1
Τέρμα Αγριάς (φρούτα)	«	20846	51	271	0,25	7,3	1330	<1	Απ/τή	Απ/τή	Απ/τό	<0,02	<1	<1	<1	<1
Κοιν. Βρύση ΕΨΑ	«	20847	48	246	0,18	7,3	1242	<1	Απ/τή	Απ/τή	Απ/τό	<0,02	<1	<1	<1	Παρουσία μικροορ- γανισμού

Ελεγκτική παρακολούθηση ομάδα Β : Ιούνιος 2025

Ορια ΚΥΑ Δ1(δ)/ΓΠ οικ. 27829	NO ₃ ⁻ mg/l	NO ₂ ⁻ mg/l	SO ₄ ⁼ mg/l	Fe μg/l	Cu mg/l	F mg/l	Οξειδ/τητα O ₂ mg/l	Enter Αποικ/100ml
Παραμετρική τιμή	50	0,5	250	200	2	1,5	5	0

Σημείο Δειγματοληψίας	Ημ	Κωδ. δ/τος	NO ₃ ⁻ mg/l	NO ₂ ⁻ mg/l	SO ₄ ⁼ mg/l	Fe μg/l	Cu mg/l	F mg/l	Οξειδ/τητα O ₂ mg/l	Enter Αποικ /100ml
Αστέρια εξωτ. βρύση οικίας	17/6	20843	23	<0,005	56	20	<0,01	0,25	1,16	<1
Μπούκης εξωτ. βρύση	«	20844	19	<0,005	52	20	<0,01			<1
Ανω Δρόμου (οδός Τριανταφύλλου)	«	20845	19	<0,005	52	30	<0,01	0,22	0,97	<1
Τέρμα Αγριάς (φρούτα)	«	20846	22	<0,005	55	10	<0,01			<1
Κοιν. Βρύση ΕΨΑ	«	20847	19	<0,005	54	20	<0,01			<1

Η αβεβαιότητα μέτρησης δεν χρησιμοποιείται ως πρόσθετη ανοχή στις παραμετρικές τιμές που ορίζονται στο παράρτημα Ι της Κ.Υ.Α. Γ1(δ)/ΓΠ οικ. 27829/2023

Τα δείγματα με κωδ: 20843, 20846 αναλύθηκαν για :

Νάτριο, Αρσενικό, Μόλυβδο, Κάδμιο, Σελήνιο, Αντιμόνιο, Μαγγάνιο, Βόριο, Νικέλιο, Αργίλιο , Χρώμιο, υδράργυρο , εξασθενές χρώμιο , ολικά κυανιούχα, βρωμικά . Τα αποτελέσματα ήταν μικρότερα των ανώτερων παραμετρικών τιμών της ΚΥΑ και σε κάποιες περιπτώσεις μικρότερα του ορίου ανίχνευσης της μεθόδου.

Τα ίδια δείγματα βρίσκονται σε διαδικασία ανάλυσης για :

ολικά τριαλογονομεθάνια , Τριχλωρο-αιθέριο, τετράχλωρο-αιθέριο , 1,2 διχλωροαιθέριο, Παρασιτοκτόνα- Σύνολο παρασιτοκτόνων, ΡΑΗ, βενζόλιο , βενζο-α πυρένιο βινυλοχλωρίδιο, επιχλωρυδρίνη , ακρυλαμίδιο