



ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΧΗΜΕΙΟΥ

ΘΕΜΑ : ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

Δημοτική Ενότητα Αγχιάλου

Δοκιμαστική παρακολούθηση Ομάδα Α : Ιούλιος 2025

Ορια ΚΥΑ Δ1(δ)/ΓΠ οικ. 27829	Σκλ f°	Cl- mg/l	ελ. Cl ₂ mg/l	pH σε 25°C	Αγωγ. μS/cm σε 20°C	Θολ	Οσμή	Γεύση	Χρώμα	NH ₄ ⁺ mg/l	Ολικά Κολ/οειδή /100ml	E. Coli /100ml	Συνολικά βακτήρια 22° C 37° C/ml
Παραμετρική τιμή		250		6,5-9,5	2500	αποδεκτή	Απ/τή	Απ/τή	Απ/τό	0,50	0	0	Άνευ ασυνήθους μεταβολής

Σημείο Δειγματοληψίας	Ημ	Κωδ. δ/τος	Σκλ f°	Cl- mg/l	ελ. Cl ₂ mg/l	pH σε 25°C	Αγωγ. μS/cm σε 20°C	Θολ	Οσμή	Γεύση	Χρώμα	NH ₄ ⁺ mg/l	Ολικά Κολ/οειδή /100ml	E. Coli /100ml	Συνολικά βακτήρια 22° C 37° C/ml	
Κριθαριά (εκκλησία)	15/7	20880	65	248	0,23	7,5	1383	<1	Απ/τή	Απ/τή	Απ/τό	<0,02	<1	<1	Παρουσια μικροοργανισμού	Παρουσια μικροοργανισμού
Μάραθος(οικία εξωτ. βρύση)	«	20881	65	266	0,26	7,4	1404	<1	Απ/τή	Απ/τή	Απ/τό	<0,02	<1	<1	<1	Κατά προσέγγιση 8
Αγχιάλος Αλωνάκι (οικία)	«	20883	64	241	0,25	7,3	1334	<1	Απ/τή	Απ/τή	Απ/τό	<0,02	<1	<1	Κατά προσέγγιση 3	Παρουσια μικροοργανισμού
Αγχιάλος Παραλία (εξωτ .βρύση οικίας)	«	20884	64	246	0,24	7,4	1357	<1	Απ/τή	Απ/τή	Απ/τό	<0,02	<1	<1	Παρουσια μικροοργανισμού	15
Αγχιάλος (άνω του κεντρικού δρόμου εξωτ βρύση οικίας)	«	20885	62	202	0,36	7,3	1237	1,1	Απ/τή	Απ/τή	Απ/τό	<0,02	<1	<1	<1	Παρουσια μικροοργανισμού
Μικροθήβες πλατεία (κοιν βρύση πάρκο)	«	20886	47	25	0,27	7,4	792	<1	Απ/τή	Απ/τή	Απ/τό	<0,02	<1	<1	<1	Κατά προσέγγιση 4
Αιδίνι (εκκλ. κοιν βρύση)	«	20887	46	27	0,28	7,4	791	<1	Απ/τή	Απ/τή	Απ/τό	<0,02	<1	<1	<1	<1

Ελεγκτική παρακολούθηση Ομάδα Β : Ιούλιος 2025

Ορια ΚΥΑ Δ1(δ)/ΓΠ οικ. 27829	NO ₃ ⁻ mg/l	NO ₂ ⁻ mg/l	Fe μg/l	Cu mg/l	SO ₄ ⁼ mg/l	Enter Αποικ/100ml
Παραμετρική τιμή	50	0,5	200	2	250	0

Σημείο Δειγματοληψίας	Ημ	Κωδ. δ/τος	NO ₃ ⁻ mg/l	NO ₂ ⁻ mg/l	Fe μg/l	Cu mg/l	SO ₄ ⁼ mg/l	Enter Αποικ /100ml
Κριθαριά (εκκλησία)	15/7	20880	24	<0,005	20	<0,01	39	<1
Μάραθος(οικία εξωτ. βρύση)	«	20881	24	<0,005	120	0,03	39	<1
Αγχιάλος Αλωνάκι (οικία)	«	20883	25	<0,005	10	0,01	40	<1
Αγχιάλος Παραλία (εξωτ .βρύση οικίας)	«	20884	24	<0,005	<10	<0,01	39	<1
Αγχιάλος (άνω του κεντρικού δρόμου εξωτ βρύση οικίας)	«	20885	25	<0,005	170	0,02	26	<1
Μικροθήβες πλατεία (κοιν βρύση πάρκο)	«	20886	22	<0,005	40	0,01	13	<1
Αιδίни (εκκλ. κοιν βρύση)	«	20887	21	<0,005	20	<0,01	12	<1

Η αβεβαιότητα μέτρησης δεν χρησιμοποιείται ως πρόσθετη ανοχή στις παραμετρικές τιμές που ορίζονται στο παράρτημα Ι της Κ.Υ.Α. Γ1(δ)/ΓΠ οικ. 67322/2017