



ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΧΗΜΕΙΟΥ

**ΘΕΜΑ : ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΒΟΛΟΥ (ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΙ ΒΟΛΟΥ, Ν. ΙΩΝΙΑΣ,
ΑΙΣΩΝΙΑΣ)**

Αύγουστος 2025

Ορια νομοθεσίας ΚΥΑ Δ1(δ)/ΓΠ οικ. 27829	Σκλ(f °)	Cl- (mg/l)	ελ. Cl ₂ (mg/l)
Παραμετρική τιμή		250	

Σημείο Δειγματοληψίας	Ημ	Κωδ. δ/τος	Σκλ f °	Cl- mg/l	ελ. Cl ₂ mg/l
Αγ. Γεώργιος (εκκλησία κοιν βρύση)	7/8	20888	13	7	0,38
Καλλιθέα (έναντι πάρκου)	«	20889	32	234	0,34
Αγ. Κων/νος (καφέ έναντι Ι.Ν)	«	20890	36	222	0,36
Πλ. Ελευθερίας (κοιν. βρύση)	«	20891	35	220	0,24
Περιοχή Δημαρχείου (καφέ αρχή Δημητριάδος)	«	20892	36	223	0,26
Αλυκές (Αγ. Ειρήνη)	«	20893	33	222	0,31
ΜΕΤΚΑ (πάρκο κοιν βρύση)	«	20894	45	227	0,34
Αγ. Σπυρίδωνας (έναντι εκκλησίας)	«	20895	44	229	0,36
Αγ. Βαρβάρα (οικία)	«	20896	35	206	0,35
Ν. Δημητριάδα (έναντι παλαιού ΚΑΠΗ)	«	20897	40	144	0,10