



ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΧΗΜΕΙΟΥ

ΘΕΜΑ : ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

Δημοτική Ενότητα Αγχιάλου

Δοκιμαστική παρακολούθηση Ομάδα Α : Σεπτέμβριος 2025

Ορια ΚΥΑ Δ1(δ)/ΓΠ οικ. 27829	Σκλ f°	Cl- mg/l	ελ. Cl ₂ mg/l	pH σε 25°C	Αγωγ. μS/cm σε 20°C	Θολ	Οσμή	Γεύση	Χρώμα	NH ₄ ⁺ mg/l	Ολικά Κολ/οειδή /100ml	E. Coli /100ml	Συνολικά βακτήρια 22° C 37° C/ml
Παραμετρική τιμή		250		6,5-9,5	2500	αποδεκτή	Απ/τή	Απ/τή	Απ/τό	0,50	0	0	Άνευ ασυνήθους μεταβολής

Σημείο Δειγματοληψίας	Ημ	Κωδ. δ/τος	Σκλ f°	Cl- mg/l	ελ. Cl ₂ mg/l	pH σε 25°C	Αγωγ. μS/cm σε 20°C	Θολ	Οσμή	Γεύση	Χρώμα	NH ₄ ⁺ mg/l	Ολικά Κολ/οειδή /100ml	E. Coli /100ml	Συνολικά βακτήρια 22° C 37° C/ml	
Κριθαριά (εκκλησία)	16/9	20926	63	225	0,24	7,6	1303	<1	Απ/τή	Απ/τή	Απ/τό	<0,02	<1	<1	10	<1
Μάραθος(οικία εξωτ. βρύση)	«	20927	63	227	0,18	7,5	1302	<1	Απ/τή	Απ/τή	Απ/τό	<0,02	<1	<1	Κατά προσέγγιση 5	<1
Αγχιάλος Αλωνάκι (οικία)	«	20929	63	229	0,18	7,4	1295	<1	Απ/τή	Απ/τή	Απ/τό	<0,02	<1	<1	18	12
Αγχιάλος Παραλία (εξωτ .βρύση οικίας)	«	20930	61	207	0,27	7,4	1256	<1	Απ/τή	Απ/τή	Απ/τό	<0,02	<1	<1	Κατά προσέγγιση 6	Κατά προσέγγιση 3
Αγχιάλος (άνω του κεντρικού δρόμου εξωτ βρύση οικίας)	«	20931	59	193	0,26	7,4	1226	<1	Απ/τή	Απ/τή	Απ/τό	<0,02	<1	<1	31	30
Μικροθήβες πλατεία (κοιν βρύση πάρκο)	«	20932	49	23	0,28	7,6	787	<1	Απ/τή	Απ/τή	Απ/τό	<0,02	<1	<1	Κατά προσέγγιση 5	Κατά προσέγγιση 8
Αιδίνι (εκκλ. κοιν βρύση)	«	20933	46	25	0,28	7,5	783	<1	Απ/τή	Απ/τή	Απ/τό	<0,02	<1	<1	Κατά προσέγγιση 5	Κατά προσέγγιση 5

Ελεγκτική παρακολούθηση Ομάδα Β : Σεπτέμβριος 2025

Ορια ΚΥΑ Δ1(δ)/ΓΠ οικ. 27829	NO ₃ ⁻ mg/l	NO ₂ ⁻ mg/l	Fe μg/l	Cu mg/l	SO ₄ ⁼ mg/l	F mg/l	Οξειδ/τητα O ₂ mg/l	Enter Αποικ/100ml
Παραμετρική τιμή	50	0,5	200	2	250	1,5	5	0

Σημείο Δειγματοληψίας	Ημ	Κωδ. δ/τος	NO ₃ ⁻ mg/l	NO ₂ ⁻ mg/l	Fe μg/l	Cu mg/l	SO ₄ ⁼ mg/l	F mg/l	Οξειδ/τητα O ₂ mg/l	Enter Αποικ /100ml
Κριθαριά (εκκλησία)	16/9	20926	23	<0,005	<10	<0,01	31	0,21	1,19	<1
Μάραθος(οικία εξωτ. βρύση)	«	20927	23	<0,005	<10	0,03	30			<1
Αγχιάλος Αλωνάκι (οικία)	«	20929	23	<0,005	<10	0,01	30			<1
Αγχιάλος Παραλία (εξωτ .βρύση οικίας)	«	20930	24	<0,005	<10	<0,01	36	0,20	1,48	<1
Αγχιάλος (άνω του κεντρικού δρόμου εξωτ βρύση οικίας)	«	20931	22	<0,005	<10	0,02	30			<1
Μικροθήβες πλατεία (κοιν βρύση πάρκο)	«	20932	20	<0,005	11	0,01	21	0,16	0,96	<1
Αιδίни (εκκλ. κοιν βρύση)	«	20933	19	<0,005	<10	<0,01	20			<1

Η αβεβαιότητα μέτρησης δεν χρησιμοποιείται ως πρόσθετη ανοχή στις παραμετρικές τιμές που ορίζονται στο παράρτημα Ι της Κ.Υ.Α. Γ1(δ)/ΓΠ οικ. 67322/2017

- Τα δείγματα με κωδ: 30930, 20931, 20932, 20933 αναλύθηκαν για : Νάτριο, Αρσενικό, Μόλυβδο, Κάδμιο, Σελήνιο, Αντιμόνιο, Μαγγάνιο, Βόριο, Νικέλιο, Αργίλιο , Χρώμιο, υδράργυρο , εξασθενές χρώμιο , ολικά κυανιούχα, ολικά τριαλογονομεθάνια , Τριχλωρο-αιθέριο, τετράχλωρο-αιθέριο , 1,2 διχλωροαιθέριο, Παρασιτοκτόνα- Σύνολο παρασιτοκτόνων, ΡΑΗ, βενζόλιο , βενζο-α πυρένιο , βρωμικά, βινυλοχλωρίδιο, επιχλωρυδρίνη , ακρυλαμίδιο. Τα αποτελέσματα των αναλύσεων ήταν μικρότερα των ορίων των παραμετρικών τιμών της ΚΥΑ
- Τα ίδια δείγματα βρίσκονται σε διαδικασία ανάλυσης για Ολική α/β ακτινοβολία