



ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΧΗΜΕΙΟΥ

ΘΕΜΑ : ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

Δημοτική Ενότητα Αγριάς

Δοκιμαστική παρακολούθηση Ομάδα Α : Νοέμβριος 2025

Ορια ΚΥΑ Δ1(δ)/ΓΠ οικ. 27829	Σκλ f °	Cl- mg/l	ελ. Cl ₂ mg/l	pH σε 25°C	Αγωγ. μS/cm σε 20°C	Θολ	Οσμή	Γεύση	Χρώμα	NH ₄ ⁺ mg/l	Ολικά Κολ/οει δή /100ml	E. Coli /100ml	Συνολικά βακτήρια 22° C 37° C/ml
Παραμετρική τιμή		250		6,5-9,5	2500	Απ/τή	Απ/τή	Απ/τή	Απ/τό	0,50	0	0	Άνευ ασυνήθους μεταβολής

Σημείο Δειγματοληψίας	Ημ	Κωδ. δ/τος	Σκλ f °	Cl- mg/l	ελ. Cl ₂ mg/l	pH 25°C	Αγωγ. μS/cm 20°C	Θολ	Οσμή	Γεύση	Χρώμα	NH ₄ ⁺ mg/l	Ολικά Κολ/οει δή /100ml	E. Coli /100ml	Συνολικά βακτήρια 22° C 37° C /ml	
Αστέρια εξωτ. βρύση οικίας	19/11	20971	44	119	0,29	7,6	900	<1	Απ/τή	Απ/τή	Απ/τό	<0,02	<1	<1	Κατά προσέγγιση 5	Παρουσια μικροορ- γανισμού
Μπούκης εξωτ. βρύση	«	20972	40	108	0,27	7,6	841	<1	Απ/τή	Απ/τή	Απ/τό	<0,02	<1	<1	<1	<1
Ανω Δρόμου (οδός Τριανταφύλλου)	«	20973	40	108	0,29	7,6	841	<1	Απ/τή	Απ/τή	Απ/τό	<0,02	<1	<1	Παρουσια μικροορ- γανισμού	<1
Τέρμα Αγριάς (φρούτα)	«	20974	42	138	0,10	7,6	944	<1	Απ/τή	Απ/τή	Απ/τό	<0,02	<1	<1	Κατά προσέγγιση 3	<1
Κοιν. Βρύση ΕΨΑ	«	20975	38	110	0,22	7,6	832	<1	Απ/τή	Απ/τή	Απ/τό	<0,02	<1	<1	Κατά προσέγγιση 7	Κατά προσέγγιση 5

Ελεγκτική παρακολούθηση ομάδα Β : Νοέμβριος 2025

Ορια ΚΥΑ Δ1(δ)/ΓΠ οικ. 27829	NO ₃ ⁻ mg/l	NO ₂ ⁻ mg/l	SO ₄ ⁼ mg/l	Fe μg/l	Cu mg/l	Enter Αποικ/100ml
Παραμετρική τιμή	50	0,5	250	200	2	0

Σημείο Δειγματοληψίας	Ημ	Κωδ. δ/τος	NO ₃ ⁻ mg/l	NO ₂ ⁻ mg/l	SO ₄ ⁼ mg/l	Fe μg/l	Cu mg/l	Enter Αποικ /100ml
Αστέρια εξωτ. βρύση οικίας	19/11	20971	22	<0,005	53	<10	<0,01	<1
Μπούκης εξωτ. βρύση	«	20972	17	<0,005	50	10	<0,01	<1
Ανω Δρόμου (οδός Τριανταφύλλου)	«	20973	17	<0,005	50	10	<0,01	<1
Τέρμα Αγριάς (φρούτα)	«	20974	20	<0,005	51	10	<0,01	<1
Κοιν. Βρυση ΕΨΑ	«	20975	17	<0,005	49	20	<0,01	<1

Η αβεβαιότητα μέτρησης δεν χρησιμοποιείται ως πρόσθετη ανοχή στις παραμετρικές τιμές που ορίζονται στο παράρτημα Ι της Κ.Υ.Α. Γ1(δ)/ΓΠ οικ. 27829/2023

- Τα δείγματα με κωδ: 20971 και 20974 βρίσκονται σε διαδικασία ανάλυσης για Ολική α/β ακτινοβολία
Το δείγμα με κωδ: 20974, βρίσκεται σε διαδικασία ανάλυσης για Ουράνιο , Χλωρικά, Υπερχλωρικά , Δισφαινόλη Α , Χλωριώδη, Αλογονοοξικά Οξέα, Άθροισμα των PFAS, Μικροκυστίνη LR