



ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΧΗΜΕΙΟΥ

ΘΕΜΑ : ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ Δημοτικών Ενοτήτων Βόλου, Ν. Ιωνίας, Αισωνίας

Δοκιμαστική παρακολούθηση Ομάδα Α : Ιανουάριος 2026

| Ορια ΚΥΑ Δ1(δ)/ΓΠ οικ. 27829 | Σκλ f° | Cl- mg/l | ελ. Cl ₂ mg/l | pH σε 25°C | Αγωγ. μS/cm σε 20°C | Θολ | Οσμή | Γεύση | Χρώμα | NH ₄ ⁺ mg/l | Ολικά Κολ/οειδή /100ml | E. Coli /100ml | Συνολικά βακτήρια 22° C 37° C/ml |
|------------------------------|--------|----------|--------------------------|------------|---------------------|-------|-------|-------|-------|-----------------------------------|------------------------|----------------|----------------------------------|
| Παραμετρική τιμή | | 250 | | 6,5-9,5 | 2500 | Απ/τή | Απ/τή | Απ/τή | Απ/τό | 0,50 | 0 | 0 | Άνευ ασυνήθους μεταβολής |

| Σημείο Δειγματοληψίας | Ημ | Κωδ. δ/τος | Σκλ f° | Cl- mg/l | ελ. Cl ₂ mg/l | pH σε 25°C | Αγωγ. μS/cm 20°C | Θολ | Οσμή | Γεύση | Χρώμα | NH ₄ ⁺ mg/l | Ολικά Κολ/οειδή /100ml | E. Coli /100ml | Συνολικά βακτήρια 22° C 37° C /ml | |
|-----------------------|------|------------|--------|----------|--------------------------|------------|------------------|-----|-------|-------|-------|-----------------------------------|------------------------|----------------|-----------------------------------|--------------------------|
| Σέσκλο ταβέρνα | 29/1 | 21043 | 16 | 60 | 0,17 | 7,9 | 387 | <1 | Απ/τή | Απ/τή | Απ/τό | <0,02 | <1 | <1 | <1 | Παρουσία μικροοργανισμού |
| Γλαφυρά κοιν βρύση | « | 21044 | 44 | 351 | 0,13 | 7,6 | 1604 | <1 | Απ/τή | Απ/τή | Απ/τό | <0,02 | <1 | <1 | <1 | Κατά προσέγγιση 7 |

Ελεγκτική παρακολούθηση Ομάδα Β : Ιανουάριος 2026

| | | | | | | | | |
|------------------------------|--------------|--------------|------------|------------|--------------|-----------|--------------------------|----------------------|
| Όρια ΚΥΑ Δ1(δ)/ΓΠ οικ. 27829 | NO3- mg/l | NO2- mg/l | Fe μg/l | Cu mg/l | SO4= mg/l | F mg/l | Οξειδ/τητα O2 mg/l | Enter Αποικ/100ml |
| Παραμετρική τιμή | 50 | 0,5 | 200 | 2 | 250 | 1,5 | 5 | 0 |

| Σημείο Δειγματοληψίας | Ημ | Κωδ. δ/τος | NO3- mg/l | NO2- mg/l | Fe μg/l | Cu mg/l | SO4= mg/l | F mg/l | Οξειδ/τητα O2 mg/l | Enter Αποικ /100ml |
|--------------------------|------|---------------|--------------|--------------|------------|------------|--------------|-----------|--------------------------|--------------------------|
| Σέσκλο ταβέρνα | 29/1 | 21043 | 29 | <0,005 | 30 | <0,01 | 11 | 0,12 | 0,6 | <1 |
| Γλαφυρά κοιν βρύση | « | 21044 | 8 | <0,005 | 60 | <0,01 | 60 | 0,11 | 1,58 | <1 |

Η αβεβαιότητα μέτρησης δεν χρησιμοποιείται ως πρόσθετη ανοχή στις παραμετρικές τιμές που ορίζονται στο παράρτημα Ι της Κ.Υ.Α. Γ1(δ)/ΓΠ οικ. 27829/2023