



ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΧΗΜΕΙΟΥ

**ΘΕΜΑ : ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΒΟΛΟΥ (ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΙ ΒΟΛΟΥ, Ν. ΙΩΝΙΑΣ,
ΑΙΣΩΝΙΑΣ)**

Φεβρουάριος 2026

Ορια νομοθεσίας ΚΥΑ Δ1(δ)/ΓΠ οικ. 27829	Σκλ(f °)	Cl- (mg/l)	ελ. Cl ₂ (mg/l)
Παραμετρική τιμή		250	

Σημείο Δειγματοληψίας	Ημ	Κωδ. δ/τος	Σκλ f °	Cl- mg/l	ελ. Cl ₂ mg/l
Αγ. Γεώργιος (εκκλησία κοιν βρύση)	17/02	21065	12	5	0,10
Καλλιθέα (έναντι πάρκου)	«	21066	21	119	0,28
Αγ. Κων/νος (καφέ έναντι Ι.Ν)	«	21067	16	76	0,27
Πλ. Ελευθερίας (κοιν. βρύση)	«	21068	16	69	0,30
Περιοχή Δημαρχείου (καφέ αρχή Δημητριάδος)	«	21069	15	60	0,20
Αλυκές (Αγ. Ειρήνη)	«	21070	14	43	0,15
ΜΕΤΚΑ (πάρκο κοιν βρύση)	«	21071	19	85	0,20
Αγ. Σπυρίδωνας (έναντι εκκλησίας)	«	21072	19	82	0,25
Αγ. Βαρβάρα (οικία)	«	21073	18	80	0,24
Ν. Δημητριάδα (έναντι παλαιού ΚΑΠΗ)	«	21074	17	62	0,24