

ΔΕΥΑΜΒ: Θεαματική μείωση χλωριόντων στο πόσιμο νερό του Πολεοδομικού Συγκροτήματος

Σύμφωνα με το δελτίο παρακολούθησης της ποιότητας του πόσιμου νερού στο πολεοδομικό συγκρότημα μηνών Μαρτίου-Απριλίου σημειώθηκε θεαματική μείωση των χλωριόντων στο πόσιμο νερό.

Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται οι τιμές των χλωριόντων στην δειγματοληψία που πραγματοποιήθηκε στις 6/4 και 15/4, από όπου προκύπτει ότι όχι μόνο δεν υφίσταται καμία υπέρβαση του ορίου των 250 mg/l, αλλά ότι οι τιμές των χλωριόντων παραμένουν ιδιαίτερα χαμηλές.

Αυτό σημαίνει ότι το νερό της πόλης είναι αναβαθμισμένης ποιότητας.

Οι βροχοπτώσεις, που αποδείχθηκαν ευεργετικές για τον εμπλουτισμό του υδροφόρου ορίζοντα σε συνδυασμό με τα έργα ανασυγκρότησης και εκσυγχρονισμού των υποδομών στις πηγές Καλιακούδα, Ξηράκια και Μάνα, την ολοκλήρωση της αυτοματοποίησης των υδραγωγείων και την αντιμετώπιση των διαρροών με την αντικατάσταση παλαιών δικτύων ύδρευσης με καινούργια έφεραν το πολύ καλό αυτό αποτέλεσμα.

«Δεν εφησυχάζουμε. Συνεχίζουμε με ένα πρόγραμμα συνεκτικών δράσεων του καθημερινού αγώνα ώστε ο καταναλωτής να απολαμβάνει ασφαλές και καλής ποιότητας νερό. Ιδιαίτερα ενόψει της θερινής περιόδου, έχουμε εκπονήσει ένα σχέδιο που περιλαμβάνει συγκεκριμένες δράσεις, με στόχο ακόμη και στην θερινή περίοδο το υδραγωγείο να διαθέτει στον καταναλωτή επαρκούς ποσότητας και καλής ποιότητας πόσιμο νερό» αναφέρεται σε ανακοίνωση που εκδόθηκε από το γραφείο του προέδρου της ΔΕΥΑΜΒ, Αργύρη Κοπάνα.



ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΧΗΜΕΙΟΥ

ΘΕΜΑ: ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΒΟΛΟΥ (ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΙ ΒΟΛΟΥ, Ν. ΙΩΝΙΑΣ, ΑΙΣΩΝΙΑΣ)

Απρίλιος 2026

Οριανομοθεσίας ΚΥΑΔ1(δ)/Γ Ποικ.27829	Cl-(mg/l)
Παραμετρική τιμή	250

Σημείο Δειγματοληψίας	Ημ	Cl- mg/l
Αγ. Γεώργιος (εκκλησία κοινβρύση)	6/4	7
Καλλιθέα (έναντι πάρκου)	«	18
Αγ. Κων/νος (καφέ έναντι Ι.Ν)	«	12
Πλ. Ελευθερίας (κοιν. βρύση)	«	20
Περιοχή Δημαρχείου (καφέ αρχή Δημητριάδος)	«	25
Αλυκές (Αγ. Ειρήνη)	«	11
ΜΕΤΚΑ (πάρκο κοιν. βρύση)	«	43
Αγ. Σπυρίδωνας (έναντι εκκλησίας)	«	25
Αγ. Βαρβάρα (οικία)	«	12
Ν. Δημητριάδα (έναντι παλαιού ΚΑΠΗ)	«	23
Σαμπάναγα (βενζινάδικο)	15/4	44
Διμήνη δημαρχείο	«	20
Α' ΒΙ.ΠΕ (Παπαδόπουλος)	«	30
Β' ΒΙ.ΠΕ (Πυροσβεστική)	«	25
Μελισσιάτικα	«	25
Φυτόκοράντζο	«	21
Σέσκλοταβέρνα	«	53