



ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΧΗΜΕΙΟΥ

ΘΕΜΑ : ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΒΟΛΟΥ (Δημοτικές Ενότητες Βόλου- Ν. Ιωνίας-Αισωνίας)

Δοκιμαστική παρακολούθηση Ομάδα Α : Αύγουστος 2026

Ορια ΚΥΑ Δ1(δ)/ΓΠ οικ. 27829	Σκλ f °	Cl- mg/l	ελ. Cl ₂ mg/l	pH σε 25°C	Αγωγ. μS/cm σε 20°C	Θολ	Οσμή	Γεύση	Χρώμα	NH ₄ ⁺ mg/l	Ολικά Κολ/οειδή /100ml	E. Coli /100ml	Συνολικά βακτήρια 22° C 37° C/ml
Παραμετρική τιμή		250		6,5-9,5	2500	Απ/τή	Απ/τή	Απ/τή	Απ/τό	0,50	0	0	Άνευ ασυνήθους μεταβολής

Σημείο Δειγματοληψίας	Ημ.	Κωδ.	Σκλ f °	Cl- mg/l	ελ. Cl ₂ mg/l	pH σε 25°C	Αγωγ. μS/cm σε 20°C	Θολ	Οσμή	Γεύση	Χρώμα	NH ₄ ⁺ mg/l	Ολικά Κολ/ιδή /100ml	E. Coli /100 ml	Συνολικά βακτήρια 22° C 37° C/ml	
Αγ. Γεώργιος (εκκλησία κοιν βρύση)	05/08	21242	11	9	0,20	8,1	219	<1	Απ/τή	Απ/τή	Απ/τό	<0,02	<1	<1	<1	<1
Καλλιθέα (έναντι πάρκου)	«	21243	27	195	0,21	7,7	961	<1	Απ/τή	Απ/τή	Απ/τό	<0,02	<1	<1	<1	<1
Αγ. Κων/νος (καφέ έναντι Ι.Ν)	«	21244	28	184	0,21	7,8	929	<1	Απ/τή	Απ/τή	Απ/τό	<0,02	<1	<1	<1	<1
Πλ. Ελευθερίας (κοιν. βρύση)	«	21245	28	189	0,25	7,7	941	<1	Απ/τή	Απ/τή	Απ/τό	<0,02	<1	<1	<1	<1
Περιοχή Δημαρχείου (καφέ αρχή Δημητριάδος)	«	21246	29	184	0,15	7,7	952	<1	Απ/τή	Απ/τή	Απ/τό	<0,02	<1	<1	<1	<1
Αλυκές (Αγ. Ειρήνη)	«	21247	27	202	0,21	7,7	965	<1	Απ/τή	Απ/τή	Απ/τό	<0,02	<1	<1	Παρουσία μικροορ- γανισμού	Παρουσία μικροορ- γανισμού
ΜΕΤΚΑ (πάρκο κοιν βρύση)	«	21248	37	193	0,15	7,7	1024	<1	Απ/τή	Απ/τή	Απ/τό	<0,02	<1	<1	<1	<1
Αγ. Σπυρίδωνας (έναντι εκκλησίας)	«	21249	40	230	0,20	7,7	1140	<1	Απ/τή	Απ/τή	Απ/τό	<0,02	<1	<1	<1	<1

Σημείο Δειγματοληψίας	Ημ.	Κωδ.	Σκλ f °	Cl- mg/l	ελ. Cl ₂ mg/l	pH σε 25°C	Αγωγ. μS/cm σε 20°C	Θολ	Οσμή	Γεύση	Χρώμα	NH ₄ ⁺ mg/l	Ολικά Κολιδη /100ml	E. Coli /100 ml	Συνολικά βακτήρια 22° C 37° C/ml	
Αγ. Βαρβάρα (οικία)	05/08	21250	28	184	0,20	7,8	927	<1	Απ/τή	Απ/τή	Απ/τό	<0,02	<1	<1	<1	<1
Ν. Δημητριάδα (έναντι παλαιού ΚΑΠΗ)	«	21251	28	213	0,21	7,7	1007	<1	Απ/τή	Απ/τή	Απ/τό	<0,02	<1	<1	<1	<1
Σαμπάναγα (βενζινάδικο)	11/8	21252	41	248	0,31	7,4	1200	<1	Απ/τή	Απ/τή	Απ/τό	<0,02	<1	<1	<1	<1
Διμήνι δημαρχείο	«	21253	30	207	0,27	7,4	1027	<1	Απ/τή	Απ/τή	Απ/τό	<0,02	<1	<1	<1	<1
Α ΒΙ.ΠΕ (Παπαδόπουλος)	«	21254	34	214	0,22	7,4	1088	<1	Απ/τή	Απ/τή	Απ/τό	<0,02	<1	<1	<1	<1
Β ΒΙ.ΠΕ (Πυροσβεστική)	«	21255	35	213	0,26	7,4	1059	<1	Απ/τή	Απ/τή	Απ/τό	<0,02	<1	<1	<1	<1
Μελισσιάτικα	«	21256	41	250	0,18	7,4	1193	<1	Απ/τή	Απ/τή	Απ/τό	<0,02	<1	<1	<1	<1
Φυτόκο ράντζο	«	21257	41	243	0,31	7,4	1173	<1	Απ/τή	Απ/τή	Απ/τό	<0,02	<1	<1	<1	<1
Α ΒΙ.ΠΕ (ΣΚΟΠΟΣ)	18/8	21260	33	213	0,23	7,4	1054						<1	<1	<1	<1

Ελεγκτική παρακολούθηση Ομάδα Β : Αύγουστος 2026

Ορια ΚΥΑ Δ1(δ)/ΓΠ οικ. 27829	NO ₃ ⁻ mg/l	NO ₂ ⁻ mg/l	Fe μg/l	Cu mg/l	SO ₄ ⁼ mg/l	Enter Αποικ /100ml
Παραμετρική τιμή	50	0,5	200	2	250	0

Σημείο Δειγματοληψίας	Ημ	Κωδ. δ/τος	NO ₃ ⁻ mg/l	NO ₂ ⁻ mg/l	Fe μg/l	Cu mg/l	SO ₄ ⁼ mg/l	Enter Αποικ/100ml
Αγ. Γεώργιος	05/08	21242	<1	<0,005	14	<0,01	8	<1
Καλλιθέα (έναντι πάρκου)	«	21243	17	<0,005	73	<0,01	42	<1
Αγ. Κων/νος (καφέ έναντι Ι.Ν)	«	21244	18	<0,005	22	<0,01	36	<1
Πλ. Ελευθερίας (κοιν. βρύση)	«	21245	19	<0,005	17	<0,01	36	<1
Περιοχή Δημαρχείου (καφέ αρχή Δημητριάδος)	«	21246	19	<0,005	19	<0,01	40	<1
Αλυκές (Αγ. Ειρήνη)	«	21247	17	<0,005	16	<0,01	44	<1
ΜΕΤΚΑ (πάρκο κοιν βρύση)	«	21248	24	<0,005	19	<0,01	40	<1
Αγ. Σπυρίδωνας (έναντι εκκλησίας)	«	21249	25	<0,005	19	<0,01	43	<1
Αγ. Βαρβάρα (οικία)	«	21250	19	<0,005	10	<0,01	41	<1
Ν. Δημητριάδα (έναντι παλαιού ΚΑΠΗ)	«	21251	18	<0,005	13	<0,01	44	<1
Σαμπάναγα (βενζινάδικο)	11/8	21252	22	<0,005	31	<0,01	46	<1
Διμήνι δημαρχείο	«	21253	19	<0,005	<10	<0,01	44	<1
Α ΒΙ.ΠΕ (Παπαδόπουλος)	«	21254	20	<0,005	<10	<0,01	45	<1
Β ΒΙ.ΠΕ (Πυροσβεστική)	«	21255	23	<0,005	13	<0,01	39	<1
Μελισσιάτικα	«	21256	21	<0,005	<10	<0,01	40	<1
Φυτόκο ράντζο	«	21257	24	<0,005	29	<0,01	39	<1
Α ΒΙ.ΠΕ (ΣΚΟΠΟΣ)	18/8	21260			18			<1

Η αβεβαιότητα μέτρησης δεν χρησιμοποιείται ως πρόσθετη ανοχή στις παραμετρικές τιμές που ορίζονται στο παράρτημα Ι της Κ.Υ.Α. Γ1(δ)/ΓΠ οικ. 27829/2023