ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΧΗΜΕΙΟΥ

ΘΕΜΑ : ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΒΟΛΟΥ (ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΙ ΒΟΛΟΥ, Ν. ΙΩΝΙΑΣ, ΑΙΣΩΝΙΑΣ)

Οκτώβριος 2026

Ορια νομοθεσίας ΚΥΑ Δ1(δ)/ΓΠ οικ. 27829	Σκλ(f °)	Cl- (mg/l)
Παραμετρική τιμή		250

Σημείο Δειγματοληψίας	Ημ	Κωδ. δ/τος	Σκλ f °	Cl- mg/l
Αγ. Γεώργιος (εκκλησία κοιν βρύση)	06/10	21302	12	9
Καλλιθέα (έναντι πάρκου)	«	21303	32	234
Αγ. Κων/νος (καφέ έναντι Ι.Ν)	«	21304	32	239
Πλ. Ελευθερίας (κοιν. βρύση)	«	21305	34	234
Περιοχή Δημαρχείου (καφέ αρχή Δημητριάδος)	«	21306	34	239
Αλυκές (Αγ. Ειρήνη)	«	21307	32	236
ΜΕΤΚΑ (πάρκο κοιν βρύση)	«	21308	45	284
Αγ. Σπυρίδωνας (έναντι εκκλησίας)	«	21309	44	291
Αγ. Βαρβάρα (οικία)	«	21310	34	241
Ν. Δημητριάδα (έναντι παλαιού ΚΑΠΗ)	«	21311	32	236
Σαμπάναγα (βενζινάδικο)	20/10	21313	36	199
Διμήνι δημαρχειο	«	21314	28	186
Α ΒΙ.ΠΕ (Παπαδόπουλος)	«	21315	29	181
Β ΒΙ.ΠΕ (Πυροσβεστική)	«	21316	32	184
Μελισσιάτικα βρυση πλησίον παιδικής χαράς	«	21317	33	188
Φυτόκο ράντζο	«	21318	34	186
Σέσκλο	«	21319	28	53