ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΧΗΜΕΙΟΥ

ΘΕΜΑ : ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΒΟΛΟΥ (ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΙ ΒΟΛΟΥ, Ν. ΙΩΝΙΑΣ, ΑΙΣΩΝΙΑΣ)

Νοέμβριος 2026

Ορια νομοθεσίας ΚΥΑ Δ1(δ)/ΓΠ οικ. 27829	Σκλ(f °)	Cl- (mg/l)
Παραμετρική τιμή		250

Σημείο Δειγματοληψίας	Ημ	Κωδ. δ/τος	Σκλ f °	Cl- mg/l
Αγ. Γεώργιος (εκκλησία κοιν βρύση)	10/11	21321	13	5
Καλλιθέα (έναντι πάρκου)	«	21322	15	41
Αγ. Κων/νος (καφέ έναντι Ι.Ν)	«	21323	21	101
Πλ. Ελευθερίας (κοιν. βρύση)	«	21324	21	108
Περιοχή Δημαρχείου (καφέ αρχή Δημητριάδος)	«	21325	22	105
Αλυκές (Αγ. Ειρήνη)	«	21326	12	18
ΜΕΤΚΑ (πάρκο κοιν βρύση)	«	21327	32	195
Αγ. Σπυρίδωνας (έναντι εκκλησίας)	«	21328	23	105
Αγ. Βαρβάρα (οικία)	«	21329	20	87
Ν. Δημητριάδα (έναντι παλαιού ΚΑΠΗ)	«	21330	14	41
Σαμπάναγα (βενζινάδικο)	16/11	21331	21	94
Διμήνι δημαρχειο	«	21332	22	97
Α ΒΙ.ΠΕ (Παπαδόπουλος)	«	21333	21	110
Β ΒΙ.ΠΕ (Πυροσβεστική)	«	21334	22	92
Μελισσιάτικα βρυση πλησίον παιδικής χαράς	«	21335	17	58
Φυτόκο ράντζο	«	21336	20	78
Σέσκλο	«	21337	29	53
Γλαφυρές	«	21338	45	349
Α ΒΙ.ΠΕ (ΣΤΑΛΚΟ)	«	21339	22	99
ΚΚΠΠΘ (Τέρμα Ελ. Βενιζέλου Ν. Ιωνία)	«	21340	22	113
ΜΕΤΚΑ (πάρκο κοιν βρύση)	«	21341	22	92